



Przewody do Monitoringu i Alarmu w
Budynku Garażu będą układane w rurach
ochronnych prowadzonych w ziemi.

Przewód alarmowy
YTIDY 8x0.5 należy
układać pomiędzy
czujnikami PIR, jednak
nie więcej niż 2
czujniki na jeden
przewód.
Przewody należy
sprowadzać do
centrali alarmowej na
parterze.

s3art.com

Nazwa projektu:
Budynnek mieszkalny
Izbiica

Projektant:
Krzysztof Kaliński

Nazwa obiektu: Garaż	Nr:
Data: 25-01-2013	7
Strona:	