

ELEKTRYCY

Stajnia -

- podłączyć ogrzewanie przepływowe za WC
- zamontować grzejnik (uys jak na foto)
- nie działa ogrzewanie przepływowe przy wrotach

Kotłownia

- wyruca różnicówka od gniazda (zdjęcie)
- Brak ciepłej wody. Proszę rozdzielić kotłownię na oddzielny różnicownik.

1P. ŁAZIENKA

- zamontować głośnik YAMAHA
- podnieść szklę na wężownikach (że nadbudowano)

1P. PRZY OKNIE

- podnieść że wyodrębnione wężniki

ORANŻERIA

- jak się wleka OFF po włączeniu światła
- (któreikolwiek) z to oprócz że gasną
- światła migała się też oprócz że gasną

ROLĘTA NA WPROST DRZWI GŁÓWNYCH

- za kurtki czas opuszczenia podnoszenia

ELEKTRYCZ

Schowanie

- nie działa światło

WŁĄCZNIK PRZY WEJŚCIU

- prawy dolny OFF nie da się wcisnąć

ZEW

- zawarcie w dowodzie w kostce

RADYKAŁA CIĘŚĆ SYPIALNIA NA

- resetowanie ich powoduje że raz na jakiś czas wymusza korek. Proszę zrobić to samo co w przyp. a. fitness

FLOSS

SALON

- Białost DIALI FLOSS

SAUNA

GROTA

- Lordielic egg obrodzi w gniecie
- Sauna miodowa - nie działa

ROZDZIĘLNA SCHOWANKO

- Proszę aby oprawy "nervatyczne" były wszystkie w kostce wpiąć na odobitnym zabezpieczeniu / różnicówce ponieważ jak zamknę to ~~pr~~ wyłącza zabezpieczenie i nie się nie świeci
- Żaden sprzęt typu szambo, pompa, staw przepompownia, kosiarki NIE MOŻE być wpięty pod to samo zabezpieczenie / różnicówkę co oświetlenie ZEWN!
- Proszę gniazda 230V zew. przepięć pod osobne zabezpieczenie / różnicówkę. Obecne zamknięcie opraw ZEWN. powoduje wyłączenie zabezpieczenia i np. kosiarki roboty nie koszą trawy (trawa rośnie za dłużej jak ktoś tego nie zauważy i trzeba kosić ręcznie)