


G+T

PROGRAMISTA
OGÓLNE

- wyświetlenie aktualnej ~~główny~~ temperatury
- jak się wciśnie to wtedy przełączyć oba temp. zadany



PANEL CRESTRON

Jakby scen jak domy na włącznikach
SCENY Parter OFF ; DOM OFF nie ruszają obwodów zewn-

WALKACJE

- wszystkie wloty ↑ i ↓ z ASTROCLOCURA
- symulacja obecności

PROGRAM. OGÓLNE

ALARMY

- przepełnienie stamba oraz przepompowni wiatrowi
- ALARM - migać światła w kuchni


KOMUNIKACJA PARTER



- obwód DIM_001 nieaktywny


SCENY

Jestli uruchomimy (długim wciśnięciem) scenę z...
Wtedy się ta scena wstawi i obwód zewnętrzny.
Jestli wciśnięcie wciśnięciem scenę bez...
zapalać dany obwód ale też gasić obwód
zewnętrzny (te które były odpalone w poprzedniej
scenie z...) oraz zastawiać voleta

SCENY z

Jeżeli uruchamiamy (długo wciskając) scenę ... z 
to włączają się określone obwody wewnętrzne +
podnosi się dana roleta + po 60 sek zapalają
się określone obwody zewnętrzne

* Jeżeli następnie wciskamy ^{inną} scenę bez  to
powinno się : zgasić obwody zewnętrzne
(wszystkie ze sceny z  ale oprócz przejściówki)
+ zastawić roleta + zapalić dane obw. wewnętrzne

* Jeżeli mamy zapaloną scenę ... z  i wciskamy
OFF to gaszą się wszystkie obwody
wewnętrzne + gaszą się obwody zewnętrzne (oprócz przejściówki)
+ zastawia się roleta

ROLETY

- PARTER

- oranżeria ↑ i ↓ z ASTROCIUCHA
- sypialnia EWA + syp. ANDRZEJ nie upinany
w ogóle w system (sterowany było ręcznie)
- wszystkie inne rolety ↓ z ASTROCIUCHA
↑ o godz 7⁰⁰

- GÓRA - ↓ z ASTROCIUCHA : ↑ pon - piątek 8⁰⁰
sob - niedziel 10⁰⁰