

Power System Scenario	Values / Types
Fault Type	Three Phase – G, Three Phase – N, Single Phase – G, Line – to – Line, Two Phase – G
Fault Location	SourceBus, 800, 802, 806, 808, 810, 812, 814, 814r, 850, 816, 818, 824, 820, 822, 826, 828, 830, 854, 832, 858, 834, 860, 842, 836, 840, 862, 844, 846, 848, 852r, 888, 856, 852, 864, 838, 890
Fault Resistance (Ohms)	0.0001
PV Irradiance (kW/sq-m)	0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99, 1
Load Multiples	0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2