



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

AG KOMPANZASYON PANOSU VE SİSTEMİ PERİYODİK MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER

Firma Adı					
Firma Adresi		Periyodik Kontrol Adresi			
Telefon Numarası		E-Posta			
Sözleşme ID		SGK Sicil No			
Rapor No	Periyodik Kontrol Tarihi	Periyodik Kontrol Başlama ve Bitiş Saati	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Ölçüm Aleti Adı	Ölçüm Aleti Seri No	Ölçüm Aleti Kalibrasyon Numarası	Ölçüm Aleti Kalibrasyon Tarihi

3. PERİYODİK KONTROL METODU VE KAPSAMI

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

4. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ

ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞ					
HAVA DURUMU	☐ Açık	☐ Kapalı	☐ Yağışlı		
ZEMİN DURUMU	☐ Islak	☐ Nemli	☐ Kuru		
ŞEBEKE TİPİ	☐ TT	☐ TN-C	☐ TN-S	☐ TN-C-S	☐ IT
YAPI CİNSİ	☐ Ev	☐ Ticari	☐ Endüstri	☐ Diğer	
ŞEBEKE GERİLİMİ	☐ 34,5/0,4 kV		☐ 230/400 V		
KONTROL NEDENİ	☐ Periyodik	☐ Tekrar	☐ Yeni tesis	☐ Tadilat	
TESİSE AİT PROJE VAR MI?	☐ VAR	☐ YOK	TEK HAT ŞEMASI VAR MI?	☐ VAR	☐ YOK
TOPRAKLAMA BARASI VAR MI?	☐ VAR	☐ YOK	TESİSATTAKİ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK VAR MI?	☐ VAR	☐ YOK
TOPRAKLAYICI TİPİ	☐ RING	☐ DERİN	☐ TEMEL	☐ YÜZEYSEL	☐ BELİRLENEMEDİ

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

AG KOMPANZASYON PANOSU VE SİSTEMİ PERİYODİK MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

PANO/EKİPMAN TANIMLAMASI		SON KONTROL TARİHİ	
--------------------------	--	--------------------	--

5. TESPİT EDİLEN BİLGİLER

EKİPMANIN BÖLÜMÜ:		KADEME SAYISI :	
KAPASİTESİ (kVar) :		KUMANDA TİPİ :	
RÖLE MARKASI :		AKIM TRAFOSU DÖNÜŞTÜRME ORANI :	

6. MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER

PANO İSMİ	DEĞERLENDİRME	KUSUR AÇIKLAMALARI
1.Kompanzasyon projesi mevcut mu?		
2. Kablo bağlantıları uygun mu?		
3. Kapak -Toprak bağlantısı var mı?		
4. Etiketlendirme yapılmış mı?		
5. Uyarı işaretleri var mı?		
6. Tek Hat Şeması var mı?		
7. Pano kapak kilidi çalışıyor mu?		
8. İzolasyon paspası var mı?		
9. Pano iç temizliği uygun mu?		
10.Faz lambaları ve göstergeler çalışıyor mu?		
11. Pano odasında ısınmaya karşı önlem var mı?		
12. Termal inceleme sonucu uygun mu?		
13.Pano deprem emniyeti alınmış mıdır?		
14. Jeneratör Aktifken kompanzasyon pasif duruma geçiyor mudur?		
15. Panonun (yere sabitlenmesi, topraklaması, erişimi) uygun mu?		
16. Sigortalar, kontaktörler ve şalterlerde kararma mevcut mu ?		
17. Akım Trafosu bağlantıları uygunmu ?		
18. Sigortalar kondansatör güçleri ile uyumlu mu ?		
19. Kondansatörler (şişme gözlemi) uygun mu?		
20.Kontrol Rölesi Bağlantıları Uygun mu?		
21.Sigorta Bağlantıları Uygun mu?		
* Test sonuçları tablosunda belirtilen "U": Uygun, "UD": Uygun değil, "-": İlgili Değil, "X" ölçüm değeri yok demektir. NOT ifadelerinin karşılığı NOTLAR bölümde yer almaktadır.		

7.TEST DEĞERLERİ - KOMPANZASYON SİSTEMİ

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

AG KOMPANZASYON PANOSU VE SİSTEMİ PERİYODİK MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kademe No	Gücü (kVar)	1.Faz(A)	2.Faz(A)	3.Faz(A)	Faz(L-L)	Faz(L-N)	Sigorta Durumu	Kontaktör Durumu	Sonuç
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

8. NOTLAR

9. SONUÇ VE KANAAT

10. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ				ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı				
Mesleği				
Dip. Tar. ve No.				
Kalıcı Kayıt No				

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.