



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ATMOSFERİK DEPOLAMA TANKI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Firma adı		Konumu	
		Başlangıç ve Bitiş Saati	
Adresi		Kontrol Tarihi	
Tel-Faks-email		Bir Sonraki Kontrol Tarihi	
Sözleşme ID		SGK Sicil No	
Rapor No			

1. TEKNİK BİLGİLER

Test Standart Numarası ve Adı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/AB TS EN 14015: Tanklar-Ortam sıcaklığı ve üzerindeki sıcaklıklardaki sıvıların depolanması için dik,silindirik,düz tabanlı yerüstü için kaynaklı çelik tesisi için tasarım ve imalat özellikleri		
Markası		Kapasite/Hacim (lt)	
Modeli		Manometre (bar)	
İmal Yılı		Depolanan malzeme cinsi	
Seri no		Kullanım amacı	

2. KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ

Cihaz Adı	Marka/Modeli	Kalibrasyon Numarası/Seri Numarası

3. TEST VE MUAYENELER

KONTROL KRİTERLERİ	D	KONTROL KRİTERLERİ	D
A.GENEL KONTROL			
Önceki periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikleri giderilmiş mi?		Tankın taşmasını önleyici tedbir ve taşma havuzu durumu	
Sicil kartı,bakım onarım defteri,kontrol dosyaları		Bina içinde ise yeri,havalandırması,emniyet durumu	
Uyarı levhaları (kullanma talimatı,acil durum talimatı vb)		Tank Kaynakları (+kaynak,yama kaynağı) durumu	
Tank tel örgü ile çevrilmiş,emniyet mesafeleri uygun mu?		Tank malzemesi(eziklik,çapak,katmer,korozyon gibi kusur,temizleme kapağı,kontrol delikleri) durumu	
Yağmur suları toplanmayacak şekilde taban eğimi var mı?		Tank topraklaması yapılmış mı? Elektrik tesisatı uygun mu?	
Saha tabanında yangın çıkmaması için önlem alınmış mı?		Tanka ait cihaz,gösterge,vana v.b. tesisat borularının durumu ve bağlantıları uygun mu?	
Depo tankları standartlara göre birbirlerinden yeterli uzakta mı?		Manometre okunacak büyüklükte mi?	
Otomatik soğutma ve ısıtma sistemi var mı?		Manometre skalası çalışma basıncının en az 1.5 katı büyüklükte ve çalışma basıncı kırmızı renk ile işaretli mi?	
Alarm,anons, yangın söndürme sistemi ve tüpleri durumu		Tank' a ait borulama sistemi depolanan kimyasal a uygun mu?	
B.TEST VE DENEYLER			
Oluşabilecek tehlike durumlarını haber veren sesli ve ışıklı sistem çalışıyor mu ?			
Depolama tankının herhangi bir noktasında deformasyon ve sızıntı olmadığı gözlemlendi mi ?			
Depolama tankı üzerinde ultrasonik olarak yapılan ölçümlerde sac kalınlıkları, gövdede mm ile mm arasındadır.			
Muayene formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "U.D" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.			
NOTLAR:			
SONUÇ:			
MUAYENE PERSONELİ		TEKNİK YÖNETİCİ	
Adı, Soyadı		Adı, Soyadı	
Mesleği		Mesleği	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13

Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ATMOSFERİK DEPOLAMA TANKI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Dip. Tar. ve No.		Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No		Kalıcı Kayıt No	
İmza		İmza	

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13

Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.