

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Muayene Raporu	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

1.FİRMA BİLGİLERİ			
Firma Adı		Rapor Numarası	
Periyodik Kontrol Adresi		Rapor Tarihi	
		İSG-KATİP Sözleşme ID	
		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	
		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	
SGK Sicil Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	2	TSE CEN/TS 54-14: Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri - Bölüm 14: Planlama, Tasarım, Kurulum, Devreye Alma, Kullanım ve Bakım için Rehber	
	2	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	
	2	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	
	2	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	

2.TESİS BİLGİLERİ					
2.1. SİSTEM DETAY BİLGİLERİ					
Yangın algılama sistemi	☐ Otomatik ☐ Manuel	Yangın uyarı sistemi	☐ Işıklı ☐ Sesli ☐ Işıklı+Ses ☐ Anons ☐ Diğer		
Sistem çalışma tipi	☐ Adresli ☐ Konvansiyonel	Proje onay kurumu			
Kontrol nedeni	☐ Periyodik Kontrol ☐ İlk Kontrol	Proje onay tarih ve sayısı			
Kontrol paneli marka/model		İlk kontrol/devreye alma tarihi		Son kontrol tarihi	
Kontrol paneli seri no./imal yılı		Kontrol paneli çalışma gerilimi		Algılama ekipmanları	☐ Duman (optik) dedektörü ☐ Isı dedektörü ☐ İhbar butonu
Kontrol paneli yeri			Uyarı ekipmanları	☐ Siren ☐ Flaşör	
Söndürme ekipmanları	☐ Otomatik söndürme ☐ KKT Özellikli yangın tüpleri ☐ CO ^o Özellikli yangın tüpleri ☐ Hidrantlar- Yangın dolapları				
2.2. BİNA İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN BİLGİLER					
Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı?	☐ Var ☐ Yok ☐ Belirlenemedi	Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı?	☐ Var ☐ Yok		
Bina kullanma sınıfı	☐ Konut ☐ Toplanma amaçlı bina ☐ Depolama amaçlı tesis ☐ Yüksek tehlikeli bina ☐ Karışık kullanım amaçlı bina	☐ Endüstriyel yapı ☐ Konaklama amaçlı bina ☐ Kurumsal bina ☐ Büro binası ☐ Ticari	Bina tehlike sınıfı	☐ Düşük tehlike ☐ Orta tehlike ☐ Yüksek tehlike	
			Tehlike kategorisi	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
Bina toplam kullanım alanı (m ²)		Kat sayısı	Bina yüksekliği/Yapı yüksekliği (m)		
Yapı kullanma izin tarihi		Bölüm sayısı	Varsa diğer tespitler		

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Muayene Raporu	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

3. TEST DEĞERLERİ

--

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz adı		Cihaz adı	
Kalibrasyon tarihi		Kalibrasyon tarihi	
Kalibrasyon geçerlilik tarihi		Kalibrasyon geçerlilik tarihi	
Seri numarası		Seri numarası	
Kalibrasyon numarası		Kalibrasyon numarası	

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5.1. GÖZLE MUAYENELER VE BELGE KONTROLLERİ

Kontrol Kriteri	Değerlendirme	Kontrol Kriteri	Değerlendirme
ÖN KONTROLLER			
Yetkili ve eğitimli personel var mı?		Acil durum anons sistemi mevcudiyeti	
Yangın güvenliği sorumluları belirlenmiş mi?		Bakım/servis kayıtları tutuluyor mu?	
Yangın alarm panelinin durumu (ekran-tuşlar-LED'ler)		Sistem kütüğü belgesi var mı?	
YANGIN ALGILAMA VE YANGIN UYARI SİSTEMİ VE TESİSATI			
Kontrol paneli ve varsa tekrarlayıcı panellerin yerleşim durumu		Kullanma talimatı var mı?	
Kontrol paneli sürekli izlenebilir durumda mı?		Akü kapasitesi, gerilimi ve fiziki durumu	
Dedektör ve/veya buton adreslemesi veya yerleşim haritası var mı?		Dedektörlerin çalışma ortamına uyumu ve yeterli olması	
Asma tavan, yükseltilmiş döşeme vb. içinde kalan dedektörlerin uyarılarının görülebilmesi için paralel ihbar lambaları var mı?		Sesli-siren/ışıklı-flaşör uyarılarının yerleşim durumu ve yeterli olması	
Çevrimlerde kısa devre ve açık devre koruması		Yangın alarm ve uyarı kablolarının uygunluğu	
Güvenlik devre ayrılması (Bant-I, Bant-II'den ayırma/yalıtım)			
ACIL DURUM AYDINLATMA VE ACIL DURUM YÖNLENDİRME SİSTEMİ			
Acil durum aydınlatma armatürleri uygunluğu		Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği- panel önü (lux değeri TS EN 12464'e göre)	
Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği-diğer gerekli alanlar		Acil çıkış hollerinde acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği	
Kaçış yollarında acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği		Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma sürelerinin uygunluğu	
Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma seviyelerinin uygunluğu		Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi elektrik kesildiğinde otomatik devreye girmesi	
YANGIN ANINDA DİĞER MEKANİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERLE ENTEGRASYON			
Duman damperleri açık/kapalı konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak izleme cihazlar ile izlenebilirliği		İklimlendirme/havalandırma sistemi ve duman egzoz sistemi sinyal kontrolü	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Muayene Raporu	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

Yangın alarm sisteminin diğer otomatik söndürme sistemleri ile entegre olma durumu		Yangın söndürme sistemi akış anahtarları, hat kesme vanaları, yangın pompaları çalışma fonksiyonları konum bilgisi izlenebilirliği	
Yangın algılama ve uyarı sisteminin bina otomasyon sistemi ile bağlantı ve haberleşme kontrolü		Yangın anında asansör kuyuları ve yangın merdiveni kovaları basınçlandırma sistemi kontrolleri	
Asansörlerin yangın anında davranışları kontrolü		Yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucuları kontrolü	
Yangın anında elektrik tesisatında kesicilerin çalışıp çalışmadığı, enerjisi kesilmemesi gereken bölümlerin yedek enerji kaynaklarının bulunup bulunmadığı ve devreye otomatik girip girmediği		Yangın anında patlayıcı gaz dağıtım sistemlerinin kontrolü	
Geçiş kontrol sistemleri uygunluğu (döner kapı, turnike, acil çıkış kapıları)			

5.2. YANGIN ALGILAMA VE UYARI CİHAZLARI KONTROLÜ VE TESTLER (Örnekleme yapılmadan tüm ekipmanlar)

Tanım/ Kod	Bölüm Adı/Tanımı	Ekipman adı/Adedi	Değerlendirme						
			Projede gösterilen yerde mi?	Erişim durumu	Montaj durumu	Test	Sesli uyarı yeterli mi?	Işıklı uyarı yeterli mi?	Adresleme doğru mu?
Loop 1		Optik duman dedektörü/							
Loop1		Isı dedektörü/							
Loop 1		Yangın Alarm butonu/							
Loop-1		Siren							
Loop 1		Flaşör (ışıklı ve sesli)							
Loop 1		Diğer							
Loop 2									

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Muayene Raporu	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

Not: Loop 1 ile ilgili tablonun değerlendirme bölümü örnek olarak doldurulmuştur

7. FOTOĞRAFLAR

8. NOTLAR
Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

6.KUSUR AÇIKLAMALARI

9.SONUÇ VE KANAAT
Periyodik kontrol tarihi itibarıyla yukarıda teknik özellikleri belirtilen Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin periyodik muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı; UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.) Ağır kusurlar tanımı: a) Dedektörler, Yangın uyarı butonları ve sirenlerin test sonuçları yetersiz ise, b) Yangın paneli gelen uyarıları algılamıyorsa, c) Kaçış yolları ve çıkış hollerinde acil aydınlatma düzenleri ve aydınlık seviyesi yetersiz ise, d) Akü gerilimi düşükse, Ağır kusur olarak değerlendirilmelidir. AÇIKLAMALAR: 1) Kontrol talep eden firmadan, kontrole gitmeden önce “Duman Dedektörü Test Aparatı” sağlaması istenir. Böyle bir aparat işyerinde mevcutsa duman dedektörlerinin testleri yapılır. Aksi takdirde, tehlikeli olacağından kâğıt veya bez yakarak test yapılmaz. Bu nedenle veya herhangi bir başka nedenle test yapılamamışsa notlar bölümünde belirtilir. 2) Isı dedektörlerinin kontrolü “Isı Dedektörü Test Aparatı” ile yapılır. İşyerinde böyle bir aparat yok ise bu testler fön cihazları ile yapılabilir. 3) Yangın uyarı butonlarının testleri kendi üzerinden yapılır. 4) Siren testleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Md.81-(5) hükümleri gözetilerek yapılmalıdır. 5) Periyodik kontrol, yangın algılama ve uyarı sistemi projesinin doğruluğunu kapsamaz. Onaylı projeyi temel alır. Proje bulunması durumunda yapılan kontrol durum tespitine yöneliktir. Yapılan tespitlerin uygunluğu proje ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

10. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor iki 2 [yazı (rakam)] nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: **info@royalcert.com** Web: **www.royalcert.com**

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.