



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BUHAR KAZANI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER							
Firma Adı						Telefon	
Muayene adresi						E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi			
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati			
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati			
Periyodik Kontrol Metodu		TS 2025, TS EN 12953 serisi ve TS EN ISO 4126-1 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir.					
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
Cihaz Adı		Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
	Markası	Modeli	Tipi	Seri no	İmal yılı	Kapasite (kcal/h-kw-kg/h)	Kullanım yeri / amacı
Kazan							
Brülör							
Yakıt türü	Azami basınç (bar)	İşletme (kullanım) basıncı (bar)	Test basıncı (bar)		Presostat (adet)	Termometre (adet / °C)	Manometre (adet / skala büyüklüğü (bar))
Emniyet ventili açma basıncı (bar)		Su seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet)		Alarm aygıtı		Emniyet ventili (adet ve tipi)	Blöf düzeni (adet)
		/		☐ Sesli ☐ Görsel		...Yaylı ☐ ...Ağırlıklı ☐	
☐ Su Borulu		☐ Alev Duman Borulu					
TEST DEĞERLERİ							
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)					
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER		
A. KAZAN DAİRESİ				D	C. ÖLÇÜM CİHAZLARI		
1. Uyarı etiket ve işaretleri					23. Manometre; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi		
2. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları					24. Manometre; Skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma		
3. Kazanın bulunduğu alan (çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmayacak)					25. (varsa) Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) (süper ısıtıcı (kızdırıcı) olduğunda zorunlu)		
4. Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması)					26. Su seviye göstergeleri ; Göstergenin rahatlıkla okunabilmesi, en az ve en çok seviye işaretleri ve bağlantıları		
5. Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı)					27 Su seviye göstergeleri ; En az iki adet su seviye göstergesi (A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde en az 1 adet olması yeterlidir.)		
6. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malmemelerin bulundurulmaması					D. EMNİYET CİHAZLARI		
7. Drenaj (kazan ve su seviye göstergesi blöfleri, su ve buhar kaçakları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması)					28. Emniyet Valfleri (ventilleri) ; Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı		
8. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı (kazan dairesi içerisinde)					29. En az iki adet valfleri (ventilleri) ve mühürleri		
9. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu)					30. Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi		
10. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması					31. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Sınır değerlerinin ayarlanması ve işaretlenmesi		
11. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı					32. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı		
12. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları					33. (varsa) Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat) (süper ısıtıcı (kızdırıcı) olduğunda zorunlu)		
B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI					34. Su seviye kontrol cihazı ; Otomatik su seviye kontrolü		
13. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği ve yapısı (alev duman boruları, küllan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.)					35. Su seviye kontrol cihazı ;En az iki bağımsız sınırlayıcı (birinin mekanik olması zorunludur. A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde her ikisi de elektrikli olabilir.)		
14. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları					E. BESLEME SUYU HATTI VE ŞARTLANDIRILMASI		
15. Buhar ana çıkış kapama vanasının/vanalarının olması					36. Besleme suyu hattı		
16. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi					37. Besi suyunun şartlandırılması		
17. İzolasyon (buhar gidış dönüş boruları ve vanaları, kondens tankı, degazör, süper ısıtıcı (kızdırıcı), ekonomizer vb. tesisatların izolasyonları)					F. DİĞER CONTROLLER		
18. Kazan patlama kapağı					38. Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve görsel alarm		
19. Yüzey ve dip blöf					39. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir)		
20. El ve adam giriş delikleri (deformasyon ve bağlantı kontrolü)					40. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)		
21. Üretici etiketi					41. Güvenlik pimi veya benzer donanım (katı yakıtlar için)		
22. Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi					42. Ön süpürme		
					43. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için)		
					44. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.		
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır							
G. TEST, DENEY VE MUAYENE							
45. Hidrostatik deney (kazan °C su ile Bar basınçta, dk test altında tutuldu.)							

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BUHAR KAZANI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

46. Emniyet ventili deneyi (..... bar)

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.