



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BOYLER-AKÜMÜLASYON TANKI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER				
Firma Adı			Telefon	
Muayene adresi			E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati
Periyodik Kontrol Metodu	TS EN 12897+A1 "Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcı su depoları için özellikler" ve TS 736 "Sıcak su hazırlayıcılar (Boyerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan" standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir.			
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ				
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Tank Markası			Manometre Skala Büyüklüğü (Bar)	
Tank Tipi	☐ Tek Cidarlı ☐ Çift Cidarlı ☐ Tek Serpantin ☐ Çift Serpantin ☐ Elektrikli		Manometre Sayısı (Adet)	
Tank Türü (Sıcak Ortam Cinsi)	☐ Sıcak Su ☐ Kaynar su ☐ Buhar		Termometre Skala Büyüklüğü (°C)	
Tank Biçimi / (Yatay / Düşey)	☐ Yatay ☐ Düşey		Termometre Sayısı (Adet)	
Tank Seri No			Termostat (Adet)	
Tank İmal Yılı			Emniyet Ventili Sayısı (Adet)	
Tank Hacim (L)			Emniyet Ventili Tipi	☐ Yaylı ☐ Ağırlıklı
Kullanım Yeri			Tank Azami Çalışma Basıncı (Gövde) (Bar)	
Kullanım Amacı			Tank İşletme (kullanım) Basıncı (Gövde) (Bar)	
Boşaltma Vanası (Adet)			Tank (Gövde) Test Basıncı (Bar)	
Emniyet Ventili Açma Basıncı (Bar)				
TEST DEĞERLERİ				
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi	
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)	Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)			
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				
A	ÖLÇÜM CİHAZLARI	D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER	D
1	Basınç ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renkle işaretlemesi		14 Sıcaklık kontrolü (depolanan suyun sıcaklığı, ısı kaynağının/kaynaklarının veya su ısıtıcısının kontrolü ile düzenlenmelidir. örn.ışletme termostati vs.)	
2	Basınç ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü, deformasyon durumu ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma		15 Sıcaklık emniyet donanımı varlığı Depolanan su sıcaklığının 95 °C'yi aşmasını önlemek amacıyla, kumanda ve emniyet cihazları kullanılmalıdır (enerji kesme cihazı (limit termostat), termostatik kumanda cihazı, sıcaklık düşürme vanası vb.)	
3	Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre)		16 Basınç düşürme vanası (regülatör) Şehir şebeke hattından direkt beslenen ya da hidrofor besleme basıncının tank işletme basıncının üzerinde olduğu durumlarda basınç düşürme vanası kullanılmalıdır	
B	DEPOLAMA TANKI		17 Geri akışın önlenmesi (çekvalf) (tanktaki ısınan suyun soğuk su hattına karışmasını engellemek için, soğuk su besleme hattı üzerine çekvalf takılmalıdır)	
4	Tank üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi		D YERLEŞTİRME VE MONTAJ	
5	Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi		18 Yerleştirme (açıklıklar) (Montaj duvara monte edilmedikçe, depolama tankının arkasında 250 mm. herhangi bir duvardan veya diğer düşey yüzeylerden en az 700 mm. mesafede konumlandırılmalıdır.)	
6	Tank üzerinde yama kaynağı		19 Tank, sağlam ve düzgün bir kaide üzerine oturmuş mu? (yerden en az 50 mm.)	
7	Tank yüzeylerinde deformasyon ve/veya malzeme kusuru		20 Tankın bulunduğu alan (yetkisiz kişilerin erişimine ve korozif etkilere karşı önlem)	
8	Destekler (tank ayakları) ve/veya takviye plakaları		E DİĞER KONTROLLER	
9	Muayene açıklıkları (su ısıtıcı depolar, içten muayene için vasıtalarla sahip olmalıdır)		21 Üretici etiketi	
10	Boşaltma vanası durumu		22 Çalışma alanı içerisinde ve cihaz üzerinde uyarı etiket ve işaretleri	
11	Tank soğuk su beslemesinde, sıcak su çıkışında, ısı kaynağı tank giriş-çıkışında, sirkülasyon hattında kapa vanaları durumu ve işaretlemesi		23 Kilitlebilir ana şalter durumu ve adreslemeleri (Elektrikli ısıtıcı varsa)	
12	İzolasyon (sıcak nesnelerle temas riski olan boru hattı veya basınçlı kaplarda uygulanır)		24 Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.	
C	EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMI			
13	Basınç emniyet valfinin (ventil) tanka bağlanması (doğrudan tankla ventil arasında direnç oluşturacak herhangi bir ekipman olmayacak)			

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BOYLER-AKÜMÜLASYON TANKI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır

F. TEST, DENEY VE MUAYENE

25. Hidrostatik deney (tank °C su ile bar basınçta, dk test altında tutuldu.) tank-gövde sızdırmazlık deneyi

26. Emniyet ventili deneyi (..... bar)

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.