



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KALORİFER-SICAK SU KAZANI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER							
Firma Adı						Telefon	
Muayene adresi						E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi			
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati			
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati			
Periyodik Kontrol Metodu	TS EN 303-1 "Kazanlar cebri çekiş brülörlü kazanlar- Bölüm 1: Terim ve tarifler genel özellikler deneyler ve işaretleme" ve TS EN 14394+A1 "Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Anma ısı gücü 10 MW'ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan" standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir.						
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ							
Cihaz Adı	Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi		
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
	Markası	Modeli	Tipi	Seri no	İmal yılı	Kapasite (kcal/h-kw-kg/h)	Kullanım yeri / amacı
Kazan							
Brülör							
Yakıt türü	Azami basınç (bar)	İşletme (kullanım) basıncı (bar)	Test basıncı(bar)	Emniyet ventili açma basıncı(bar)	Termometre(ad et / °C)	Manometre(a det / skala büyüklüğü (bar))	
					/	/	
Kazan Tipi	☐ Dökme Demirden			☐ Alev Duman Borulu			
TEST DEĞERLERİ							
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)					
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER		
A. KAZAN DAİRESİ				C. ÖLÇÜM CİHAZLARI			
1. Uyarı etiket ve işaretleri				Basınç ölçüm cihazı (manometre)			
2. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları				23. Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi			
3. Kazanın bulunduğu alan (çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmayacak)				24. Skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma			
4. Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması)				25. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre)			
5. Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı)				D. EMNİYET CİHAZLARI			
6. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malmemelerin bulundurulmaması				Emniyet Valfleri (ventilleri)			
7. Drenaj (kazan blöf, su ve sıcak su kaçakları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması)				26. Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı ve mühür (kazanla emniyet ventili arasında vana vb. gibi direnç gösterecek herhangi bir parça olmamalıdır)			
8. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı (kazan dairesi içerisinde)				27. Emniyet ventili çıkışının güvenli şekilde tahliye edilmesi			
9. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtar ve armatür durumu)				28. Kontrol termostati			
10. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması				29. Sıcaklık sınırlama cihazı (limit termostat) (sıvı yakıtlı açık genleşme depolu sistemlerde zorunlu değil)			
11. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı				E. DİĞER KONTROLLER			
12. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları				30. Besleme suyu hattı (sızdırmazlık ve vananın rahat açılıp kapanması)			
B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI				31. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir)			
13. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği ve yapısı (alev duman boruları, külhan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.)				32. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)			
14. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları				33. Otomatik yakıt yükleme için emniyet cihazı veya güvenlik pimi vb. donanım (katı yakıtlar için)			
15. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi				34. Ön süpürme			
16. İzolasyon (sıcak su gidiş dönüş boruları ve vanaları vb. tesisatların izolasyonları)				35. Kapak açık olduğunda brülör çalışmasının durması (brülör, operatör tarafından alet gerektirmeden açılabilen bir menteseli kazan kapağına bağlanmısa)			
17. Kazan patlama kapağı				36. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için)			
18. Dip blöf				37. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.			
19. Genleşme tankı ve kazan bağlantısı üzerinde vana olmaması veya kilitlenebilir vana (bağlantı üzerinde emniyet ventili olmaması durumunda)							
20. El ve adam giriş delikleri (deformasyon ve bağlantı kontrolü)							

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KALORİFER-SICAK SU KAZANI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

21. Üretici etiketi	
22. Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi	
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır	
G. TEST, DENEY VE MUAYENE	
38. Hidrostatik deney (kazan °C su ile Bar basınçta, dk test altında tutuldu.)	
39. Emniyet ventili deneyi (..... bar)	
KUSUR AÇIKLAMALARI	
NOTLAR	
SONUÇ VE KANAAT	
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.