



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BUHAR JENERATÖRÜ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER								
Firma Adı						Telefon		
Muayene adresi						E-posta		
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi				
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati				
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati				
Periyodik Kontrol Metodu	TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS EN ISO 13445-5 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir.							
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER								
Cihaz Adı	Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi			
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER								
	Markası	Modeli	Tipi	Seri Numarası	İmal yılı	Kapasite (kcal/h-kw-kg/h)	Kullanım Yeri /Amacı	
KAZAN								
BRÜLÖR								
Yakıt Türü	Azami çalışma basıncı (bar)	İşletme (kullanım) basıncı (bar)	Test basıncı (bar)		Presostat (adet)	Termometre / Termostat (adet)	Manometre (adet / skala(bar)	
						/	/	
Emniyet ventili açma basıncı (bar)		Emniyet ventili (adet ve tipi)		Düşük debi gösterge tertibatı / kontrol cihazı (adet)		Alarm aygıtı	Blöf düzeni (adet)	
		Yaylı ☐Ağırlıklı ☐		/		☐ Sesli ☐ Görsel		
TEST DEĞERLERİ								
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)						
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER			D
A	KAZAN DAİRESİ			19	Basınç ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma			
1	Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları			20	Buhar sıcaklık ölçüm cihazı (termometre)			
2	Kazanın bulunduğu alan (Çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmamalı, yetkisiz kişilerin erişimi ve müdahalesine karşı önlem alınmalı)			D	EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMI			
3	Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması)			21	Aşırı basınç karşı koruma cihazı (emniyet ventili) tanka bağlantısı ve mühürleri			
4	Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı)			22	Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi ve çıkış borusu kesiti (emniyet cihazı çıkış kesitinden küçük olmamalı)			
5	Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malmemelerin bulundurulmaması			23	Basınç sınırlama cihazı (presostat) doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı			
6	Drenaj (kazan blöfleri, su ve buhar kaçakları vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması)			24	Basınç sınırlama cihazı (işletme presostatı) sınır değerlerinin ayarlanması ve işaretlenmesi			
7	Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı			25	Emniyet presostatı			
8	Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarları ve armatür durumu)			26	Su yetersizliğine karşı koruyucu tertibat (akış kontrol şalteri, buhar çıkışı aşırı sıcaklık sınırlayıcı termostat vb.)			
9	Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması			E	BESELEME SUYU HATTI VE ŞARTLANDIRILMASI			
10	Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı			27	Besleme hatları ve besleme suyu geri akışına karşı koruma			
11	Ana kesme şalteri (ısıtma gücü en az 50 kW. olan gaz yakma tesisinin devre dışı edilmesi için kazan daireleri dışında kolayca ulaşılabilir bir yerde)			28	Besli suyunun şartlandırılması			
B	BUHAR JENERATÖRÜ YAPISI ve TESİSATI			F	DİĞER KONTROLLER			
12	Kazan ön/arka kapak bağlantıları, kapak contalarının durumu			29	Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve/veya görsel alarm sistemi			
13	Buhar ana çıkış kapama vanasının/vanalarının olması			30	Elektrik beslemesini kesecek kilitlenebilir tipte ana şalter durumu			
14	Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi			31	Kaçak akıma karşı koruma(aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)			
15	İzolasyon			32	Üretici etiketi			
16	Tahliye tertibatları (blöf düzeni) durumu			33	Çalışma alanı içerisinde ve cihaz üzerinde uyarı etiket ve işaretleri			
17	Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi			34	Ön süpürme			
C	ÖLÇÜM CİHAZLARI			35	Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için 6 ayda bir)			
18	Basınç ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması, en yüksek çalışma basıncının kırmızı renkle işaretlemesi			36	Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.			

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

BUHAR JENERATÖRÜ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır

G. TEST, DENEY VE MUAYENE

37. Hidrostatik deney (işletme basıncında veya azami basıncın 1,5 katında) (kazan °C su ile Bar basınçta, dk test altında tutuldu.)

38. Emniyet ventili deneyi (..... bar)

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKİNCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

ONAYI (İMZASI)

Adı Soyadı

Mesleği

Dip. Tar. ve No.

Kalıcı Kayıt No

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.