



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KOMPRESÖR HAVA TANKI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER			
Firma Adı			Telefon
Muayene adresi			E-posta
Periyodik Kontrol Tarihi	Takip Kontrol Tarihi	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi	Rapor No	Kontrol Başlangıç Saati	
İSG-Kâtip sözleşme ID	İşyeri SGK Sicil No	Kontrol Bitiş Saati	
Periyodik Kontrol Metodu	TS 1203 EN 286-1 "Tanklar - Basit - Alev almayan - Basıncı - Hava veya azot depolamak için tasarlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basıncı tanklar", TS EN 13445-5 "Basıncı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney- Ek G", TS EN 1012-1 "Kompresörler ve Vakum Pompaları - Güvenlik Kuralları - Bölüm 1: Hava Kompresörleri" ve TS EN 764-7 "Basıncı Donanım- Bölüm 7: Ateşle Temas Etmeyen Basıncı Donanım İçin Emniyet Sistemleri" standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir.		
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ			
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER			
Tank Bilgileri		Kompresör Bilgileri	
Markası	Hacim (L)	Markası	
Modeli/Tipi	Manometre skala büyüklüğü (bar)	Seri no	
Seri no	Emniyet ventili açma basıncı (bar)	Çalışmaya başlama basıncı (bar)	
İmal yılı	Azami basınç (bar)	İşletme basıncı (bar)	
Kullanım Yeri/Amacı	Test basıncı (bar)	Tipi	
Tank Tipi	☐ Dikey Silindirik ☐ Yatay Silindirik		☐ Pistonlu ☐ Vidalı ☐ Turbo ☐ Dinamik ☐ ...
TEST DEĞERLERİ			
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi		Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi	
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)	
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER		D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER
A. KOMPRESÖR		D. HAVA TANKI	
1. Hava emiş filtresi ve temizliği		10. Tank üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi	
2. Hava emiş kanallarının duvar ve tavan bağlantıları (bağlantıların yapılarını koruduğu, deformasyon olup olmadığı, çözülme ve gevşeme olup olmadığı kontrol edilecek)		11. Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi ve/veya boyuna kaynaklarda uygunsuz aç	
3. Kompresör veya hava tankı dairesindeki basıncı boru tesisatı bağlantıları (metal kelepçe vb. bağlantıların yapılarını koruduğu, deformasyon olup olmadığı, çözülme ve gevşeme olup olmadığı kontrol edilecek)		12. Tank üzerinde yama kaynağı	
4. Kompresör ile tank arasında çek valf/valfler ve basınç tahliyesi (valfin sızdırmazlığı ve varlığı kontrol edilecek, basınç tahliyesi pistonlu kompresör için)		13. Tank yüzeylerinde deformasyon ve/veya malzeme kusuru	
5. Hareketli parçalarla temasa karşı koruma (kayış kasnak mekanizmasının korunması, kompresör mekanizmasının açıkta olması vb.)		14. El ve adam giriş delikleri (deformasyon ve bağlantı kontrolü)	
B. ÖLÇÜM CİHAZLARI		15. Blöf vanası (boşaltma musluğu)	
6. Basıncı ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi		16. Tankın titreşimden korunması (zeminle temasında titreşim takozu vb.)	
7. Basıncı ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma		E. DİĞER KONTROLLER	
C. EMNİYET CİHAZLARI		17. Uyarı etiket ve işaretleri	
8. Emniyet valfinin (ventil) tanka bağlanması (doğrudan tankla ventil arasında direnç oluşturacak herhangi bir ekipman olmayacak)		18. Üretici etiketi	
9. Basıncı sınırlama cihazı (presostat) sınır değerlerinin ayarlanması		19. Hava tankının bulunduğu alan (çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmayacak, seygar alanlar hariç)	
		20. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir)	
		21. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.	
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır			
H. TEST, DENEY VE MUAYENE			
22. Hidrostatik deney(Hava tankı °C su ile bar basınçta, dk. test altında tutuldu.)			
23. Emniyet ventili deneyi (..... bar)			
KUSUR AÇIKLAMALARI			
NOTLAR			
SONUÇ VE KANAAT			

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com
Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KOMPRESÖR HAVA TANKI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır ve bu rapordaki sonuçlar, periyodik kontrol sırasındaki işletme ve proses koşulları için geçerlidir.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.