



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KAÇIŞ YOLU BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

Ünvanı					
Adresi			Muayene Adresi		
Telefon			E-Posta		
Sözleşme ID			SGK Sicil No		
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Bina kullanım amacı		Bina tehlike sınıfı tanımı	☐ Düşük tehlike
Bina kullanım alanı (m ²)			☐ Orta tehlike
Bodrum kat sayısı			☐ Yüksek tehlike
Merdiven kova yüksekliği (m)		Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı	
Yapı yüksekliği (m)		Acil durum asansörü	☐ Var ☐ Yok

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
TS EN 12101-6 Duman ve Isı Kontrol Sistemleri-Bölüm 6: Basınç Farkı Sistemleri İçin Teknik Özellikler-Kitler

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

(U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)	DEĞERLENDİRME		
	U	UD	UY
A. GENEL KONTROL			
1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?	☐	☐	☐
2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi?	☐	☐	☐
3. Basınçlandırma tesisat projesi mevcut mu?	☐	☐	☐
4. Kaçış yolu yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm'den az genişlikte olmaması şartına uyulmuş mu? Madde 33 (1)	☐	☐	☐
5. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni ve yahut diğer kaçış yolları, hesaplanan değerlerden ve 80 cm'den daha dar genişlikte olamaz şartına uyulmuş mu? Madde 33 (1)	☐	☐	☐
6. Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm'den az olamaması şartına uyulmuş mu? Madde 33 (2)	☐	☐	☐
7. Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması şartına uyulmuş mu? MADDE 39- (1)	☐	☐	☐
8. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şartına uyulmuş mu? MADDE 39- (2)	☐	☐	☐
9. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunma zorunluluğuna uyulmuş mu? MADDE 39- (2)	☐	☐	☐
10. Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanmış mı? MADDE 80- (1)	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KAÇIŞ YOLU BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

11. Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m'den fazla ise, kaçış merdivenleri basınçlandırılmış mı? Sistem uygun mu? MADDE 89- (1)	☐	☐	☐
12. Bodrum kat sayısı 4'den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılmış mı? MADDE 89- (2)	☐	☐	☐
13. Yapı yüksekliği 51.50 m'den yüksek olan konutların kaçış merdivenleri basınçlandırılmış mı? Sistem uygun mu? MADDE 89- (3)	☐	☐	☐
14. Acil durum asansörü olması durumunda asansör kuyusu basınçlandırması yapılmış mı? Sistem uygun mu? Madde 63 (6)	☐	☐	☐
15. Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az 50 Pa olması şartına ve açık kapı durumu için basınç farkı en az 15 Pa olması gerekir. MADDE 89- (5)	☐	☐	☐
16. Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek kapıyı açmak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 Newton geçmemesi gerekir. Bu şart sağlanıyor mu? MADDE 89- (7)	☐	☐	☐
17. Aşırı basınç tahliye ağızları oluşturulmuş mu? (50 Pa ı geçmemeli- Statik Basınç Sensörü ile)	☐	☐	☐
18. Basınçlı hacimlere açılan kapıların yakınında kaygan döşeme yüzeyleri olmamasına dikkat edilmiş mi? (Özellikle yaşlı, çocuk ve hasta insanların bulunduğu binalarda)	☐	☐	☐
19. Basınçlandırma havasının doğrudan dışarıya alınması durumunda, dışarı alınan havanın diğer sistemlerin egzoz çıkış noktalarından en az 5 m uzakta olması sağlanmış mı?	☐	☐	☐
20. Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırması sağlanıyor mu?	☐	☐	☐
21. Basınçlandırma fanı manuel olarak alıştırıp durdurulabiliyor mu?	☐	☐	☐
22. Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç artışlarını önlemek için Aşırı basınç damperi ve frekans kontrollü fan sistemleri kullanılmış mı? Madde 89- (11)	☐	☐	☐
23. Basınçlandırma fanının hava emişine duman algılayıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan otomatik olarak durdurulabiliyor mu? MADDE 89- (13)	☐	☐	☐
24. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin bulunması şartına uyulmuş mu? MADDE 89- (16)	☐	☐	☐
25. Basınçlandırma sistemine ait kanallarda yangın damperi kullanılamaz kuralına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
26. Yüksekliği 25 m'den fazla olan kapalı merdivenlerin basınçlandırılmasında üfleme yapılan noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdiven yüksekliğinin yarısı kadar olması şartı sağlanmış mı?	☐	☐	☐
27. Yapı yüksekliği 51.50 m'den fazla olan binalarda, her katta veya en çok her üç katta bir üfleme yapılıyor mu?	☐	☐	☐

6. TESTLER

7. NOTLAR

8. SONUÇ VE KANAAT

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı, Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.