



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SERVİS ASANSÖRÜ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER							
Firma Adı				Telefon			
Muayene adresi				E-posta			
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi			
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati			
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati			
Periyodik Kontrol Metodu		TS EN 81-3+A1: Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri					
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ							
Cihaz Adı		Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
Montaj firması		Kullanım yeri / amacı		Bakla adımı (iç uzunluk) (mm)		/ Halat çapı / sayısı (mm/adet) /	
Tipi		Durak sayısı (adet)		Bakla malzeme çapı		/ Halatta tel kırıklığı 6d / 30d (adet) /	
Seri no		Seyir mesafesi (m)		Bakla kalıcı uzama (%)		Halatta çap daralması (%)	
İmal yılı		Motor Seri Numarası		Fren tipi		Askı tipi	
Kapasite (kg)		Motor Gücü (kW/HP/BG)					
☐ Elektrikli				☐ Hidrolik			
TEST DEĞERLERİ							
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			
Statik Test Yüğü (Kg)		Dinamik Test Yüğü (Kg)		Test Yüğü (Kg)			
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER							
A. KUYU				D. MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER			
1. ASANSÖR KUYUSU				1. KARŞI AĞIRLIK/DENGELEME AĞIRLIĞI			
1.1. Kuyu Duvarları (tam kapalı)				12. KABİN ÜSTÜ			
1.2. (içine girilebiliyorsa) Kuyu dibi durdurma butonu				12.1. Kabin üstü dayanım			
1.3. (varsa) Muayene ve İmdat kapıları, muayene kapakları (emniyet kontakları)				12.2. (varsa) Kabin üstü durdurma butonu			
1.4. Asansöre ait olmayan teçhizat				12.3. Üst patenler (kabin)			
1.5. Havalandırma, temizlik, su, nem				12.4. Kabin halat bağlantıları (yay/lastik, gupilya, mil, şişe, kontra somun, klemens)			
1.6. Kuyu altında bulunan hacimlerin korunması				12.5. Kabin üstü elektrik tesisatı			
1.7. Koruma önlemleri (seperatör)				12.6. (varsa) Kabin güvenlik tertibatı yön, halat bağlantıları, (emniyet kontağı)			
1.7.1. (varsa) Kabin-karşı ağırlık arası				12.7. (varsa) Kabin üstü kasnaklar (kanal durumu, halat atma, koruma)			
1.7.2. (varsa) Bitişik asansörler arası				13. KARŞI AĞIRLIK/DENGELEME AĞIRLIĞI			
1.8. (varsa) Kuyu içi durdurma butonu				13.1. Dayanım, karkas ve bağlantı durumu, kasnak, sıçrama önleyici			
1.9. Kuyu alt boşluğu				13.2. Patenler (alt ve üst), montaj, çıkma, çarpma			
1.9.1. Kabin altı ekipmanların veya kuyu dibi tesisatın temas etmesi				13.3. Halat bağlantıları (yay/lastik, gupilya, mil, şişe, kontra somun, klemens)			
1.10. Kuyu üstü güvenlik boşluğu				13.4. Karşı ağırlık dengesi			
1.10.1. Kabin üstü ekipmanların - kuyu tavanı tesisatı arası				13.5. (varsa) K. ağırlık/D. ağırlığı güvenlik tertibatı (emniyet kontağı)			
1.10.2. Ray boyu uygunluğu (patenin çıkması)				14. HALATLAR, ZİNCİRLER veya KAYIŞLAR			
1.11. (içine girilebiliyorsa) Kabinin hareketini önlemek için mekanik tertibat (Kabin üstü ve Kabin altı) emniyet kontağı				14.1. Bağlantı ve yapısı (tellenme, kopuk, sökölme, deformasyon, çatlak, gerginlik (yükün eşit dağılımı))			
2. KUYU İÇİ ELEKTRİK TESİSATI VE AYDINLATMA				14.2. Temizlik			
2.1. Kuyu dibi prizi ve topraklama bağlantısı				14.3. (varsa) Gevşeme kontağı (montajı, çalışması)			
2.2. Kuyu elektrik tesisatı (montaj, buat bağlantıları)				14.4. Tambur ve halatların sarılması			
				15. MAKİNE DAİRESİ/MEKANI			

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SERVİS ASANSÖRÜ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

3. KABİN, KARŞI AĞIRLIK VE DENGELEME AĞIRLIĞI KLAVUZ RAYLARI (Montaj (Ray-Flaş, Ray Konsol), Sabitleme)		15.1. (içine girilemeyen) Makine dairesi/mekani/ platformu durumu	
3.1. Kabin klavuz rayları		15.2. (içine girilebilen) Makine dairesi/mekani/platform durumu (giriş kapısı, kilit , boyut, temizlik, işletme, merdiven, korkuluk, kanca, seyir defteri, bakım defteri)	
3.2. Karşı/ Dengeleme ağırlığı klavuz rayları		15.3. Priz (anahtarlar(kuyu, MD) , ampul, priz topraklama) ve (varsa) aydınlatma	
4. TAMPONLAR (Montaj, Strok, Kapasite ve Hıza Uygunluğu, Topraklama)		15.4. (varsa) Muayene kapı/kapağı (kilit, emniyet kontağı)	
4.1. Kabin tamponu		15.5. Kurtarma talimatı ve uygulanabilirliği (Elle veya Elektrikli Kurtarma)	
4.2. Karşı ağırlık tamponu		16. ELEKTRİK TESİSATI VE ELEKTRİK PANOSU	
5. KABİN / K. AĞIRLIK REGÜLATÖR GERGİ MAKARASI		16.1. Ana anahtar (şalter) (kilitlebilir) ve sigortalar(4'lü grup, 3 tekli (varsa) Kabin, (varsa) Kuyu, (varsa) M.D ve işletmeleri)	
5.1. (varsa) Kabin regülatör gergi makarası, yayı, ağırlığı, emniyet kontağı		16.2. Kablo ve bağlantılar (izolasyon)	
5.2. (varsa) Karşı ağırlık regülatör gergi makarası, yayı, ağırlığı, emniyet kontağı		16.3. Kaçak akım rölesi (30 mA = 0,03 A)	
6. KABİN ALTI		16.4. Topraklamalar (bağlantı, bara, Motor, Regülatör, Kumanda ve Elektrik Panosu)	
6.1. Cıvata bağlantılar (kabin)		17. KUMANDA PANOSU	
6.2. Kabin etek sacı / Eşik aralarını otomatik örtme parçaları		17.1. Muhafaza durumu, kablo bağlantıları (şönt kontrolü), sigortalar, (varsa) koruma rölesi	
6.3. Alt patenler (kabin)		17.2. Kumanda kartı	
6.4. Bükülgen kabloların takoz bağlantısı ve durumu		17.3. Faz sıralı koruma rölesi	
6.5. (varsa) Kabin altı kasnakları (bağlantı, koruma ve halat atma pimi)		17.4. Termik röle, kontakör	
6.6. (varsa) Kabin güvenlik tertibatı yön, (emniyet kontağı)		17.5. Motor hareket süre sınırlayıcısı	
6.7. (varsa) Kabin halat bağlantıları (yay/lastik, gupilya, mil, şişe, kontra somun, klemens)		18. SINIR KESİCİLER	
7. PİSTON VE BAĞLANTILARI (HİDROLİK SERVİS ASANSÖRÜ)		18.1. Alt sınır kesiciler (mesafe ve fonksiyon kontrolü, makaralı şalter)	
7.1. Piston kasnak bağlantıları (kanal durumu, halat atma, koruma)		18.2. Üst sınır kesiciler (mesafe ve fonksiyon kontrolü, makaralı şalter)	
7.2. Piston karkas ve bağlantıların durumu (kabin)		19. TAHRİK GRUBU (ELEKTRİKLİ SERVİS ASANSÖRÜ)	
7.3. Piston bağlantı durumu (yağ kaçağı, keçe) ve patenler		19.1. Makina montajı, mil, yan yatak, dişli sistemi, yağlama, temizlik, ses ve titreşim, kayış, deformasyon, çatlak	
7.4. Piston-hortum bağlantı uygunluğu, Hidrolik hortumlar ve bağlantılarının kontrolü		19.2. Motor montajı, yağlama durumu, elektrik bağlantısı	
7.5. (varsa) Boru kırılma valfi (Bağlantı uygunluğu, kapasitesi vs.)		19.3. Fren kolu, volan , balatalar, fren bağlantı tiji	
8. KABİN VE AYDINLATMA		19.4. Kasnakların durumu (aşınma, yataklama, koruma, halat atma pimi)	
8.1. Kabin etiketi		19.5. Makine bağlantısı (şase kontrolü, duvara tespit)	
8.2. Kabin alanı , duvarları, tabanı ve tavanı		20. HİDROLİK ÜNİTE (HİDROLİK SERVİS ASANSÖRÜ)	
8.3. Kabin girişi (Kabin ile durak kapısı veya kapı çerçevesi arasındaki yatay açıklık ≤30 mm)		20.1 Hidrolik ünite montaj uygunluğu (manometre, yağ seviyesi, hortum bağlantıları, yağ aşırı ısınma dedektörü, soğutucu(varsa), temizlik, ses ve titreşim)	
8.4. Kabin topraklaması		20.2. Kapama valfi, Aşağı/yukarı yön valfleri, geri dönüşüz valf, basınç sınırlama valfleri ve işletme	
9. KABİN KAPISI		20.3. (varsa) El pompası varlığı ve işletmesi	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SERVİS ASANSÖRÜ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

9.1. Kapı dayanımı (montaj, kasa, cam, kapı rayı, paten, makara)		20.4. Elle kumandalı aşağı iniş valfi ve işaretlemesi	
9.2. Kabin kapısı sıkışma kontağı veya fotosel, fiş priz		20.5. Kabin pozisyon göstereci	
9.3. Kabin kapısı çarpma anındaki kapı açma kuvveti ölçümü (≤ 150 N)		21. HIZ REGÜLATÖRÜ	
10. DURAK KAPILARI		21.1. Kabin Hız Regülatörü	
10.1. Kapı dayanımı (montaj, kasa, cam, diktatör, yay, ağırlık, kapı rayı, paten, makara)		21.1.1. Erişim, Montajı, yön(aşağı/yukarı), yataklama, kasnak durumu, koruma, halat atma pimi	
10.2. Kapı önü aydınlatma (Yerel aydınlatma) ≥ 50 lüks		21.1.2. Mühür, (varsa) emniyet kontağı	
10.3. Kapı kilitleri (çift emniyet, fiş-priz, anahtar)		21.2. (varsa) K. Ağırlık/dengeleme ağırlığı Hız Regülatörü	
10.4. Uyarı işaretlemeleri (kapasite, durak numarası, talimat)		21.2.1. Erişim, Montajı, yön(aşağı), yataklama, kasnak durumu, koruma, halat atma pimi	
10.5. Kapı topraklama bağlantıları (tüm kapılar kontrol edilecek)		21.2.2. Mühür, (varsa) emniyet kontağı	
11. KAT DIŞ KUMANDA BUTON VE GÖSTERGELERİ		21.3. (varsa) Güvenlik Halatı	
11.1. Kat butonları			
11.2. Göstergeler			

Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır

TEST, DENEY VE MUAYENE

22.ELEKTRİK Lİ SERVİS ASANSÖRÜ	23.HİDROLİK SERVİS ASANSÖRÜ
22.1. Motor freni testi	23.1. Aşağı yönde özel durum çalışması (endirekt): Kabin el ile tampona oturtulur bu durumda halat veya zincirlerde bir gevşeme olmadığı gözlenmelidir; geri dönüşsüz valfin çalışması kontrol edilir.
22.2. Regülatör-güvenlik tertibatı testi (Aşağı-yukarı yönde boş kabin ile revizyon hızında)	23.2. Elektrikli kayma düzeltme sistemi: Kabin acil elle kumanda valfi ile seviyesi düşürülerek otomatik seviyeleme kontrol edilir.
22.3. Tahrir yeteneği testi (Sarılma Açısı, kasnak kanalı, halat kaydırma)	23.3. Piston strokunun sınırlanması: Pistonun tampon etkisiyle durdurulduğu muayene edilmelidir.
22.4. (varsa) K.ağırlık veya d. ağırlığı regülatör-güvenlik tertibatı testi	23.4. Basınç sınırlama valfi testi (Max. 1,4 kat): Doğru ayarlandığı muayene edilmelidir.
	23.5. Basınç Deneyi(Test basıncı bar): Tam yük basıncının %200'ü uygulanmalıdır. 5 dakika süre ile sistemde basınç düşmesi gözlenir.
	23.6. (varsa) Boru kırılma/Debi sınırlama valfi testi (En üst katta aşağı doğru asansöre hareket verilir ve valf kapatılarak çalışması kontrol edilir.

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.