

	SABİT İNİŞ MAHALİNE HİZMET VEREN MAKİNE MUAYENE RAPORU (Yük Asansörü)	
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.		

GENEL BİLGİLER						
Firma Adı					Telefon	
Muayene adresi					E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi		
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati		
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati		
Periyodik Kontrol Metodu	TS EN 81-31 Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 31: Sadece açık yük asansörleri					
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ						
Cihaz Adı	Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER						
Markası		Kullanım yeri / amacı		Kanca ağız açıklığı (mm)	Halat çapı / sayısı (mm/ade t)	
Tipi / Modeli		Kaldırma yüksekliği (m)		Kanca iç çap açıklığı (mm)	Halatta tel kırıklığı 6d / 30d (adet)	
Seri no		Durak sayısı (adet)		Kanca kalıcı açıklık (%)	Halatta çap daralması (%)	
İmal yılı		Kumanda tipi		Bakla adımı (iç uzunluk) (mm)	Bakla kalıcı uzama (%)	
Kapasite (kg)		Hızı (m/s)		Bakla malzeme çapı (mm)	Kişilerin seyir durumu	
☐ Elektrikli			☐ Hidrolik		☐ Kremayer Pinyon Dişli	
TEST DEĞERLERİ						
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi					Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi	
Statik Test Yüğü (Kg)		Dinamik Test Yüğü (Kg)		Test Yüğü (Kg)		
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER	
A. KUYU					İ. KARŞI AĞIRLIK/DENGELEME AĞIRLIĞI	
1. Kuyu duvarları (tam kapalı-kısmen kapalı)					34. Dayanım, karkas ve bağlantı durumu, kasa, sızama önleyici	
2. Kuyu dibi durdurma butonu					35. Patenler (alt ve üst)	
3. (varsa) Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları					36. Halat bağlantıları (yay/lastik, gupilya, mil, şişe, kontra somun, klemens)	
4. Makinaya ait olmayan teçhizat, havalandırma, temizlik, su ve nem					37. Karşı ağırlık dengesi	
5. Kuyu altında bulunan hacimlerin korunması, kuyu içerisinde ayırıcı muhafaza (taşıyıcı/kabin karşı ağırlık veya bitişik taşıyıcı/kabin arası)					İ. MAKİNE DAİRESİ / MEKANI	
6. Kuyuda mahsur kalma (merdiven ve/veya alarm)					38. Makine dairesi/mekani/platform durumu (giriş kapısı, kilit, temizlik, işaretleme, merdiven, korkuluk, kanca, seyir defteri, bakım defteri)	
					39. Aydınlatma	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SABİT İNİŞ MAHALİNE HİZMET VEREN MAKİNE MUAYENE RAPORU (Yük Asansörü)



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

7. Kuyu altı ve üstü güvenlik hacmi ve taşıyıcı/kabin ekipmanlarının kuyu tabanı ve tavanına teması (kuyu dibi teması insan taşınması için)	40. Muayene kapı/kapağı (kilit, güvenlik kontağı)	
8. Kuyu aydınlatması	41. Kurtarma talimatı (kişilerin seyri durumunda zorunlu)	
B. TAŞIYICI/KABİN VE/VEYA KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARI		J. ELEKTRİK TESİSATI VE ELEKTRİK PANOSU
9. Taşıyıcı/kabin kılavuz rayları	42. Kilitlenebilir ana şalter	
10. Karşı ağırlık kılavuz rayları	43. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)	
11. Mast ve kremayer dişli	44. Kuyu, kabin üstü, makine dairesi ve panolarda elektrik tesisatının düzenli olması	
C. TAMPONLAR		45. Çalışma alanlarında priz
12. Taşıyıcı/kabin tamponu ve seyir mesafesinin mekanik olarak sınırlandırılması (ray boyu vb.)	K.SINIRLAYICILAR	
13. Karşı ağırlık tamponu ve seyir mesafesinin mekanik olarak sınırlandırılması (ray boyu vb.)	46. Alt sınır kesiciler (hidrolik sistemlerde yok)	
D. TAŞIYICI/KABİN ALTI		47. Üst sınır kesiciler
14. Civata bağlantıları	48. Kabin/taşıyıcı beyan kapasite (aşırı yük) sınırlayıcı	
15. Taşıyıcı/kabin etek sacı	L. TAHRİK GRUBU	
16. Alt patenler	49. Makina montajı, mil, yan yatak, dişli sistemi, yağlama, temizlik, ses ve titreşim, kayış, deformasyon	
17. Bükülgen kablolar ve takoz bağlantısı	50. Motor montajı ve yağlama durumu	
E. KABİN VE AYDINLATMA		51. Fren kolu, volan, balatalar, fren bağlantı tiji
18. Kabin kapasite etiketi, kabin/makine etiketi ve işletme talimatı	52. Hidrolik ünite (elle kumandalı aşağı ve yukarı hareket düzeneği, ana kapama valfi, yağ seviyesi, manometre vb.)	
19. Taşıyıcı/kabin alanı, duvarları, tabanı ve tavanı (kişi başına 0,2 m ²)	M. DİĞER KONTROLLER	
20. Durak kapısı ile taşıyıcı/kabin giriş eşiği arası mesafe (≤ 35 mm)	53. Tüm kasnakların bağlantıları ve halatın kasnak yuvalarından çıkmasının engellenmesi	
21. Kabin aydınlatması, acil aydınlatma ve alarm	54. Taşıyıcı/kabin ve kat kumanda tablosu (gösterge, kat butonları, alarm veya haberleşme vb.)	
F. KABİN KAPISI/MAHFAZA		55. Kumandaların kararlı veya bas bırak olması
22. Kapı/mahfaza dayanımı (açıklıklar, montaj, kasa, cam, kapı rayı, paten, makara)	56. Acil durdurma butonu	
23. Kabin kapısı sıkışma kontağı veya fotosel, fiş priz veya güvenlik kontağı	57. Durma hassasiyeti (± 30 mm)	
G. DURAK KAPILARI/MAHFAZALAR		58. Halatların/zincirlerin/kayışları n bağlantı ve yapısı (telleme, kopuk, sökölme, deformasyon, gerginlik)
24. Kapı dayanımı (açıklıklar, montaj, kasa, cam, diktatör, yay, ağırlık, kapı rayı, paten, makara)	59. Halatların/zincirlerin/kayışları n bağlantıları da dâhil en az iki adet ve bağımsız olması (kişilerin taşınması için)	
25. Kapı/mahfaza kilitleri ve kapının/mahfazanın kapalı olduğunun denetlenmesi	60. Kanca (iç çap, ağız açıklığı, serbest dönüş ve deformasyon, yükün istemsiz hareketinin engellenmesi)	
26. Uyarı işaretlemeleri (durak numarası, bilgilendirme)	61. Tambur (halat sarım düzeni, deformasyon, halat bağlantıları ve tambur üzerinde kalan sarım sayısı (en az 2 sarım))	
27. Kat kapı eşikleri (etek sacı, siva durumu)	62. Piston, kasnak, karkas, hortum ve bağlantıları (kanal)	
H. KABİN ÜSTÜ		
28. Kabin üstü dayanım ve düşmelere karşı koruma		
29. Kabin üstü acil durdurma butonu		
30. Kabin üstü bakımçı kumandası (yön ve normal-revizyon anahtarı, kumanda işaretlemeleri)		
31. Üst patenler		
32. Taşıyıcı/kabin halat bağlantıları (yay/lastik, gupilya, mil, şişe, kontra somun, klemens)		
33. Kurtarma kapağı ve güvenlik kontağı		

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

	SABİT İNİŞ MAHALİNE HİZMET VEREN MAKİNE MUAYENE RAPORU (Yük Asansörü)	
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.		

	durumu, halatın kanal yuvalarından çıkması, koruma, hortum ve bağlantılarında sızdırmazlık vb.)	
	63. Onaylı proje çizimlerinde ekipman tipi belirtilmiş mi?(Yük Asansörü / Yük Lifti)	

Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır

N. TEST, DENEY VE MUAYENE

63.Motor freni ve fren testi	67.Aşağı yönde özel durum çalışması (endirekt) ve piston strokunun sınırlanması	
64.Tahrik yeteneği testi (sarılma açısı, kasnak kanalı, halat kaydırma)	68.Basınç sınırlama valfi testi (en fazla. 1,4 kat)	
65.Kontrolsüz hareketlere karşı koruma	69.Basınç deneyi (test basıncı bar) (tam yük basıncının %200'ü)	
66.Taşıyıcı/kabin veya karşı ağırlık aşırı hız düzenleyici (erişim, montajı, yön(aşağı/yukarı), yataklama, kasnak durumu, koruma, halatın kasnak yuvasından çıkmasının engellenmesi)		

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKİNCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.