



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

Ünvanı					
Adresi			Muayene Adresi		
Telefon			E-Posta		
Sözleşme ID			SGK Sicil No		
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer
Ölçüm Tarihi	-	Ek Ölçüm Tarihi	-	Bir Sonraki Ölçüm Tarihi	-

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi
-------	-------	---------	--------------------

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol edilen yangın sistemleri	☐ Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri ☐ İtfaiye Su Alma Ağı ☐ Yangın Su Deposu	☐ Yangın Dolapları ☐ İtfaiye Su Verme Ağı ☐ Yangın Pompa İstasyonu	☐ Hidrant Sistemi
Bina kullanım sınıfı		Bina tehlike sınıfı tanımı	☐ Düşük tehlike
Bina kullanım amacı			☐ Orta tehlike
Yanıcı parlayıcı sıvı sınıfı			☐ Yüksek tehlike
Toplam bina kullanım alanı (m ²)		Bina yüksekliği (m)	Yangın dolap sayısı
Bina taban (oturma) alanı (m ²)		Yapı yüksekliği (m)	Yangın hidrant sayısı
Mevcut su deposu hacmi		Bina yapım yılı	Otopark alanı
Proje su deposu hacmi		Proje çizen/onaylayan	Otopark araç sayısı
Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı		Proje onay tarihi	Sprink zon sayısı
(Varsa) Kazan dairesi kapasitesi		İtfaiye onay durumu	
ANA POMPA		YEDEK POMPA	JOKEY POMPA-1
Marka		Marka	Marka
Model		Model	Model
İmal yılı		İmal yılı	İmal yılı
Seri no		Seri no	Seri no
Anma gücü (kW)		Anma gücü (kW)	Devir sayısı
Max çalışma gücü (kW)		Max çalışma gücü (kW)	Max basma debi (m ³ /h)
Anma basıncı (bar)		Anma basıncı (bar)	Max basma yüksekliği (m)
Sistem çalışma basıncı (bar)		Sistem çalışma basıncı (bar)	Güç (kW)
Sistem çalışma debisi (m ³ /h)		Sistem çalışma debisi (m ³ /h)	JOKEY POMPA-1
%65 basınçtaki debi değeri (Test değeri) (m ³ /h)		%65 basınçtaki debi değeri (Test değeri) (m ³ /h)	Marka
%150 debide min çalışma basıncı (Teorik) (bar)		%150 debide min çalışma basıncı (Teorik) (bar)	Model
%150 debide min çalışma basıncı (Test değeri) (bar)		%150 debide min çalışma basıncı (Test değeri) (bar)	İmal yılı
Max debi (Teorik) (m ³ /h)		Max debi (Teorik) (m ³ /h)	Seri no
Max basınç (bar)		Max basınç (bar)	Devir sayısı
Anma basma yüksekliği (m)		Anma basma yüksekliği (m)	Max basma debi (m ³ /h)
Hız (rpm)		Hız (rpm)	Max basma yüksekliği (m)
Emme basıncı (bar)		Emme basıncı (bar)	Güç (kW)

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Emme flanşı/Basma flanşı	DN..... /DN.....	Emme flanşı/Basma flanşı	DN..... /DN.....		
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------	--	--

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
TS 9811: Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genişlemeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme
TS EN 12845+A1 Sabit yangın söndürme sistemleri-Otomatik sprinkler sistemleri- Tasarım, kurulum ve bakım
TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları
TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri-Hortum sistemleri- Bölüm 3: Yarı sert hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı
TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları
NFPA25

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

(U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)	DEĞERLENDİRME		
	U	UD	UY
A. GENEL KONTROL			
1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?	☐	☐	☐
2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi?	☐	☐	☐
3. Tesisat Projesi mevcut mu? Projeye uygunluk sağlanmış mı?	☐	☐	☐
4. Gerekli uyarı işaretleri var mı?	☐	☐	☐
5. Yangın tesisat hattı kırmızı renkte mi?	☐	☐	☐
B. YANGIN DOLAPLARI			
1. Yangın Dolabı hattı 2" mı?	☐	☐	☐
2. Yangın dolabının gövde ve cam bütünlüğü uygun mu, dolap içi ekipmanları eksiksiz ve kullanılabilir durumda mı?	☐	☐	☐
3. Yangın Dolapların merkez yerden yüksekliği yaklaşık 130 cm uyuyor mu?	☐	☐	☐
4. Yangın Dolabı içindeki kauçuk esaslı hortumlar 10 kg/cm ² basınca uygun mu?	☐	☐	☐
5. Üç kademeli sızdırmaz, paslanmaz pirinç makara göbeği var mı?	☐	☐	☐
6. Su beslemesi makaranın göbeğinden mi?	☐	☐	☐
7. Hortum makarası 180° dönebiliyor mu?	☐	☐	☐
8. Hortum vana (köşe vana) PN 16 çalışma basıncında mı?	☐	☐	☐
9. Hortum vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeyle mi bağlanmış?	☐	☐	☐
10. Bir boyutu 60 m'yi geçen katlarda Yangın Dolabı ve İtfaiye Su Alma Ağı yapılması şartına uyulmuş mu? Madde 94 a 1)	☐	☐	☐
11. Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m ² 'den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m ² 'den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısı kapasitesi 350 kW'ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı mevcut mu? Madde 94 b 1)	☐	☐	☐
12. Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yağmurlama sistemi, katlara itfaiye su alma ağı olması durumunda aralarındaki uzaklık 45 m'ye kadar çıkarılabilir.) Madde 94 b 2)	☐	☐	☐
13. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmiş mi? Madde 94 b 2)	☐	☐	☐
14. Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şartı sağlanmış mı? Madde 94 b 3)	☐	☐	☐
15. Yangın dolap hortumlarında Çap= 25 mm, Uzunluk ≤30 m mi? Madde 94 b 4)	☐	☐	☐
16. Hortum yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun mu? Lüle (İans) kapama, püskürtme veya fiskeye veya her üçünü Birden yapabilme özelliğine sahip mi? Madde 94 b 4)	☐	☐	☐
17. İçinde itfaiye su alma ağı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması sağlanmış mı? Madde 94 b 5)	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

18. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa'ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması şartına uyulmuş mu? Madde 94 b 5)	☐	☐	☐
19. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilircek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun mu? (Yassı hortumun; anma çapının 50 mm'yi, uzunluğunun 20 m'yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fiskeye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.) Madde 94 b 6)	☐	☐	☐
20. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şartına uyulmuş mu ? Madde 94 b 6)	☐	☐	☐
21. LPG İkmal İstasyon sahası içerisinde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet spiral hortumlu yangın dolabı ve 1 adet sis lansı bulundurulması, bunlar için en az 20 m ³ kapasitede yangın suyu deposu tesis edilmesi ve yangın dolaplarının 700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanmış mı? Madde 110 8)	☐	☐	☐
22. LPG depolanması ve ikmal istasyonu tesislerinde en az 2 adet yangın hidrandı veya komple yangın dolabı bulundurulmuş mu? Madde 111 c 3)	☐	☐	☐
23. (Mevcut Binalarda) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m ² 'den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m ² 'den büyük olan kapalı otoparklarda ısı kapasitesi 500 kW'ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılmış mı? Madde 164 2)	☐	☐	☐
24. Bina Tehlike Sınıfına göre Dolap debileri hesaplanmış mı? (DT ve OT-1-2 100lt/dakika 30 dakika, OT-3-4 100lt/dakika 60 dakika, YT 200lt/dakika 90 dakika)	☐	☐	☐
C. YANGIN HİDRANTLARI			
1. Bina Tehlike Sınıfına göre Hidrant debileri hesaplanmış mı? (DT ve OT-1-2 400lt/dakika 30 dakika, OT-3-4 1000lt/dakika 60 dakika, YT 1500lt/dakika 90 dakika)	☐	☐	☐
2. Hidrant yükseklikleri 40<h< 110 cm sağlanıyor mu?	☐	☐	☐
3. Hidrant sisteminde Yüksek Tehlike sınıfına giren bölgelerde hidrant ve Saha Yangın Dolabı yanyana mı?	☐	☐	☐
4. Hidrantların önünde kopuk vanası var mı?	☐	☐	☐
5. Hidrant açma anahtarı ulaşılacak yerde mi?	☐	☐	☐
6. Saha yangın dolabındaki hortumlar iki adet mi?	☐	☐	☐
7. Hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. MADDE 95- (1)	☐	☐	☐
8. Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike Sınıfına göre artırılır. MADDE 95- (2)	☐	☐	☐
9. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç sağlanıyor mu? MADDE 95- (2)	☐	☐	☐
10. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmış mı? MADDE 95- (3)	☐	☐	☐
11. Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir. MADDE 95- (4)	☐	☐	☐
12. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilircek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmiş mi? MADDE 95- (5)	☐	☐	☐
13. Hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü ve yahut hem yeraltı temin ve tesis edilmiş mi? MADDE 95- (6)	☐	☐	☐
14. Binaların taban alanları toplamı> 5000m ² 'den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılmış mı? MADDE 95- (7)	☐	☐	☐
15. Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. Madde 111 c .3)	☐	☐	☐
16. Yangın dolaplarında itfaiye standartlarına uygun hortum ve lans bulundurulur. Madde 111 c.3)	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

17. Sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede mi? (Gerçek değer bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir.) Madde 91 7)	☐	☐	☐
D. İTFAİYE SU ALMA AĞZI			
1. Alanlarının toplamı 600 m ² 'den büyük olan kapalı otoparklarda itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. Madde 60 1)	☐	☐	☐
2. Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m ² 'den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılmış mı? Madde 94 1)	☐	☐	☐
3. Bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması sağlanmış mı? Madde 94 1)	☐	☐	☐
4. Bir boyutu 60 m'yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağızları yapılmış mı? Madde 94 1)	☐	☐	☐
5. Herhangi bir noktadan su alma ağızına olan mesafe 60 m'den fazla olamaz şartına uyulmuş mu? Madde 94 2)	☐	☐	☐
6. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı Normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında mı? Madde 94 3)	☐	☐	☐
7. Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan Sabit boru tesisatında bırakılması hâlinde bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması şartına uyulmuş mu? Madde 94 4)	☐	☐	☐
8. İçinde itfaiye su alma ağızı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 4)	☐	☐	☐
9. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarında TS EN 671-2 standardına uygun olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 6)	☐	☐	☐
10. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 6)	☐	☐	☐
11. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm'yi, uzunluğunun 20 m'yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fiskeye veyahut her üçünü birden yapabiliyor mu? Madde 94 6)	☐	☐	☐
E. İTFAİYE SU VERME AĞZI			
1. İtfaiye su verme bağlantısı yapılmış mı? (Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m ² 'den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m'yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır.) MADDE 97- (1)	☐	☐	☐
2. İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf mevcut mu? (Çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar dâhil) MADDE 97- (1)	☐	☐	☐
3. İtfaiye araçlarının bağlantı ağızına ulaşma mesafesi 18 m'den fazla olamaz şartı sağlanmış mı? MADDE 97- (1)	☐	☐	☐
4. (Mevcut Binalar için) İtfaiye su verme bağlantısı Konut ve büro haricindeki yüksek binalar ile yangın dolabı mecburiyeti bulunan ve bina kat alanı 2000 m ² 'den büyük olan binalarda uygulanır. MADDE 166- (1)	☐	☐	☐
5. Yangın tahliye projesinde itfaiye su verme ve alma ağızları Renkli olarak işaretlenmiş mi?	☐	☐	☐
F. YAĞMURLAMA (SPRINKLER) SİSTEMLERİ			
1. Yangın Springler Sisteminde Korumasız alan bırakılmış mıdır?	☐	☐	☐
2. Yangın Spring hatlarında Asansör sahanlıkların da springler var mı?	☐	☐	☐
3. Her dağıtıcı branşman üzerindeki Springler adedi 8 geçiyor mu?	☐	☐	☐
4. Yangın tehlikesi tipine göre koruma alanları ve iki springler arası en fazla mesafelere uygun mu?	☐	☐	☐
5. Kullanılan Springler uygulandıkları yerlere göre uygun mudur? (Patlama ve kullanım şekline göre)	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

6. Springlerin ve Akış Anahtarlarının UL ve FM onayları var mı?	☐	☐	☐
7. Alanlarının toplamı 600 m ² 'den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yapılmış mı? MADDE 60- (1)	☐	☐	☐
8. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izleniyor mu? MADDE 78- (1)	☐	☐	☐
9. Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanmış mı? MADDE 78- (1)	☐	☐	☐
10. Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap etmesi durumunda her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulmuş mu? Madde 96 (7)	☐	☐	☐
11. 6 adetden az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama Başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulunduruluyor mu? Madde 96 (8)	☐	☐	☐
12. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınmış mı? Madde 96 (10)	☐	☐	☐
13. Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına 1'er adet manometre konulur. Madde 96	☐	☐	☐
14. Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz. Madde 96 (4)	☐	☐	☐
15. Toplam kapasitesi 10 m ³ 'den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için yağmurlama sistemi bulunuyor mu? Madde 111 c)	☐	☐	☐
16. Sprink zorunlu yapılar; Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen konutlarda, Alanlarının toplamı 600 m ² 'den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10'dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100'ü veya yatak sayısı 200'ü geçen otel, yurt, pansiyon, misafirhanelerde Yapı yüksekliği 21.50 m'den fazla olan bütün yataklı tesislerde, Toplam alanı 2000 m ² 'nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, Toplam alanı 1000 m ² 'den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulmuş yapılar Madde 96 2)	☐	☐	☐
17. Mevcut binalarda Bina yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut ve büro haricindeki bütün binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen büro binalarında, Toplam alanı 1000 m ² 'den fazla olan kapalı otoparklar ve 10'dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, İkiden fazla katlı bir bina içerisindeki yatak sayısı 200'ü geçen otellerde, pansiyonlarda, misafirhanelerde, Birden fazla katlı ve toplam yapı inşaat alanı 3000 m ² 'nin üzerinde olan mağazalarda, alışveriş ve eğlence yerleri ile kongre ve toplantı salonları gibi yerlerde, Aksi belirtilmedikçe, birden fazla katlı binalardaki, kolay alevlenen madde bulundurulmuş ve toplam kapalı alanı, bodrum katlarda 2000 m ² ve diğer katlarda 4000 m ² 'den fazla olan depolarda. MADDE 165- (1)	☐	☐	☐
G. YANGIN SU DEPOSU			
1. Yangın dolapları sistemi için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulmuş mu? MADDE 91 1)	☐	☐	☐
2. Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şartı sağlanıyor mu? MADDE 92 1)	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

3. Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmiş mi? MADDE 92 2)	☐	☐	☐
4. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi olması durumunda yangın dolapları binanın kullanım suyu sistemine bağlanabilir ve ayrı bir sistem istemez uygulanabilir mi? MADDE 92 6)	☐	☐	☐
5. Zor durumlarda kullanma suyu deposundan takviye yapılabilir mi?	☐	☐	☐
6. Su deposu kapasitesi yeterli mi?	☐	☐	☐
7. Su deposunun etrafında 50 cm boşluk var mı?	☐	☐	☐
8. Su deposunda yeterince ızgara var mı?	☐	☐	☐
9. Yangın pompa ve Su Deposu aynı bir yerde mi?	☐	☐	☐
10. LPG İkmal İstasyon sahası içerisinde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet spiral hortumlu yangın dolabı ve 1 adet sis lansı bulundurulması, bunlar için en az 20 m ³ kapasitede yangın suyu deposu tesis edilmesi ve yangın dolaplarının 700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanması mecburiyetine uyulmuş mu? Madde 110 8)	☐	☐	☐
H. YANGIN POMPA İSTASYONU			
1. Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa mevcut mu? Madde 93 2)	☐	☐	☐
2. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50'si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılmış mı? Madde 93 2)	☐	☐	☐
3. Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanmış mı? Madde 93 4)	☐	☐	☐
4. Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlatma valfi gibi yardımcı elemanlara sahip mi? Madde 93 5)	☐	☐	☐
5. Her pompanın ayrı bir kilitlenebilir kumanda panosu mevcut mu? Ve Pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi sağlanmış mı? Madde 93 6)	☐	☐	☐
6. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması sağlanmış mı? Madde 93 6)	☐	☐	☐
7. Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı mevcut mu? Madde 93 7)	☐	☐	☐
8. Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik özellikte mi? Madde 93 8)	☐	☐	☐
9. Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabiliyor mu? Madde 93 9)	☐	☐	☐
10. Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma ve havalandırma sağlanması şartı sağlanmış mı? Madde 93 10)	☐	☐	☐
11. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırması yapılmış mı? Madde 19 (1)	☐	☐	☐
12. Yangın Pompa Dairesi girişinde Yetkili kişilerin isim ve telefon numaralarını gösteren liste var mı?	☐	☐	☐
13. Yangın Pompa Dairesinin de yeterince Uyarı ikaz levhası ve Yangın Pompa Kullanım Talimatı var mı?	☐	☐	☐
14. Yangın Pompa dairesi ve Yangın Pompaları amacı dışında kullanılmaması şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
15. Yangın Pompa Dairesinin zemin drenajı uygun mu? (Soğutmanın su ile yapıldığı diesel pompalarda soğutma suyu dreneajı dahil)	☐	☐	☐
16. Her bir zon üzerinde etiketleme mevcut mu?	☐	☐	☐
17. Yangın Pompalarının zemine sabitlenmesi uygun mu?	☐	☐	☐
18. Yangın Tesisatı pompasında sızıntı kaçak var mı?	☐	☐	☐
19. Yangın Tesisatın da Genleşme tankları yere civata ile monte edilmiş mi? Tanklarının montajında Flex hortum kullanılmış mı?	☐	☐	☐
20. Sistemde kullanılan ekipmanlar CE, UL ve FM onayına sahip mi?	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

21. Emiş hattı üzerinde Yükselen Milli Vana mevcut mu?	☐	☐	☐
22. Emiş hattı üzerinde pislik tutucu, filtre olmaması şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
23. Pompaların giriş ve çıkışında manometreler mevcut mu?	☐	☐	☐
24. Elektrikli pompalarda gövde emniyet vanası var mı?	☐	☐	☐
25. Diesel Pompaların çıkışında Relief Vana mevcut mu?	☐	☐	☐
26. Diesel yakıt Tankı seviye göstergesi ve havalık hattı mevcut mu?	☐	☐	☐
27. Diesel Motorunun Egzoz u uygun şekilde dışarı verilmiş mi?	☐	☐	☐
28. Yakıt deposu kapasitesi yeterli mi?	☐	☐	☐
29. Jokey pompa debisi, ana pompanın anma debi değerinin %1'i kadar olma şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
30. Jokey pompanın çalışmaya başlayacağı basınç, ana yangın pompasının çalışma basıncından ~ 10 PSI (~0,7 bar) fazla mı?	☐	☐	☐
31. Motor gücü, anma debi değerinin 150%'inde çalışabilecek şekilde seçilmiş mi?	☐	☐	☐
32. Anma debi değerinin 150%' sine karşılık gelen basınç, anma basıncının 65%' inden az olmaması durumu sağlanmış mı?	☐	☐	☐
33. Kapalı basma basıncı, anma basıncının 140%' indan fazla olmaması sağlanmış mı?	☐	☐	☐

6. TESTLER

Adı		Rapor Tarihi	
Ölçüm Adresi		Rapor No	
Ölçüm Tarihi	Ek Ölçüm Tarihi	Bir Sonraki Ölçüm Tarihi	QR Kod No

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.