



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN YAĞ KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER

Firma Adı		Telefon	
Muayene adresi		E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi		Rapor No	
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No	
Periyodik Kontrol Metodu	DIN 4754-1: Organik ısı transfer akışkanları ile çalışan ısı transfer tesisatları - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri, test		

ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi
-----------	---------------	--------------------	--------------------

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Markası	Modeli	Tipi	Seri no	İmal yılı	Kapasite (kcal/h-kw)	Kullanım yeri	Kullanım amacı
Kazan							
Brülör							
Yakıt türü	Azami çalışma basıncı (bar)	İşletme basıncı (bar)	Test basıncı (bar)	Termostat (adet)	Termometre (adet / °C)	Manometre (adet / skala (Bar))	
Emniyet ventili açma basıncı (bar)	Yağ seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet)		Alarm aygıtı		Presostat (adet)	Emniyet ventili (adet)	Blöf düzeni (adet)
	/		☐ Sesli ☐ Görsel				

TEST DEĞERLERİ

Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi		Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi	
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)	

MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER

D

MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER

D

A. KAZAN DAİRESİ

1. Uyarı etiket ve işaretleri	37. İnert gazla basınçlandırılan atmosfere kapalı sistemlerde genleşme tankında aşırı basıncı önlemek için emniyet ventili bulunması
2. Kazanın bulunduğu alan	38. İnert gazla yastıklanan atmosfere kapalı sistemlerde genleşme tankı yerine depolama tankına emniyet ventili takılırsa, genleşme mahallinden depolama tankına giden
3. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları	39. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek basınç sınırlayıcı (presostat); varlığı, sınır
4. Genel Havalandırma	40. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek basınç sınırlayıcı (presostat); görsel ve/veya
5. Gazın cinsine göre gaz kaçağı durumunda havalandırma	41. Basınç sınırlayıcıların (presostat); deformasyon durumu, doğrudan doğruya ve düşey
6. Yangın söndürme sistemleri ve/veya tüpleri (Tüp/tüplerin ve/veya sistemlerin varlığı)	42. Basınç sınırlayıcıların (presostat); tanımlanan basınç değerinin altına düşülmesi ve üstüne çıkılması durumunda ısı beslemesini kapatması (varsa)
7. Kazan dairesinde patlayıcı yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulması	43. Sıcaklık kontrol ve/veya sınırlayıcı cihazlar (termostat) ; varlığı, deformasyon durumu, bağlantıların uygunluğu (zorunlu)
8. Drenaj	44. Sıcaklık kontrol cihazı/cihazları (kontrol termostadı) ayarlandığı değerlerinin doğruluğu ve çalışması (zorunlu)
9. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı	45. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostadı)
10. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu)	46. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostadı); görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon durumu (zorunlu)
11. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması	47. Kazanın termal olarak aşırı yüklenmesini önleyen güvenlik cihazı (baca gazı sıcaklık
12. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı	
13. Platformlar ve merdivenler (kalıcı erişim bulunuyorsa)	

B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI

14. Kazan ısıtma yüzeyleri yapısı (serpantin boruları, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.)	44. Sıcaklık kontrol cihazı/cihazları (kontrol termostadı) ayarlandığı değerlerinin doğruluğu ve çalışması (zorunlu)
15. Kazan ön ve/veya arka kapakları ve kapak contaları	45. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostadı)
16. Kızgın yağ kazanı gidiş dönüş boruları, vanalar, degazör vb. tesisatların izolasyonları	46. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostadı); görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon durumu (zorunlu)
17. Vanalarda deformasyon, çalışması, sızdırmazlık	47. Kazanın termal olarak aşırı yüklenmesini önleyen güvenlik cihazı (baca gazı sıcaklık
18. Tesisatın ve vanaların işaretlenmesi	
19. Kızgın yağ kazanı ana gidiş ve dönüş hatlarında kapatma vanalarının bulunması	
20. Kazan patlama kapağı (varsa)	
21. Kazan üzerinde üretim sonrası işlemler	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN YAĞ KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

		sınırlayıcı vb.) varlığı, çalışması, deformasyon durumu, bağlantıların uygunluğu	
22. İnert gaz besleme sistemi çalışma durumu (varsa)		48. Düşük yağ seviyesine karşı koruma cihazı; varlığı, deformasyon durumu ve çalışması (genleşme tankı üzerinde) (zorunlu)	
23. Sistem arızalarında yükteki genleşme tankından ısı transfer akışkanının sisteme akışını önlemek için (kesme vanası vb.) önlem alınması durumu, çalışır olması ve akışı kesen cihazın aynı zamanda ısı beslemesini kesmesi		49. Düşük yağ seviyesine karşı koruma cihazı; görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon durumu (zorunlu)	
24. Gaz fazında ısı taşıyıcılı tesislerde genleşme tankının donatılması		50. Akış yetersizliğine karşı koruyucu tertibat; varlığı, çalışması ve deformasyon	
25. Rezerv tankı varlığı ve deformasyon durumu (1000 L'den daha fazla izin verilen doldurma hacmine sahip sistemlerde zorunludur.)		51. Akış yetersizliğine karşı koruyucu tertibat; görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon (zorunlu)	
26. Rezerv tankında boşaltma vanası varlığı, en alt konumda olması, deformasyon ve çalışması		E. YAĞ DOLAŞIM POMPA GRUBU	
27. Rezerv tankında havalık borusunun varlığı, deformasyon ve güvenli şekilde tahliye		52. Soğutma ünitesi arıza ikazı vardır ve çalışır durumdadır. (Pompalarda yatakların veya salmastraların soğutulması gerekiyorsa)	
C.ÖLÇÜM CİHAZLARI		53. En az iki adet besleme pompası vardır.	
28. Manometre; varlığı, deformasyon durumu, okunabilirlik, doğrulama ve en yüksek işletme basıncı değerinin kırmızı renk ile işaretlemesi		54. İki pompayı çalıştırmak için bağımsız iki enerji kaynağı bulunuyor mu?	
29. Manometre; skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma		55. Salmastra sızıntılarının güvenli şekilde toplanması sağlanıyor mu?	
30. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) varlığı, deformasyon durumu, okunabilirlik ve doğrulama		56. Yağ dolaşım pompaları çalışmaya başlamadan yakıcı cihazın çalışmaya başlamaması	
31. Yağ seviye göstergesi varlığı, bağlantıları ve deformasyon durumu (rezerv ve genleşme tankı üzerinde)		57. Yağ dolaşım pompaları emiş hattında filtre bulunması ve deformasyon durumu	
32. Yağ seviye göstergesinin çalışma durumu ve rahatlıkla okunabilmesi		58. Yağ dolaşım pompaları giriş çıkışında kompensatör kullanımı ve deformasyon durumu	
D.EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMLARI		59. Yağ dolaşım pompaları çıkışında geri dönüşsüz vana kullanılması ve deformasyon durumu	
33. Emniyet ventili; deformasyon durumu, kazan ile arasında vana vb. kapama ekipman		F. DİĞER KONTROLLER	
34. Emniyet ventili çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi		60. Elektrik beslemesini kesecek kilitlenebilir tipte ana şalter durumu	
35. Genleşme tankı ile tesisat arasında en az bir adet genleşme borusu bulunması,		61. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)	
36. Sadece genleşme deposu üzerinden aşırı basınç karşı korumalı sistemlerde genleşme tankın atmosfere açık olması, genleşme hattının kilitlenebilir (vana vb.) olmaması		62. Ön süpürme	
		63. Kontrolsüz yakıt beslemesine karşı önlem (güvenlik pimi vb. donanım) (katı yakıtlar için)	
		64. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için, 6 ayda bir)	
		65. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı	
		66. Kazan etiketi	

Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır

G. TEST, DENEY VE MUAYENE

67. Hidrostatik deney (kazan °C yağ ile bar basınçta, dk test altında tutuldu.)

68. Emniyet ventili deneyi (..... bar)

KUSUR AÇIKLAMALARI

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN YAĞ KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.