

	PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YERLEŞİMİ MUAYENE RAPORU	
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.		

1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

Ünvanı					
Adresi			Muayene Adresi		
Telefon			E-Posta		
Sözleşme ID			SGK Sicil No		
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Bina kullanım amacı		Bina tehlike sınıfı tanımı	☐ Düşük tehlike
Bina kullanım alanı (m ²)			☐ Orta tehlike
Kazan dairesi	☐ Evet ☐ Hayır		☐ Yüksek tehlike
Yangın sınıfı	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı	
Yangın Tüpü Sayısı ve Türü (adet ve kg)	Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları tablosunda belirtilmiştir.		

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

(U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)	DEĞERLENDİRME		
	U	UD	UY
A. GENEL KONTROL			
1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?	☐	☐	☐
2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi?	☐	☐	☐
3. Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir.	☐	☐	☐
4. Yangın söndürme cihazların üstünde veya yakınında cihazın nasıl kullanılacağı konusunda talimat asılmıştır.	☐	☐	☐
5. Tüplerdeki basınç göstergeleri uygun mu?	☐	☐	☐
6. Tüplere mühürleme yapılmış mı?	☐	☐	☐
7. Yangın tüplerinin üzerinde dolum tarihini gösteren etiketler mevcut mu?	☐	☐	☐
8. Yangın söndürme tüplerinin yılda bir periyodik bakımları yapılıyor mu?	☐	☐	☐
9. Yangınla mücadele eğitimi veriliyor mu? Yılda bir tatbikat yapılıyor mu?	☐	☐	☐
10. Kullanım sonucu boşalan tüpler dolduruluyor mu?	☐	☐	☐
11. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu sistem kullanılmış mı? (Madde 99 a) (A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.)	☐	☐	☐
12. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü sistem kullanılmış mı? (Madde 99 b) (B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları)	☐	☐	☐
13. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli tüp kullanılmış mı?(Madde 99 c) (C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları)	☐	☐	☐
14. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları mevcut mu? (Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YERLEŞİMİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

cihazlarının tercih edilmesi gerekir.) (Madde 99 c) (D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları)			
15. E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları için ABC ve B tozlu halakarbon gazlı söndürücü kullanılmış mı?	☐	☐	☐
16. Düşük tehlike sınıfında her 500 m ² , orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m ² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması sağlanmış mı? Madde 99 (2)	☐	☐	☐
17. Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde vb. yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulunduruluyor mu? Madde 99 (3)	☐	☐	☐
18. Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenmiş ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilmiş mi? Madde 99 (4)	☐	☐	☐
19. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m sağlanıyor mu? Madde 99 (4)	☐	☐	☐
20. Herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şartına uyulmuş mu? Madde 99 (4)	☐	☐	☐
21. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylık-la alınabilecek şekilde yerleştirilmiş ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmış mı? Madde 99 (5)	☐	☐	☐
22. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeleri mevcut mu? Madde 99 (6)	☐	☐	☐
23. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılmış mı? Madde 99 (7)	☐	☐	☐
24. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üretici veya servis firması dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip mi? Madde 99 (7)	☐	☐	☐
25. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılmış mı? Madde 99 (7)	☐	☐	☐
26. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakma-mak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakılmış mı? Madde 99 (7)	☐	☐	☐
27. Depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3'e uygun en az 2 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? (Kapasitesi 10.000 kg'dan fazla 100.000 kg'dan az olan depolara, en az 1 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı , 100.000 kg üzerindeki her 250.000 kg için ilave olarak 1 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı) Madde 111 c) 1)	☐	☐	☐
28. Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu el yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? Madde 56 d) 6)	☐	☐	☐

6. TESTLER

7. NOTLAR

8. SONUÇ VE KANAAT

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YERLEŞİMİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.



İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları

[illegible]

Sayfa : 4 / 7



Kontrol formunda “✓” Uygun, “✗” Uygun Değil, “-” Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.

[illegible]

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

[illegible]



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YERLEŞİMİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kontrol formunda "✓" Uygun, "✗" Uygun Değil, "-" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Doküman Kodu : **RC-M-YK-FR16**, İlk Yayın Tarihi: 7.03.2021, Rev. Tar.: 3.12.2025, Rev :7,

Sayfa : 7 / 7