



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

# CO2 GAZLI OTO. SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

## 1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

|             |                |                                |                        |              |                         |
|-------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Ünvanı      |                |                                |                        |              |                         |
| Adresi      |                |                                | Muayene Adresi         |              |                         |
| Telefon     |                |                                | E-Posta                |              |                         |
| Sözleşme ID |                |                                | SGK Sicil No           |              |                         |
| Rapor No    | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
|             |                |                                |                        |              |                         |

## 2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

|       |       |         |                    |
|-------|-------|---------|--------------------|
| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
|       |       |         |                    |

## 3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                              |  |                            |                                                              |
|----------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bina kullanım amacı                          |  | Bina tehlike sınıfı tanımı | <input type="checkbox"/> Düşük tehlike                       |
| Üretici firma                                |  |                            | <input type="checkbox"/> Orta tehlike                        |
| Montaj yılı                                  |  |                            | <input type="checkbox"/> Yüksek tehlike                      |
| Bina yüksekliği (m)                          |  | Yüksek bina                | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır |
| Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı |  | Davlumbaz söndürme         | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır |

## 4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  
TS EN 12094-1 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler- Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metodları  
TS EN 15004-1 Yangınla mücadelede sabit sistemler- Gazlı söndürme sistemleri- Bölüm 1: Tasarım, montaj ve bakım  
NFPA Standartları

## 5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)                                                                                       | DEĞERLENDİRME            |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                       | U                        | UD                       | UY                       |
| <b>A. CO<sub>2</sub> GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ</b>                                                                           |                          |                          |                          |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi?                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Yangın Tesisat Projesi var mı? İmalat uygun mu?                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kullanılan ekipmanlar CE onayına sahip mi?                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Tüplerin üzerlerindeki etiketlerde gaz basıncı, gaz ağırlığı ve dolum tarihi mevcut mu?                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Yangın alarm sisteminin bir kişi tarafından test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde test düzeneği mevcut mu?          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Korunacak her mahal içine ayrı tüp veya tüp grubu yerleştirilmiş mi?                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Algılama detektörleri her bir mahal içerisinde çapraz zon prensibine göre yerleştirilmiş mi?                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Detektör tetiklemesinden bağımsız olarak, gazın elektronik olarak boşaltılabilmesi için bir "boşaltma butonu" var mı?              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Tüplerin söndürme paneline bağlı detektörlerden kumanda almaksızın elle boşaltılmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi var mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Tüpler, tüp mahaline metal kuşaklı kelepçeler ve uygun dübeller ile monte edilmiş mi?                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Tüpler mahaline metal kuşaklı kelepçeler 90 cm monte edilmiş mi?                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Tüplere ulaşma mesafesi 25 mt. Geçiyor mu?                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Sistemde boşaltma vanası, selenoid valf, basınç manometresi, emniyet valfi ve elle boşaltma butonu var mı?                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Vana grubu üzerinde manometre var mı?                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

## CO2 GAZLI OTO. SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

|                                                                                                                     |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. Solenoid vananın elektrikli kısım ve pnömatik tetiklemede kullanılmak olmak üzere iki tetikleme sistemi var mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Solenoid valf, manuel veya otomatik tetiklemede açma fonksiyonunu yerine getiriyor mu?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|            |
|------------|
| 6. TESTLER |
| -          |

|           |
|-----------|
| 7. NOTLAR |
| -         |

|                    |
|--------------------|
| 8. SONUÇ VE KANAAT |
| -                  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ | ONAYI (İMZASI) |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Adı Soyadı                                        |                |
| Mesleği                                           |                |
| Dip. Tar. ve No.                                  |                |
| Kalıcı Kayıt No                                   |                |

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.



İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: [info@royalcert.com](mailto:info@royalcert.com) Web: [www.royalcert.com](http://www.royalcert.com)

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.