



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

JENERATÖR MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER

Ünvanı					
Adresi			Muayene Adresi		
Telefon			E-Posta		
Sözleşme ID			SGK Sicil No		
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi

3. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Yakıt Türü	☐ Benzinli ☐ Dizel	Montaj Şekli	☐ Sabit ☐ Seyyar
Ekipman Koruyucu	☐ Kabinli ☐ Kabinsiz	Seri No	
Marka		Güç(kW)	Standby Güç Prime Güç
İmal Tarihi		Gerilim (Volt)	
Model/Tip		Akım (Amper)	
Jeneratör Kütlesi (kg)		Frekans (Hz)	
En Yüksek Çevre Sıcaklığı (°C)		Faz sayısı	
Soğutma Sisteminin Tipi (Sıvı Soğ., Hava Soğ.)		Güç Faktörü	
Jeneratör Motor Grubu Yağ Tipi		Standart/ CE	
İlk Hareket Tipi (Otomatik, Manuel)		Devir Sayısı (Hız d\dk veya m\sn)	
Jeneratör Grubunun Performans Sınıfı:			

4. PERİYODİK KONTROL METODU

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com
Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

JENERATÖR MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS ISO 8528-1: Pistonlu içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans
TS ISO 8528-13: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları

5. MUAYENE KRİTERLERİ ve TESTLER

1.	Jeneratörün elektriksel ve mekaniksel bakım işletme Sorumlu/yetkili Personeli bulunmakta mıdır?	18.	Ses seviyesinin durumu Uygun Mudur?
2.	Bakım ve Onarımı Periyotları Düzenli Yapılıyor Mudur ?	19.	Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar, yataklar, yakıt-yag pompaları)
3.	Bir önceki periyodik muayene raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi ?	20.	Çalışma yağ basıncı durumu uygun mu ?
4.	Emniyet Etiketleri bulunmakta mıdır?	21.	Jeneratör çalışırken herhangi bir alarm durumu gözlemlendi mi?
5.	Jeneratörün Soğutması ve havalandırması yeterli midir ?	22.	Jeneratörün verdiği voltaj değeri şebeke voltajına yakın mıdır?
6.	Jeneratör üzerinde uygun kaldırma tertibatı bulunmakta mıdır? (Etiket ve bağlantı kaynak/cıvataları)	23.	Jeneratörün verdiği akım değeri şebeke akımına yakın mıdır?
7.	Ekipmanın göstergeleri çalışıyor mu? (Hararet, batarya, yakıt seviye göstergesi ve elektriksel göstergeler)	24.	Jeneratör Çalışır durumdayken Kompanzasyon Devre Dışı Kalıyor Mudur?
8.	Jeneratör genel gövde durumu uygun mu ? (Sabitleme takozları, zemin eğimi)	25.	Jeneratör üzerinde varsa fiş ve prizlerin durumu uygun mu? (Prizler topraklı mı, Prizler K.A.K.Rölesine bağlı mı, Priz yuvaları sağlam mı ve kapaklı mı, fişlerin izolasyon kılıfları uygun mu)
9.	Sıvı seviyelerinin kontrollü (Motor yağı, soğutma suyu, antifriz) seviyeleri uygun mudur ?	26.	Jeneratörün transfer ve kontrol panosunun genel durumun kontrolü (Dış Kapak ve kilit tertibatı, iç kapak, Acil aydınlatma, izolasyon paspası, iç bağlantılar, uyarı işaretleri, çalışma alanları, panoların gövde ve kapak topraklaması, suya neme ve toza karşı koruma)
10.	Hava filtresi jeneratörün verimli çalışması için uygun durumda mı?	27.	Jeneratör transfer ve kontrol pano elemanların genel durumu? (Yük değiştirme şalteri/kontaktörü, bağlantı klemensleri,baralar, sigorta bağlantıları, iletken ekleri, kablo yolları, izolatörler,kısa devre ve kaçak akım koruma röleleri, Aşırı yük rölesi)
11.	Jeneratör grubu ve yürüyüş yolları aydınlatması en az 20 lux ile aydınlatılmış mı?	28.	Jeneratör acil durdurma sistemi çalışıyor ve ulaşılabilir midir?
12.	Yakıt ikmali güvenli bir şekilde yapılabilir durumda mıdır?	29.	Yangın söndürücüler: Sayı, tip, sağlamlık Yönünde Yeterli ve Uygun Mudur?
13.	Yakıt tankından yakıt sızıntısı bulunmakta mıdır? Gerekli önlemler alınmış mı? Gerekli uyarı işaretleri ve Statik topraklaması yapılmış mı?	30.	Jeneratör yakınında Yanıcı ve parlayıcı maddelerden Arındırılmış Mıdır?
14.	Motor hortum bağlantıları sağlam ve uygun durumda mı?	31.	Jeneratörün genel temizlik durumu uygun mudur?
15.	Dönel ve hareketli kısımlarda dokunmaya karşı önlem alınmış mı ?	32.	Akü voltaj değeri ve kutup başları durumu Uygun Mudur? (Aşınma, oksitlenme, bağlantı klemensleri, bağlantı muhafazaları, akü gövdesi, zemini ve koruması)
16.	Motor blok ısıtıcısı bulunmakta mıdır?	33.	Jeneratör egzoz sisteminin genel durumu uygun mudur? (Kaçaksız bir şekilde çalışıyor mu ve montajı uygun mudur, Susturucu var mı, egzoz gazının teneffüs alanı uygun mudur, insan trafiğinden arındırılmış ve gaz çıkış alanında gerekli önlemler alınmış mı ?
17.	Erişilebilir yüzeylerdeki sıcaklık durumu uygun durumda mı ?		

6. TEST DEĞERLERİ					
KONTROL KRİTERLERİ		ÖLÇÜM DEĞERİ			
		1	2	3	4
Jeneratör Gövde Topraklaması (Ohm)					
Jeneratör Eğim Kontrolü (derece)					
Jeneratör aküsü gerilimi (V)					
Jeneratör Aydınlık Şiddeti Ölçümü (Lux)					
Jeneratör Ses Seviyesi Ölçümü (1mtden) (dB)					
Jeneratör Ses Seviyesi Ölçümü (7mtden) (dB)					

1. Jeneratör Test 1	Test 1 Durum Tespiti
---------------------	----------------------

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com
Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

JENERATÖR MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu 10 sn içinde devreye girdi ve sistem için tasarlanan elektrik gücünü sağladığı görüldü mü?	
2. Jeneratör Test 2	Test 2 Durum Tespiti
Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu yarım saat çalıştırıldı ve tesise elektrik jeneratör üzerinden verildi.	2.1 Sistemde herhangi bir kesinti gözlemlendi mi ?
	2.2 *Sistemde mekanik bir problem gözlemlendi mi ?
3. Jeneratör Test 3	Test 3 Durum Tespiti
Şebeke elektriği verildi ve jeneratörün devreden çıktığı görüldü. Bu işlem sırasında sistemde bir arıza gözlemlenmedi. Jeneratör bir süre boşta çalıştıktan sonra (soğuma süresi) kendini devre dışı bıraktı mı ?	
İşaretler: U : Uygun; UD : Uygun Değil; G: Görülemedi; N: Uygulaması Yok, --; Takip Kontrolünde Kapsam Dışı Bırakılmıştır.	

7. KUSUR AÇIKLAMALARI

8. EKİPMAN FOTOĞRAFLARI

9. NOTLAR

10. SONUÇ VE KANAAT

11. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.