



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KONTROL RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER					
Firma Adı			Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati		
Periyodik Kontrol Adresi			Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati		
Telefon Numarası			Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi		
E-posta			Takip Kontrolü Tarihi		
Periyodik Kontrol Metodu			Rapor Tarihi		
2. EKİPMAN BİLGİLERİ					
2.1. EKİPMAN ETİKET BİLGİLERİ					
Ekipman Türü					
Markası		Modeli		Anma Hızı (m/s)	
Seri No		Motor/Makina seri no		Eğim Açısı (°)	
İmal Yılı		Taşıma kapasitesi (insan/saat)		Motor Gücü (kW)	
2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER					
Basamak Yüksekliği (mm)	0,24 m <	Palet Derinliği (mm)		Trabzan Yüksekliği (mm)	1,10 m >
Basamak Derinliği (mm)	0,38 m <	Palet Anma Genişliği (mm)	0,58 m <	El Bandı Genişliği (mm)	70 - 100
Basamak Anma genişliği (mm)	0,58 m <	Bant Uzunluğu (mm)		Sahanlık Genişliği (mm)	
Sahanlık Aydınlatma Şiddeti (Lx)	50 Lx <	Bant Anma Genişliği (mm)	1,65 m >	Eğim Açısı (°)	
Çalışma Alanı Aydınlatma Şiddeti (Lx)	200 Lx <	Anma hızı (m/s)		Ekipman Uzunluğu (mm)	
3. TEST DEĞERLERİ					
Test Tarihi			Yardımcı fren test hızı (m/s)		
4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ					
Ölçüm Aleti Adı			Ölçüm Aleti Seri No		
5. MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER					
KONTROL KRİTERİ	Değerlendi rme	KRİTERİ	KONTROL	Değerlendi rme	
1. Talimatlar, ikazlar ve işaretlemeler		9. Trabzan			
2. Destek yapısı (kiriş) ve kuşatma		10. Süpürgelik			
3. Basamaklar, paletler veya bant		11. El bandı			
4. Tahrik ünitesi		12. Sahanlıklar (taraklık ve zemin)			
5. İşlevsel fren		13. Makina alanları, tahrik istasyonu ve dönüş istasyonu			
6. Yardımcı fren		14. Kumandalar			
7. Aşırı hız ve seyahat yönünde öngörülme ters dönme risklerine karşı koruma		15. Elektrik teçhizatları ve tertibatlar			
8. Basamakların, paletlerin ve bandın tahrik edicisi		16. Bina arayüzleri			
TEST DEĞERLERİ					Değerlendi rme
17. Yardımcı fren testi					
6. KUSUR AÇIKLAMALARI					

Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “L”
“Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

7. NOTLAR



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KONTROL RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

8. SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen yürüyen merdiven veya yolun mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur/kullanımı uygun değildir**. Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.)

9. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

ONAY (İMZA)

Adı Soyadı

Mesleği

Diploma Tarihi
ve Numarası

Kalıcı Kayıt
Numarası

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır. *Bu raporda belirtilen hususlara ilişkin hafif ve ağır kusur bilgilerini de içeren kriterlerine "Periyodik Kontrol Kriterleri" dokümanında yer verilmiştir.

