



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

Ünvanı					
Adresi			Muayene Adresi		
Telefon			E-Posta		
Sözleşme ID			SGK Sicil No		
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Bina kullanım amacı		Bina tehlike sınıfı tanımı	☐ Yüksek tehlike
Bina kullanım alanı (m ²)			☐ Orta tehlike
Merdiven kova yüksekliği (m)			☐ Yüksek tehlike
Yapı yüksekliği (m)		Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı	
Kapalı otopark	☐ Var ☐ Yok	Atrium	☐ Var ☐ Yok
Kapalı otopark alanı (m ²)		Atrium alanı (m ²)	

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

(U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)	DEĞERLENDİRME		
	U	UD	UY
A. GENEL KONTROL			
1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?	☐	☐	☐
2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi?	☐	☐	☐
3. Duman Tahliye Sistemine ait Proje mevcut mu?	☐	☐	☐
4. Toplam alanı 2000 m ² 'yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılmış mı?	☐	☐	☐
5. Yapı yüksekliği 51.50 m'nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılmış mı? MADDE 87 (12)	☐	☐	☐
6. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlıyor mu? (Madde 60)	☐	☐	☐
7. Duman kontrol sistemlerinde arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenmesi ve kontrol edilmesi şartına uyulmuş mu? (Madde 80)	☐	☐	☐
8. Duman tahliye ağızları, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir şekilde mi? (Madde 86)	☐	☐	☐
9. Dumansız bölge yüksekliği a) Kaçış yollarında 3m b) Konut, hastane, alışveriş merkezi ve bu gibi yerlerde 2.5m c) Tavanı yüksek olmayan mahallerde 2m d) Tavanı 2.5m'nin altında olan yerlerde tavan yüksekliğinin %80'i olmalı şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
10. Duman tahliye sisteminin duman zonunun bir boyutu 60 m'yi geçmeme şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

11. Duman kontrol damperlerinde; aşağıdaki şartlar sağlanıyor mu? a) Sistemin gerektirdiği açık veya kapalı konuma gelerek o konumu korumalıdır. b) Duman kontrol damperleri elektrik kesintisinde konum değiştirmeyecek, yani yay geri dönüşlü olmamalı. c) Damper bir konumdan diğerine 60 saniye içinde geçmelidir.	☐	☐	☐
12. Otel, restoran, kafeterya vb. mutfaklarındaki pişirme alanlarının mekanik egzoz sistemi, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız mı? ve aşağıdaki şartları sağlıyor mu? a) Egzoz kanalları korunmamış yanabilir malzemelerden en az 500 mm açıktan geçiyor mu? b) Mutfak egzozu doğrudan dışarı atılmalı ve herhangi bir hava giriş açıklığından 5 m uzakta mı?	☐	☐	☐
13. Sadece egzoz yapılarak duman tahliyesi yapıldığı durumlarda, açıklığın alanı her bodrum katının zemin alanının %2'sinden daha az olmama şartına uyulmuş mu?	☐	☐	☐
14. Atrium alanı < 90 m ² olması durumunda Madde 24 (5) şartı sağlanmış mı?	☐	☐	☐
15. Mekanik egzoz yapılan atrium hacmine, mekanik olarak aynı zamanda hava beslenmesi yapılıyor mu? (Beslenen bu hava temiz olmalı ve duman tabakasının altındaki kotlardan üflenmelidir.)	☐	☐	☐
16. Duman kontrol senaryosu; a) Yangın ve duman olan bölgedeki besleme kanalındaki duman damperi kapanmalı. b) Dumandan korunması gereken bölgelerdeki dönüş kanallarında bulunan damperleri kapanmalı. c) 1.fanlar 60 saniye de çalışmalı. d) Duman kontrol sistemindeki yangın ve duman damperleri de 75 saniyede yangın senaryosuna göre açılmalı veya kapanmalıdır.	☐	☐	☐
17. Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, imal veya depo edildiği yerlerde, bu maddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tertibatı yapılması; soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağı bulundurulması ve tedbir alınmaksızın kaynak yapılmaması gerekliliğine uyuluyor mu? MADDE 88- (4)	☐	☐	☐
18. Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının (ex-proof) , Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenli olması şartına uyulmuş mu? MADDE 88- (5)	☐	☐	☐
19. Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye sisteminde kullanılacak kanalların yeterli sayıda askı elemanları ile bağlanması şartına uyulmuş mu? MADDE 87 (3)	☐	☐	☐

6. TESTLER

7. NOTLAR

8. SONUÇ VE KANAAT

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı, Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.