

RAPPORT DE SUIVI DE PRODUCTION

Periode : 2026-05-25 au 2026-05-31

1. RESUME DE LA PERIODE

La production s'eleve a 57342 MWh pour une puissance moyenne de 341.3 MW en marche. La tranche a ete disponible toute la periode. Le rendement thermique moyen ressort a 37.49 %. L'agent de detection a releve 1 episode(s) anormal(aux), detailles ci-dessous.

2. INDICATEURS CLES

- Production totale : 57342 MWh
- Puissance moyenne (en marche) : 341.3 MW
- Disponibilite : 100.0 %
- Rendement thermique moyen : 37.49 %
- Consommation charbon : 22078 t
- Episodes d'anomalie : 1

3. ANOMALIES DETECTEES

- Du 2026-05-28 13:00:00 au 2026-05-28 22:00:00 (10h), severite faible, methode ML.

Diagnostic : Combinaison inhabituelle de parametres (anomalie multivariee) : inspection recommandee

4. RECOMMANDATIONS

- Realiser une inspection generale : la combinaison de parametres detectee par le modele ML ne correspond pas a un fonctionnement normal.

Rapport genere automatiquement (mode template, sans LLM).