

RAPPORT DE SUIVI DE PRODUCTION

Periode : 2026-06-24 au 2026-06-30

1. RESUME DE LA PERIODE

La production s'eleve a 56803 MWh pour une puissance moyenne de 338.1 MW en marche. La tranche a ete disponible toute la periode. Le rendement thermique moyen ressort a 37.54 %. Aucune anomalie n'a ete detectee : le fonctionnement est reste dans les plages normales.

2. INDICATEURS CLES

- Production totale : 56803 MWh
- Puissance moyenne (en marche) : 338.1 MW
- Disponibilite : 100.0 %
- Rendement thermique moyen : 37.54 %
- Consommation charbon : 21933 t
- Episodes d'anomalie : 0

3. ANOMALIES DETECTEES

- Aucune anomalie sur la periode.

4. RECOMMANDATIONS

- Poursuivre la surveillance selon le plan en vigueur.

Rapport genere automatiquement (mode template, sans LLM).