



1. **DADOS GERAIS**

ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE

Avenida das Araucárias, n.º 545 – Vale Verde – Nova Petrópolis/RS

CEP: 95.150-000

2. **NORMAS APLICÁVEIS**

- NBR 13714:2000 da ABNT – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

3. **HIDRANTES E MANGOTINHOS**

As tomadas de hidrantes serão dispostas de forma que:

- a) Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho, considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) e seu trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de água.;
- b) nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 m;
- c) em posições centrais nas áreas protegidas;
- d) fora das escadas ou antecâmaras de fumaça;
- e) de 1,0 m a 1,5 m do piso.

3.1.1. **SISTEMA PROJETADO**

Tipo: I (cfme. NBR 13714/2000);

Características: Mangote, acrescido de registro para utilização dos bombeiros, mangueiras de $\varnothing 25\text{mm}$ (1"), 30m de comprimento;

Vazão mínima no esguicho: 100 l/min (6 m³/h);

Número de saídas simultâneas: 2

Tubulação: Em aço carbono, SCH 40. Todas as tubulações e sustentação após a montagem e limpeza deverão receber duas demãos de tinta anticorrosiva e duas demãos de esmalte sintético padrão incêndio vermelho para os tubos e preto nos suportes.

Conexões: Soldáveis em aço carbono ASTM A 234 Gr. WPB.

Sustentação: Deverão ser utilizados apenas materiais ferrosos na fabricação de suportes. Sendo que estes deverão sustentar cinco vezes a massa do tubo cheio d'água mais 100 kg em cada ponto de fixação. O afastamento entre os suportes deverá ser de no máximo 4,00 m.

Quantitativo			
Item	Descrição	Quant.	Unid.
1.1	Tubulação – Ø65mm	54	m
1.2	Registro – Ø25mm	02	pçs
1.3	Registro globo angular – Ø65mm	02	pçs
1.4	Mangotinho 30m – Ø25mm	02	pçs
1.5	Abrigo para mangotinho – 30x60x90cm	02	pçs
1.6	T - Ø65mm	02	pçs
1.7	Joelho 90° – Ø65mm	07	pçs
1.8	Adaptador storz – Ø65mm x Ø40mm	02	pçs

