EOL Praia Formosa — resumo executivo

01/07/2009 00h a 19/10/2026 23h (151.598 registros horários) · Gerado em 21/10/2026 10:00

EOL · CE · TIPO I · 105,0 MW

Agente atual (Capacidade de geração do ONS): CPFL ENERGIAS (proprietário e operador)

Resume o relatório completo "EOL Praia Formosa — Análise do desempenho operacional", de 19 páginas, gerado na mesma data.

Termos. ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico; MWmed: megawatt médio, a energia dividida pelas horas do período; constrained-off: redução da geração da usina por comando do ONS, por razão externa a ela (indisponibilidade externa, confiabilidade elétrica ou razão energética).

Indicadores-chave

Indicador	Valor	Detalhe
Geração média	26,1 MWmed	3.951,0 GWh em 151.598 horas com valor
Fator de capacidade	24,8%	geração média ÷ potência instalada
Energia cortada	16,6%	184.769 MWh por restrição de operação, da energia estimada nas semi-horas com a marca

Seção de origem: capa do relatório completo.

Evolução anual

Ano	Nível	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Fator de capacidade	Energia cortada (MWh, % est.)
2009*	usina	30,7	135.468	29,2%	—
2010	usina	30,3	265.052	28,8%	—
2011	usina	24,0	209.921	22,8%	—
2012	usina	37,5	329.785	35,8%	—
2013	usina	33,6	293.743	32,0%	—
2014	usina	34,2	298.778	32,6%	—
2015	usina	35,1	306.781	33,4%	—
2016	usina	30,2	265.172	28,8%	—
2017	usina	24,1	210.836	22,9%	—
2018	usina	21,3	186.604	20,3%	—
2019	usina	20,3	178.187	19,4%	—
2020	usina	21,7	190.459	20,7%	—
2021	usina	26,0	227.800	24,8%	122 (0,4%)
2022	usina	21,7	189.864	20,6%	1.210 (0,6%)
2023	usina	22,0	193.081	21,0%	19.339 (11,2%)
2024	usina	22,1	193.711	21,0%	43.866 (15,3%)
2025	usina	18,3	160.559	17,5%	81.354 (32,2%)
2026*	usina	16,4	115.220	15,7%	38.877 (24,6%)

* Ano parcial. Colunas e definições na seção 2 do relatório completo.

Sobre os dados

Dados: série horária de referência, Geração por usina (id ONS CEUFM), de 01/07/2009 00h a 19/10/2026 23h, com 151.598 registros; 2009 e 2026 são anos parciais; 82 horas ausentes, não preenchidas. Nenhuma hora sinalizada.

Conferências: cadastro sem divergência; geração coincidente entre as fontes em 98,3% das horas comparadas, com 6.254 divergências; programação diária coincidente com o programado do Fator de capacidade em 94,5% das horas, com 969 divergências. Os dados abertos do ONS não informam a causa das paradas nem os eventos individuais de desligamento.

Fontes: Geração por usina, Fator de capacidade e Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtidos em 21/10/2026; Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas e Capacidade de geração (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtidos em 21/10/2026; Restrição com detalhe

(constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026.

Conclusão

As seções e as notas metodológicas citadas são as do relatório completo.

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Pontos de atenção

- Energia cortada por restrição de operação de 184.769 MWh, 16,6% da energia estimada nas semi-horas com a marca de restrição (seção 7).

A verificar em campo

- Medição de vento marcada como inválida pelo ONS em 13.157 das 88.560 semi-horas da usina (14,9%) (seção 8).