UFV Seriemas 1 — resumo executivo

22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h (1.416 registros horários) · Gerado em 21/10/2026 10:00

UFV · MS · TIPO II-C · 50,0 MW

Agente atual (Capacidade de geração do ONS): SERIEMAS (proprietário); CVER (operador)

Resume o relatório completo "UFV Seriemas 1 — Análise do desempenho operacional", de 17 páginas, gerado na mesma data.

Termos. ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico; MWmed: megawatt médio, a energia dividida pelas horas do período; constrained-off: redução da geração da usina por comando do ONS, por razão externa a ela (indisponibilidade externa, confiabilidade elétrica ou razão energética).

Indicadores-chave

Indicador	Valor	Detalhe
Geração média	8,6 MWmed	12,2 GWh em 1.416 horas com valor
Fator de capacidade	17,2%	geração média ÷ potência instalada
Energia cortada	16,3%	1.127 MWh por restrição de operação, da energia estimada nas semi-horas com a marca

Seção de origem: capa do relatório completo.

Evolução anual

Ano	Nível	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Fator de capacidade	Energia cortada (MWh, % est.)
2026*	usina	8,6	12.198	17,2%	1.127 (16,3%)

* Ano parcial. Colunas e definições na seção 2 do relatório completo.

Sobre os dados

Dados: série horária de referência, Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), de 22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h, com 1.416 registros; 2026 é ano parcial. Nenhuma hora sinalizada.

Conferências: cadastro com divergências (potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)); geração coincidente entre as fontes em 100,0% das horas comparadas; soma das usinas do conjunto coincidente com a Geração por usina do conjunto em 85,3% das horas, com 191 divergências; programação diária coincidente com o programado do Fator de capacidade em 100,0% das horas. Os dados abertos do ONS não informam a causa das paradas nem os eventos individuais de desligamento.

Fontes: Geração por usina, Fator de capacidade e Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS MSSRI1), obtidos em 21/10/2026; Programação diária (MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas e Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtidos em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026.

Conclusão

As seções e as notas metodológicas citadas são as do relatório completo.

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Pontos de atenção

- Energia cortada por restrição de operação de 1.127 MWh, 16,3% da energia estimada nas semi-horas com a marca de restrição (seção 7).

A verificar em campo

- Medição de irradiância marcada como inválida pelo ONS em 564 das 2.832 semi-horas da usina (19,9%) (seção 8).