UTE William Arjona — resumo executivo

10/07/2021 00h a 24/10/2026 23h (46.387 registros horários) · Gerado em 26/10/2026 09:00

UTE · MS · TIPO I · 177,1 MW

Agente atual (Capacidade de geração do ONS): DELTA GERAÇÃO (proprietário e operador)

Resume o relatório completo "UTE William Arjona — Análise do desempenho operacional", de 28 páginas, gerado na mesma data.

Termos. ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico; MWmed: megawatt médio, a energia dividida pelas horas do período; DISPF: disponibilidade das unidades geradoras apurada pelo ONS; TEIFa: taxa de indisponibilidade forçada apurada pelo ONS em 60 meses; Pinst: potência instalada; TEIP: taxa de indisponibilidade programada apurada pelo ONS em 60 meses; CVU: custo variável unitário da usina térmica, publicado pelo ONS por semana operativa; CMO: custo marginal de operação do subsistema, calculado pelo ONS por semana operativa.

Indicadores-chave

Indicador	Valor	Detalhe
Geração média	6,6 MWmed	307,5 GWh em 46.387 horas com valor
Horas com despacho	7,1%	3.271 de 46.272 horas do despacho com geração programada acima de 1 MW
Disponibilidade operacional média	21,9%	da potência instalada (38,8 MW), nas 46.387 horas com o dado
Disponibilidade apurada pelo ONS (DISPF)	39,7%	média das unidades; TEIFa 30,07% em set/2026

Seção de origem: capa do relatório completo.

Evolução anual

Ano	Nível	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Disp. (% Pinst)	Disp. sem despacho (h)
2021*	usina	68,4	287.178	59,9%	1.178
2022	usina	0,6	5.384	1,1%	80
2023	usina	0,0	0	0,0%	1
2024	usina	0,2	1.444	0,0%	0
2025	usina	0,3	2.741	20,9%	2.943
2026*	usina	1,5	10.737	80,3%	6.671

* Ano parcial. Colunas e definições na seção 2 do relatório completo.

Sobre os dados

Dados: série horária de referência, Geração por usina (id ONS MSUTWI), de 10/07/2021 00h a 24/10/2026 23h, com 46.387 registros; 2021 e 2026 são anos parciais; 5 horas ausentes, não preenchidas. 1.320 horas (2,85%) estão sinalizadas e foram mantidas nos totais.

Conferências: TEIFa e TEIP refeitas em 0 de 4 meses; DISPF e horas por estado operativo com 52 divergências (meses-unidade); cadastro sem divergência; programação diária coincidente com o programado do despacho em 100,0% das horas; geração verificada do despacho coincidente com Geração por usina em 99,7% das horas, com 130 divergências. Os dados abertos do ONS não informam a causa das paradas nem os eventos individuais de desligamento.

Fontes: Geração por usina e Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtidos em 26/10/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal, Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base anual, Taxas TEIFa e TEIP, Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP, Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper e Modalidade das usinas (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtidos em 26/10/2026; Programação diária (MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Capacidade de geração (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 22/10/2026; Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026; CVU das usinas térmicas (códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026; CMO semanal (subsistema SE, agregado), obtido em 20/10/2026.

Conclusão

As seções e as notas metodológicas citadas são as do relatório completo.

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Possíveis problemas

- Geração acima da disponibilidade declarada em 1.320 h, segundo a regra R7 (seção 13).
- Geração verificada mais de 5 MW abaixo da programada pelo ONS em 2.826 h (112.445 MWh) (seção 9).

A confirmar com o agente

- Critério e horário da declaração de disponibilidade ao ONS, dado que a geração superou a disponibilidade declarada em 1.320 h (seção 13).
- Causa e documentação da indisponibilidade total de 30/01/2023 a 27/08/2025, com 22.558 h, e das paradas programadas longas de todas as unidades em 2022, 2023, 2024 e 2025 (seções 3 e 4).
- Motivo da geração verificada mais de 5 MW abaixo da programada pelo ONS em 2.826 h (112.445 MWh) (seção 9).
- Programação do ONS correspondente à geração verificada em 114 h sem programação, com 3.028 MWh acima da programada (seção 9).
- Motivo da diferença entre as taxas operativas e as oficiais do ONS em set/2026: TEIFa operativa de 12,89% e oficial de 30,07% (diferença de −17,18 p.p.); TEIP operativa de 58,98% e oficial de 70,30% (diferença de −11,32 p.p.) (seção 4).

A verificar em campo

- Plano e registros de manutenção preventiva e corretiva das unidades geradoras, em especial de 2022, 2023, 2024 e 2025 (seções 3 e 4).