



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๑/๑๙๕๐๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เรียน ผู้จัดการบริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด
- อ้างถึง แบบคำขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด

ตามที่อ้างถึง บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด ขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ตั้งโครงการเลขที่ ๔๕/๑-๕ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

PEA ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่ บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด จะเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของ PEA โดยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกผลิตภัณฑ์ JA SOLAR รุ่น JAM๗๒S๒๐-๔๕๐/MR ขนาดแผงละ ๔๕๐ วัตต์ (Wp) จำนวน ๑,๗๒๓ แผง กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด ๗๗๕.๓๕ กิโลวัตต์ (kWp) และ Grid-Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น SUN๒๐๐๐-๑๐๐KTL -M๑ (Three Phase) ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ (kW) จำนวน ๗ ชุด ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วยในวันชำระเงิน และเมื่อดำเนินการชำระเงินแล้ว ให้จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่ กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากบริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อในภายหลัง

ในการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายของ PEA นั้น บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือระเบียบอื่นๆ ที่มีในอนาคต

ทั้งนี้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด หากพบหรือเห็นว่าการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ PEA และสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่ PEA พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค (๒๐๐๙) จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ ฤทธิวงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก