


LONGUEUR HORS TOUT _____ 27,00 m
LONGUEUR ENTRE PERPENDICULAIRES _____ 24,00 m
LARGEUR HORS MEMBRURES _____ 9,80 m
CREUX _____ 4,70 m
TIRANT D'EAU DE PROJET _____ 3,40 m
TIRANT D'EAU MAXIMUM _____ 3,90 m
ÉQUIPAGE _____ 8 PERSONNES



TRAJE APROXIMACIÓN ALUMINIO, CON BOTAS, CASCO VISOR,
GUANTES
TENUE D'APPROXIMATION EN ALUMINIUM, AVEC BOTTES, CASQUE,
VISEUR, GANTS

L'INTERNAL + PILAS
LANTERNE + PILES

HACHA C/MANGO
HACHE AVEC MANGUE

GUIA DE SOCORRO
GUIDE D'AIDE

CINTURON DE SEGURIDAD HOMOLOGADO
COURROIE DE SECURITE HOMOLOGUE

EQUIPO RESPIRATORIO
EQUIPEMENT RESPIRATOIRE

BOTELLA AIRE 1800 LITROS
BOITEILLE D'AIR DE 1800 LITRES



I ♣ HULL ♣ MACH TUG/FIRE FIGHTING SHIP E UNRESTRICTED NAVIGATION ♣ AUT-UMS

MARQUE	DÉNOMINATION	QUA
	CAMILLA CIVILÈRE	1
	BALSA SALVAVIDAS 10 PERSONAS RADEAU DE SAUVETAGE 10 PERSONNES	2
	AROS SALVAV. CON LUCES DE ENCENDIDO AUTOMAT. Y FUMIGENAS CERCLES BOÙRES DE SAUVETAGE AVEC FEUX AUTOMATIQUE ET FUMIGÈNES	2
	AROS SALVAVIDAS CON RABIZA DE 27.50 metros CERCLES BOÙRES AVEC LIGNE DE 27.50 metres	2
	CHALECOS SALVAVIDAS EN ALJOJAMIENTOS GILETS DE SAUVETAGE DANS LES ACCOMMODATIONS	8
	APARATO LANZACABOS APPAREIL LANCE-AMARRES	1
	COHETES QUE LANZAN UNA LUZ ROJA BRILLANTE CON PARAICAIDAS FUSÈES QUI LANCENT UN FEU ROUGE AVEC PARACHUTE	1
	RADIOBALIZA RADIOBALISE	1
	TRANSPONDEDOR DE RADAR TRANSPONDEUR DE RADAR	2
	CAJA DE BATERIAS BOÎTIER DE BATTERIES	1
	PLANO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLAN DE DISPOSITIFS DE PROTECTION DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	2
	COMPRESOR DE AIRE PARA EQUIPO DE BOMBERO COMPRESSEUR D'AIR POUR ÉQUIPEMENT DE POMPIER	1
	EQUIPO DE BOMBERO ÉQUIPEMENT POMPIER	4
	TELEMANDO BOMBAS COMBUSTIBLE Y SEPARADORA TELE COMMANDE POMPES À COMBUSTIBLE ET SÉPARATEUR DE COMBUSTIBLE	2
	TELEMANDO BOMBAS CONTRAINCENDIOS TELE COMMANDE POMPES D'INCENDIES	1
	TELEMANDO VÁLVULAS DE COMBUSTIBLE TELE COMMANDE VANNES DE COMBUSTIBLE	1
	DISPOSITIVO DE PARADA DE LA VENTILACIÓN MÁQUINA TELE COMMANDE POUR ARRÊT LA VENTILATION DES ESPACES MACHINES	2
	DISPOSITIVO DE PARADA DE LA VENTILACIÓN ALJOJAMIENTOS TELE COMMANDE POUR ARRÊT LA VENTILATION DES ESPACES D'ACCOMMODATIONS	1
	DISPOSITIVO DE CIERRE DE LAS ABERTURAS VENTILACION MAQUINAS DISPOSITIF DE FERMETURE DES ENTRÉES D'AIR POUR VENTILATION DE MACHINES	2
	DISPOSITIVO DE CIERRE DE LAS ABERTURAS VENTILACION ALJOJAMIENTOS DISPOSITIF DE FERMETURE DES ENTRÉES D'AIR POUR VENTILATION D'ACCOMMODATIONS	1
	MANGUERA DE MATERIAL TEXTIL DE UNOS 15 m CON BOQUILLA DE DOBLE EFECTO Y DISPOSITIVO DE CIERRE MANCHE À MATÉRIEL SOUPLE D'ENVIRON 15 m AVEC BOUCHE DE DOUBLE EFFECT ET DISPOSITIF DE FERMETURE	4
	MANGUERA DE MATERIAL TEXTIL DE UNOS 15 m CON BOQUILLA DE DOBLE EFECTO Y DISPOSITIVO DE CIERRE MANCHE À MATÉRIEL SOUPLE D'ENVIRON 15 m AVEC BOUCHE DE DOUBLE EFFECT ET DISPOSITIF DE FERMETURE	2
	BOCAS CONTRAINCENDIOS EN CUBIERTAS Y MÁQUINAS PRISES D'INCENDIES SUR LES PONTS ET MACHINES	4
	BOMBA CONTRAINCENDIOS 40 M3 H. 4 BAR POMPE D'INCENDIE 40 M3 H. 4 BAR	1
	BOMBA SERVICIOS GENERALES 70 M3/H. 2.5 BAR POMPE SERVICES GÉNÉRAUX 70 M3/H. 2.5 BAR	1
	INTERRUPTOR DE LLAMADA GENERAL INTERRUPTEUR D'APPEL GÉNÉRALE	1
	LUZ DE ALARMA GENERAL FEU D'ALARME GÉNÉRALE	2
	SIRENA DE ALARMA GENERAL AVERTISSEUR D'ALARME GÉNÉRALE (CORNE)	1
	TIMBRE DE ALARMA GENERAL AVERTISSEUR D'ALARME GÉNÉRALE (CLOCHE)	3
	SIRENA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS AVERTISSEUR D'INCENDIE (CORNE)	1
	LUZ DE ALARMA CONTRAINCENDIOS FEU D'ALARME D'INCENDIES	3
	TIMBRE DE ALARMA CONTRAINCENDIOS AVERTISSEUR D'ALARME D'INCENDIES (CLOCHE)	2
	CENTRAL DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS PANNÉAU AVERTISSEUR D'INCENDIE	1
	DETECTOR DE CALOR DETECTEUR DE CHALEUR	2
	DETECTOR DE HUMO DETECTEUR DE FUMÉE	13
	SIRENA ALARMA CO2 AVERTISSEUR D'ALARME CO2	2
	LUZ ALARMA CO2 FEU D'ALARME DE CO2	2
	TOBERA DE CO2 DE 6.5 m.m. DE DIÁMETRO DIFFUSSEUR DE CO2 DE 6.5 m.m. DE DIAMÈTRE	10
	SISTEMA FIJO CO2 (6 botellas de 45 lt. cada una) SYSTÈME FIXE CO2 (6 bouteilles de 45 litres chacune)	1
	EXTINTORES PORTÁTILES DE POLVO SECO 6 Kg. EXTINCTEURS PORTABLES DE POUDRE SÈCHE 6 Kg.	4
	LUZ DE EMERGENCIA ÉCLAIRAGE DE SECOURS	17
	SALIDA PRINCIPAL DE ESCAPE CHEMIN PRINCIPAL D'ÉVACUATION	
	SALIDA SECUNDARIA DE ESCAPE CHEMIN SECONDAIRE D'ÉVACUATION	
	EXTINTORES PORTÁTILES DE CO2 5 Kg. (1 DE RECAMBIO) EXTINCTEURS PORTATILES DE CO2 5 Kg. (1 DE RECHANGE)	3+1
	EXTINTORES PORTÁTILES DE ESPUMA DE 45 lttrs. EXTINCTEURS À CHARIOT DE MOUSSE DE 45 lttrs.	1
	CONEXION INTERNACIONAL RACCORD INTERNATIONAL	2
	COLECTOR CON CUATRO CONEXIONES PARA MANGUERA COLLECTEUR AVEC QUATRE CONNEXIONS POUR MANCHE	2
	BOMBA FI-PI EXTERIOR 500 m3/h A 12 bar POMPE D'INCENDIE EXTÉRIEUR 500 m3/h À 12 bar	1
	MONITOR FIFI 200 m3/h 10 bar CANON D'INCENDIE 200 m3/h À 10 bar	2
	CONTROL REMOTO BOMBA FIFI TELE COMMANDE POMPE D'INCENDIE	1
	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS AVERTISSEUR D'INCENDIE À COMMANDE MANUELLE	4

Modif.	Fecha	Nombre	Observaciones	
ARMADOR CLASIFICACION AUTORIDADES			ASTILLEROS ARMON S.A. Avda del Pardo s/n, 33710 – NAVIA-ASTURIAS-ESPAÑA Telefonos: (+34)985631464 – 985474517 Fax (+34)-985631701 E-MAIL: armon@astillerosarmon.com	
		Fechas	Nombres	Observaciones
	Dibujado	14/3/2007	Benigno Glez.	
	Comprobado	14/3/2007	Jesús García	
	Buque LAAYOUNE			Const. N° C-672
	Escala: 1:75 e indicados	Designacion: PLAN DE DISPOSITIVE DE PROTECTION DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE		Plano N°RM-672-120F Substitute a:RM-672-120E N° de hojas: Hoja N°.
APROBADO	Documentacion propiedad de ASTILLEROS ARMON,S.A. Su contenido no puede ser copiado, reproducido, entregado a terceras personas, ni usado con fines no autorizados sin el consentimiento del propietario			