

- APPAREILS DE PROTECTION (COUPE-CIRCUITS ET SURCHARGE):

-APPAREILS DE MANOEUBRE:

-INT. AUT. MAGNET.: MERLIN GERIN

- INT. AUT. MAGNETOTHERMIQUE, INT. PROT. MOTEUR: MERLIN GERIN/TELEMECANIQUE

-CONTACTEURS: TELEMECANIQUE

- COUPE-CIRCUITS FUSIBLES: LEGRAND

-CONDUCTEURS DE CONTROLE: AFUMEX 750, PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.A.

CABLE N°	CIR. N°	DENOMINACION	POT. NOM.	INT. NOM.	PROTEC. CORT.		PROTEC. SOBREC.		APAR. MANIOBRA		SECC. CONDUCT.		BORNAS	ESQUEMA
					TIPO	AMP.	TIPO	AMP.	TIPO	AMP.	CDO.	INSTAL.		
CP-53/3		(ARRET EN TIMONEIRE)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-53/4		(ALARME EN TIMONEIRE)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-54	54	POMPE DE LAVAGE ET CONTRE L'INCENDIE N° 2	11 KW	22 A	GV2-ME21	23	GV2-ME21	17 - 23	(2)LC1-D18+(1)LC1-D09		6	2 (3 x 1,5)	6 (4)	VUE FEUILLE 21/49
CP-54/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
CP-55	55	POMPE DE VIDANGEZ DES RESERVOIRS EAUX FÉCALES	2,2 KW	5 A	GV2-ME10	6,3	GV2-ME10	4 - 6,3	(2) LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 22/49
CP-55/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
		(SERVICES NON ESSENTIELES)										-	-	
CP-56	56	COMPRESSEUR D'AIR N° 1	5,5 KW	11,5 A	GV2-ME16	14	GV2-ME16	9 - 14	LC1-D12P7	12	2,5	3 x 2,5	3 (4)	VUE FEUILLE 23/49
CP-56/1		(INTERRUPTEUR DE PRESSION)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-56/2		(VALVE SOLENOIDE)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-57	57	COMPRESSEUR D'AIR N° 2	5,5 KW	11,5 A	GV2-ME16	14	GV2-ME16	9 - 14	LC1-D12P7	12	2,5	3 x 2,5	3 (4)	VUE FEUILLE 24/49
CP-57/1		(INTERRUPTEUR DE PRESSION)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-57/2		(VALVE SOLENOIDE)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-58	58	HYDAUPHORE EAU DOUX	1,1 KW	2,6 A	GV2-ME08	4	GV2-ME08	2,5 - 4	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 25/49
CP-58/1		(INTERRUPTEUR DE PRESSION)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-59	59	HYDAUPHORE EAU SALÉE	1,1 KW	2,6 A	GV2-ME08	4	GV2-ME08	2,5 - 4	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 26/49
CP-59/1		(INTERRUPTEUR DE PRESSION)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-60	60	POMPE DOSEUSE DISPERSANT	3 KW	6,6 A	GV2-ME14	10	GV2-ME14	6 - 10	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 27/49
CP-60/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
CP-61	61	POMPE TRANSFERT HUILE SALE	0,75 KW	2 A	GV2-ME07	2,5	GV2-ME07	1,6 - 2,5	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 28/49
CP-61/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
		(EMERGENCE ARRET SPE 3.1)										-	-	
		(EMERGENCE ARRET SPE3.2)										-	-	
CP-62	62	POMPE TRANSFERT COMBUSTIBLE	1,5 KW	3,5 A	GV2-ME08	4	GV2-ME08	2,5 - 4	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 29/49
CP-62/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
		(EMERGENCE ARRET SPE 3.1)										-	-	
		(EMERGENCE ARRET SPE3.2)										-	-	
CP-63	63	EXTRACTOR BLANCHISSERIE	1,5 KW	3,5 A	GV2-ME08	4	GV2-ME08	2,5 - 4	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 30/49
CP-63/1		(COMMANDE A DISTANCE)										4 x 1,5	4 (4)	
		(EMERGENCE ARRET SPE 2.1)										-	-	
		(EMERGENCE ARRET SPE 2.2)										-	-	
CP-64	64	POMPE RESERVE EAU DOUX MOTEURS PRINCIPAUX	4 KW	8,5 A	GV2-ME14	10	GV2-ME14	6 - 10	LC1-D09P7	9	1,5	3 x 1,5	3 (4)	VUE FEUILLE 31/49
CP-64/1		(INTERRUPTEUR DE PRESSION)										2 x 1,5	2 (4)	
CP-64/2		(SIGNAL D'ALARME)										2 x 1,5	2 (4)	

ASUNTO CLIENTE :

C/672

ASTILLEROS ARMON, S.A.

TEMSAL
GIJON

TABLEAU PRINCIPALE
CARACTERISTIQUES CIRCUITS

FECHA	31/10/2007	N° HOJAS :	49
DIBUJ.	Seve	HOJA N° :	47/49
COMP.		PLANO N°	19.791-071121A