



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

Fecha de término del servicio
(Fecha de contabilización)

Día	Mes	Año
23	10	2010

Nombre del Receptor del Servicio

Carlos Uesca

Lugar

PL-810 / Panamericana Sur Km.219 - Cabeza de Toro

Razón Social Proveedor

EGENER SAC

Pedido / OC(*)

4500925048 Pos 60 - LINEA 10

(*)En caso se recepcione todas las posiciones, solo colocar el Número de pedido.

¿Cerrar Pedido / OC?

☐ Si

(Entrada Final)

☐ No

Descripción del Servicio

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS:

Chequeo del nivel de refrigerante

Chequeo del sistema de combustible

Chequear ingresos y salidas de aire

Revisión de batería

Chequeo de mangueras del sistema de refrigeración

Chequear fajas y filtro de aire

Pulverizado y limpieza externa del generador y conectores con solvente dielectrico

Limpieza del obturador de admisión

Limpieza con solvente dielectrico de las cabezas visibles del generador principal.

Cambio de aceite (Tipo: 10W-30) 2GL y 1/2 GL (Se deja 1/2 GL para rellenar)

Cambio de Filtro de aceite (1 UNID)

Mantenimiento del arrancador

Mantenimiento del alternador del motor

Cambio de tapas y rotor del distribuidor *Queda pendiente*

Cambio de polea

Cambio de faja

Revisión completa y limpieza en general

Serie: 3004337388

Horas: 2129,6

Potencia: 90 KW

Modelo: PG090

KW-Hora: 39537,3

Observaciones

IMPORTANTE:

- 1.El presente no reemplaza la conformidad del servicio(No es la Hoja de Entrada)
- 2.Con el presente documento, el usuario se compromete a emitir la hoja de conformidad del servicio(HES) como máximo 3 días útiles después de culminado el servicio, salvo excepciones.

ALMACÉN DE MANTENIMIENTO

Hora:

Firma del usuario encargado

Nombre: C. UESCA

Firma:

Edgar Uesca

Por EGENER S.A.C

dni:

PROTOCOLO DE PRUEBA EN CAMPO

CLIENTE:	SAN FERNANDO	FECHA: 23-10-2020
-----------------	--------------	--------------------------

TIPO DE EQUIPO:	GRUPO ELECTROGENO INDUSTRIAL		
MARCA:	GENERAC	MODELO:	PG090
		SERIE:	3004337388

Potencia	Voltaje	HZ	Horómetro	Tipo de gobernación	Tipo panel de control
90 KW	450	60	2129,6	ELECTRONICA	H100

MOTOR		ALTERNADOR	
MARCA:	GENERAC	MARCA:	GENERAC
SERIE:	3004346829	SERIE:	10630871

PRUEBA CON CARGA

FASE	HZ	V	AMP	F:P.	Hora
A-B	60	449	68		
B-C	60	449	62		
C-A	60	450	64		
Horómetro Inicial:		Horómetro Final:			
2129,6		2129,8			
KW-Hora		39537,3			
CARGA (KW o %)		38 Hw			

INDICADORES DE MOTOR	V*B°
Voltaje de batería	13,7
Temperatura de agua	197°F
Presión de aceite	58 psi
Medidor de combustible	—
Otros:	

RECOMENDACIONES:

Grupo queda operativo

Elaborado por:

Firma:

DNI:

Eduardo Martín
075738688

Conformidad:

Firma:

DNI:

ALMACÉN MANTENIMIENTO

Hora:

Fecha:

Nombre:

Firma:

23/10/2020
S. UCCAS-7