

Boîte de reception - Alerte automatique

De : FutureKawa IoT <futurekawa.alertes@gmail.com>
A : supervision@futurekawa.com, ops@futurekawa.com
Objet : [FutureKawa] Alerte Bresil - Entrepot BR-1 hors seuil
Date : 21/06/2026 15:32 UTC

ALERTE FutureKawa - BRESIL

Releve capteur hors plage - 21/06/2026 15:32 UTC

Un releve HORS SEUIL a ete detecte sur l'entrepot Entrepot BR-1 (Bresil - BRESIL).

PAYS	ENTREPOT	LOT
Bresil (BRESIL)	Entrepot BR-1	390a7ec8...

MESURE	VALEUR	SEUILS	STATUT
Temperature	29.8 °C	plage 20.0 - 25.0 °C	HORS SEUIL
Humidite	31.0 %	plage 53.0 - 57.0 %	HORS SEUIL

Ouvrir le tableau de bord

<https://mspr2-master-front.onrender.com/alertes>

FutureKawa IoT Monitoring • Seuils configurables sur /config/capteurs