Номер ТЗ	**207В**
Номер материала SAP	**2346952**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

_____Пятигор Д.М.
“ 18 ” 09 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку датчика освещенности Лот № 207В

1. **Общая часть.**

ПАО «Россети Центр» производит закупку оборудования для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

Закупка производится на основании программы закупки ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

2. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку прибора на склады получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и сроках, указанных в ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Кол-во, шт.
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго	Авто/жд	г. Белгород, 5-й Заводской пер.,17	С момента заключения договора до 30.11.2026 по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней	4

3. **Технические требования к продукции.**

Технические требования и характеристики датчиков должны соответствовать параметрам и быть не хуже приведенных требований, указанных в таблице:

Таблица

Наименование	Технические требования и характеристики		Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
Датчик освещенности LXP-02 или эквивалент	Напряжение	220 Вольт.	27.40.42.224	Ограничение
	Максимальная мощность нагрузки, не менее	2200 Вт.		
	Диапазон освещенности срабатывания, не менее	от 5 до 50 Люкс		
	Светодиодный индикатор	нет		

	Уличное исполнение	да		
	Таймер	нет		
	Способ монтажа	открытая установка		
	Степень защиты, не хуже	IP 44		

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются датчики, отвечающие следующим требованиям:

–продукция должна быть новой, ранее не использованной;

–для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

–для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

–наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки датчиков) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности.

4.2. Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку датчиков для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить на этапе поставки товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Датчики должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

–ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»;

–ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

–ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

–ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования».

–ГОСТ Р 59605-2021 «Оптика и фотоника. Приемники излучения полупроводниковые. фотоэлектрические и фотоприемные устройства».

4.4. Каждая партия датчиков должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

4.5. Срок изготовления датчиков должен быть не более полугода до момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые датчики не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения

Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения датчиков не менее 1 года.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Датчики должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения датчиков должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя датчиков (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Датчики должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка датчиков должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;
- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара (на единицу или партию);
- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия датчиков должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики **Долотов С.Н.**