УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»
Пятигор Д.М.

_____
“ 16 ” 02 20 26 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот № 207В «Светильники»

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников и комплектующих к ним (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.

1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

1.3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента ее подачи.

2. Технические требования к продукции.

2.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

3.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

3.4. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

3.5. Срок изготовления продукции должен быть не более года до момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не

позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей должно быть не более 30%.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийное свидетельство.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС **Билащук А.В.**

И.о. начальника департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами **Харьков В.О.**

Приложение 1

№ п/п	Наименование материала	№ материала	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Дроссель 1И 100 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2[1)]	2256087	шт.	200	27.11.50.110	Преимущество
2.	Дроссель 1И 150ДНаТ46Н-015 УХЛ2[1)]	2256094	шт.	2000	27.11.50.110	Преимущество
3.	Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2[1)]	2256092	шт.	600	27.11.50.110	Преимущество
4.	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ2[1)]	2256091	шт.	200	27.11.50.110	Преимущество
5.	Дроссель 1И70ДНаТ46Н-013 УХЛ2[1)]	2256093	шт.	600	27.11.50.110	Преимущество
6.	Светильник ЖКУ 16-250-001	2045018	шт.	50	27.40.39.119	Запрет
7.	Светильник ЖКУ 21-150-014	2255828	шт.	300	27.40.39.119	Запрет
8.	Светильник светодиодный 120 Вт	---	шт.	150	27.40.39.113	Запрет
9.	Светильник светодиодный 180 Вт	---	шт.	200	27.40.39.113	Запрет
10.	Устройство ИЗУ Z 400 МК[1)]	2065942	шт.	3000	27.40.42.290	Ограничение

[1)] – или эквивалент

Приложение 2

1. Дроссель 1И 100 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2.

Наименование	Технические требования
Область применения	Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Мощность лампы, Вт	100
Рабочий ток лампы, А	1,2
Пусковой ток, А	2,1
Потери мощности, не более, Вт	16,5
Коэффициент мощности, не менее	0,43
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	114 х 66 х 68
Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм^2	0,75–4

2. Дроссель 1И 150ДНаТ46Н-015 УХЛ2.

Наименование	Технические требования
Область применения	Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Мощность лампы, Вт	150
Рабочий ток лампы, А	1,8
Пусковой ток, А	3,2
Потери мощности, не более, Вт	19,5
Коэффициент мощности, не менее	0,43
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	136 х 65 х 68
Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм^2	0,75–4

3. Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2.

Наименование	Технические требования
Область применения	Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Мощность лампы, Вт	250
Рабочий ток лампы, А	3
Пусковой ток, А	5,4
Потери мощности, не более, Вт	30
Коэффициент мощности, не менее	0,42
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	160 х 65 х 68
Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм^2	0,75–4

4. Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ2.

Наименование	Технические требования
Область применения	Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Мощность лампы, Вт	400
Рабочий ток лампы, А	4,6
Пусковой ток, А	8

Наименование	Технические требования
Потери мощности, не более, Вт	34
Коэффициент мощности, не менее	0,43
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	155 x 93 x 96
Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм^2	0,75–4

5. Дроссель 1И70ДНаТ46Н-013 УХЛ2.

Наименование	Технические требования
Область применения	Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Мощность лампы, Вт	70
Рабочий ток лампы, А	1
Пусковой ток, А	2
Потери мощности, не более, Вт	15
Коэффициент мощности, не менее	0,38
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	114 x 66 x 68
Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм^2	0,75–4

6. Светильник ЖКУ 16-250-001.

Наименование	Технические требования
Область применения	Освещение дорог, улиц и открытых территорий
Номинальная мощность установленной лампы, Вт	250
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Коэффициент мощности, не менее	0,85
КПД, не менее, %	75
Тип КСС	Широкая осевая
Тип используемой лампы	Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ)
Патрон	Е40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Способ установки светильника	консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами)
Степень защиты оптического отсека, не ниже	IP54
Степень защиты отсека ПРА, не ниже	IP23
Тип ПРА	Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ)
Вес, не более, кг	7
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм	690 x 335 x 310
Особенности конструкции	– отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; – ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; – защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната;

Наименование	Технические требования
	– крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; – металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; – войлочная прокладка между стеклом и корпусом; – доступ в оптический отсек – снизу; – доступ в отсек ПРА – сверху.

7. Светильник ЖКУ 21-150-014.

Наименование	Технические требования
Область применения	Освещение дорог, улиц и открытых территорий
Номинальная мощность установленной лампы, Вт	150
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Коэффициент мощности, не менее	0,85
КПД, не менее, %	80
Тип КСС	Широкая осевая
Тип используемой лампы	Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ)
Патрон	Е40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Способ установки светильника	консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами)
Степень защиты оптического отсека, не ниже	IP54
Степень защиты отсека ПРА, не ниже	IP54
Тип ПРА	Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ)
Вес, не более, кг	6,6
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм	635 x 280 x 280
Особенности конструкции	– отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; – ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; – защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната; – крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; – металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; – войлочная прокладка между стеклом и корпусом; – ПРА установлен на легкосъемной панели; – доступ в оптический отсек – снизу; – доступ в отсек ПРА – сверху.

8. Светильник светодиодный 120 Вт.

Наименование	Технические требования и характеристики
Область применения	для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области
Источник света	светодиоды
Диапазон напряжения питания	100–305 В (50 Гц)
Мощность светильника, не более, Вт	120
Световой поток светильника, не менее, Лм	19 200
Коэффициент мощности, не менее	0,95
КСС по ГОСТ Р 54350-2011	Широкая боковая
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Цветовая температура, К	4000±500
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1 по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током светильника	1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Степень защиты светильника, не ниже	IP66 по ГОСТ 14254
Электромагнитная совместимость	соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал уплотняющих прокладок	термоэластопласт или аналогичный материал
Способ установки светильника	консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм
Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм	665x225x155 
Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм	470x170x75
Масса светильников, не более, кг	4,0 кг
Защиты источник питания	– защита от повышенного напряжения (OVP); – защита от короткого замыкания (SCP); – защита от перегрузки по току (OCP); – защита от перегрева (OTP); – защита от напряжение 10 кВ.
Срок службы светодиодов, не менее, часов	100 000
Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес.	84
Комплектация	– корпус светильника; – болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; – стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; – светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м.
Особенности	– рёбра охлаждения направленны в верх; – ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); – все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн.

9. Светильник светодиодный 180 Вт.

Наименование	Технические требования и характеристики
Область применения	для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области
Источник света	светодиоды
Диапазон напряжения питания	100–305 В (50 Гц)
Мощность светильника, не более, Вт	180
Световой поток светильника, не менее, Лм	28 800
Коэффициент мощности, не менее	0,95
КСС по ГОСТ Р 54350-2011	Широкая боковая
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Цветовая температура, К	4000±500
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1 по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током светильника	1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Степень защиты светильника, не ниже	IP66 по ГОСТ 14254
Электромагнитная совместимость	соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал уплотняющих прокладок	термоэластопласт или аналогичный материал
Способ установки светильника	консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм
Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм	865x225x155 
Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм	580x170x75
Масса светильников, не более, кг	5,0 кг
Защиты источник питания	– защита от повышенного напряжения (OVP); – защита от короткого замыкания (SCP); – защита от перегрузки по току (OCP); – защита от перегрева (OTP); – защита от напряжение 10 кВ.
Срок службы светодиодов, не менее, часов	100 000
Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес.	84
Комплектация	– корпус светильника; – болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; – стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; – светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м.
Особенности	– рёбра охлаждения направленны в верх; – ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); – все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн.

10. Устройство ИЗУ Z 400 МК.

Наименование	Технические требования
Область применения	для зажигания и запуска газоразрядных ламп типа ДНаТ и металлогалогенных типа ДРИ/МГЛ.
Номинальное напряжение сети, В	230 (50 Гц)
Мощность ламп, Вт	70-400
Максимальный импульс, кВ	5
Схема подключения	последовательная (устройство не должно посылать импульсы в случае неисправности или отсутствия лампы).
Номинальный ток, не менее, А	5
Присоединяющие зажимы винтовые для сечения, $мм^2$	0,75-2,5
Крепление	шпилька с металлической резьбой М8х10, шайбой и гайкой.
Материал корпуса	пластик (максимально допустимая температура 105^0С)
Категория размещения	УХЛ2
Габариты, не более, мм	90х40х40