УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала
ПАО «Россети Центр»-
«Белгородэнерго»
Макеев С.А.

_____
“ 22 ” сентября 20 25 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников
Лот № 207В

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников и комплектующих к ним (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.

1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

1.3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента ее подачи.

2. Технические требования к продукции.

2.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

3.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

3.4. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

3.5. Срок изготовления металлопроката должен быть не более года до момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в

составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей должно быть не более 30%.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийное свидетельство.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС **Билащук А.В.**

Приложение 1

№ п/п	Наименование материала	№ материала	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Гирлянда фонарей ФС-12 10шт 18м без акк.	2406779	шт	1	27.40.21.120	Преимущество
2.	Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В РМ06[1)]	2327527	шт	84	27.33.12.000	Преимущество
3.	Светильник НББ 64-60[1)]	2013582	шт	320	27.40.25.121	Ограничение
4.	Светильник НПБ 1101 100 Вт[1)]	2014828	шт	26	27.40.25.121	Ограничение
5.	Светильник ПСХ-60[1)]	2053164	шт	173	27.40.25.121	Ограничение

[1)] – или эквивалент

Приложение 2

1. Гирлянда фонарей ФС-12 10шт 18м без акк.

Наименование характеристики	Значение характеристики
Назначений	для ограждения мест производства ремонтных работ на кабельных линиях
Источник света	светодиоды
Цвет	красный
Режим свечения	постоянный
Количество фонарей	10 шт.
Шаг между фонарями	2 м
Длина участка кабеля для подключения к аккумулятору («хвост»)	не менее 2 м
Способ питания	аккумулятор 12В (в комплект поставки не входит)
Особенности конструкции	– подвесные сигнальные фонари согласно п. 4.1.4 ГОСТ 32758; – наличие клемм или зажимов для подключения к аккумулятору; – провод ПВС.
Комплектация	– гирлянда в сборе; – клеммы для подключения к аккумулятору.

2. Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В РМ06.

Наименование	Технические требования
Тип	настенный
Зажим жил провода	винтовой
Крепление	под саморез/болт
Цоколь	Е27
Материал	карболит
Номинальное напряжение сети	230 В (50 Гц)
Номинальный ток, не менее	4 А
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75-2,5

3. Светильник НББ 64-60.

Наименование	Технические требования
Область применения	для обеспечения внутреннего освещения бытовых помещений
Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт	60
Номинальное напряжение сети, В	230 (50 Гц)
Тип используемой лампы	КЛЛ или светодиодные лампы
Патрон	Е27
Особенности конструкции	корпус – пластик, плафон – термостойкое стекло светопроницаемое, цвет – белый.
Способ установки светильника	Накладной
Степень защиты, не ниже	IP23
Масса, не более, кг	0,6
Габаритные размеры (ДхВ), не более, мм	150х192

4. Светильник НПБ 1101 100 Вт.

Наименование	Технические требования
Область применения	для обеспечения внутреннего освещения бытовых помещений
Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт	100
Номинальное напряжение сети, В	230 (50 Гц)
Тип используемой лампы	КЛЛ или светодиодные лампы
Патрон	Е27
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3
Способ установки светильника	потолочный
Степень защиты, не ниже	IP54
Особенности конструкции	корпус – металл, плафон – термостойкое стекло, цвет – черный.
Масса, не более, кг	1,8
Габаритные размеры (диаметр/высота), не более, мм	250х160

5. Светильник ПСХ-60.

Наименование	Технические требования
Область применения	для обеспечения внутреннего освещения производственных помещений
Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт	60
Номинальное напряжение сети, В	230 (50 Гц)
Тип используемой лампы	КЛЛ или светодиодные лампы
Патрон	Е27
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3
Способ установки светильника	потолочный (настенный)
Степень защиты, не ниже	IP53
Особенности конструкции	корпус и защитная решётка – пластик чёрного цвета, рассеиватель – прозрачное стекло
Масса, не более, кг	1
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	185х115х121