“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»

_____ **Д.М. Пятигор**
“19” 02 **20**26 **г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников
Лот № 207В

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.
1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.
1.3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.
1.4. Срок поставки - с момента заключения договора до 30.11.2026 г. по заявкам Заказчика.
1.5. Срок исполнения одной заявки - в течение 10 календарных дней.

2. Технические требования к продукции.

2.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:
- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

3.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.
3.4. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.
3.5. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода до даты поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей светильников должно быть не более 30%.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийное свидетельство.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами — В.О. Харьков

Титов О.В.
(4722)304066

Приложение 1

№ п/п	Наименование материала	№ материала	ЕИ	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Светильник ЖКУ 21-150-014[1)]	2255828	шт.	1100	27.40.39.119	Запрет
2.	Светильник светодиодный 120 Вт	---	шт.	212	27.40.39.113	Запрет
3.	Светильник светодиодный 180 Вт	---	шт.	70	27.40.39.113	Запрет

[1)] – или эквивалент

Приложение 2

1. Светильник ЖКУ 21-150-014.

Наименование	Технические требования и характеристики
Область применения	Освещение дорог, улиц и открытых территорий
Номинальная мощность установленной лампы, Вт	150
Номинальное напряжение сети, В	230 (50Гц)
Коэффициент мощности, не менее	0,85
КПД, не менее, %	80
Тип КСС	Широкая осевая
Тип используемой лампы	Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ)
Патрон	Е40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Способ установки светильника	консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами)
Степень защиты оптического отсека, не ниже	IP54
Степень защиты отсека ПРА, не ниже	IP54
Тип ПРА	Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ)
Вес, не более, кг	6,6
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм	635 x 280 x 280
Особенности конструкции	– отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; – ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; – защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната; – крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; – металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; – войлочная прокладка между стеклом и корпусом; – ПРА установлен на легкосъемной панели; – доступ в оптический отсек – снизу; – доступ в отсек ПРА – сверху.

2. Светильник светодиодный 120 Вт.

Наименование	Технические требования и характеристики
Область применения	Используются для наружного освещения улиц и автомобильных дорог
Источник света	светодиоды
Диапазон напряжения питания	100–305 В (50 Гц)
Мощность светильника, не более, Вт	120
Световой поток светильника, не менее, Лм	19 200
Светоотдача светильника (с учетом всех потерь), не менее, Лм/Вт	160
Пульсация светового потока, не более, %:	1%
Коэффициент мощности, не менее	0,95
КСС по ГОСТ Р 54350-2011	Широкая боковая
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Цветовая температура, К	4000±500
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1 по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током светильника	1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Степень защиты светильника, не ниже	IP66 по ГОСТ 14254
Электромагнитная совместимость	соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал уплотняющих прокладок	термоэластопласт или аналогичный материал
Способ установки светильника	консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм
Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм	600x250x100 
Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм	400x150x70
Масса светильников, не более, кг	4,0 кг
Защиты источник питания	– защита от повышенного напряжения (OVP); – защита от короткого замыкания (SCP); – защита от перегрузки по току (OCP); – защита от перегрева (OTP); – защита от напряжение 10 кВ.
Срок службы светодиодов, не менее, часов	100 000
Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес.	84
Комплектация	– корпус светильника; – болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; – стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; – светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м.
Особенности	– рёбра охлаждения направленны в верх; – ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); – все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн.

3. Светильник светодиодный 180 Вт.

Наименование	Технические требования и характеристики
Область применения	Используются для наружного освещения улиц и автомобильных дорог
Источник света	светодиоды
Диапазон напряжения питания	100–305 В (50 Гц)
Мощность светильника, не более, Вт	180
Световой поток светильника, не менее, Лм	28800
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Светоотдача светильника (с учетом всех потерь), не менее, Лм/Вт	160
Пульсация светового потока, не более, %:	1%
КСС по ГОСТ Р 54350-2011	Широкая боковая
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Цветовая температура, К	4000±500
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1 по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током светильника	1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Степень защиты светильника, не ниже	IP66 по ГОСТ 14254
Электромагнитная совместимость	соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал уплотняющих прокладок	термоэластопласт или аналогичный материал
Способ установки светильника	консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм
Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм	700x300x120 
Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм	500x170x90
Масса светильников, не более, кг	6,0 кг
Защиты источник питания	– защита от повышенного напряжения (OVP); – защита от короткого замыкания (SCP); – защита от перегрузки по току (OCP); – защита от перегрева (OTP); – защита от напряжениz 10 кВ.
Срок службы светодиодов, не менее, часов	100 000
Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес.	84
Комплектация	– корпус светильника; – болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; – стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; – светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м.
Особенности	– рёбра охлаждения направленны в верх; – ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); – все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн.