“Утверждаю”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
_____Д.М. Пятигор
“____”_____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности

Лот № 207А

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	**Наименование и тип**	**Лампа светодиодная А60 11Вт 3000К Е27 (или аналог)**
2	**Наличие сертификации**	**Обязательно**
3	**Область применения и назначение**	**Для внутреннего освещения**
4	**Технические данные:**	
	Мощность, Вт	11
	Цветовая температура	3000 К
	Световой поток, не менее Лм	900
	Срок службы, не менее ч	15 000
	Индекс цветопередачи не менее Ra	80
	Степень защиты (IP)	20
	Цоколь	Е27
	Форма лампы/колбы	Грушевидная (тип А)
	Класс энергоэффективности	А
	Тип напряжения	Переменный (АС) 210-240 В
	Тип стекла колбы	Матовый (-ая)
5	**Наличие заводской документации**	**Руководство по эксплуатации**
6	**Гарантийный срок**	**не менее 1 года**
7	**Количество, шт**	**500**
8	**Условия поставки**	**Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок испол-нения 1 заявки в течение 10 календарных дней.**

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
27.40.15.150	ограничение

Начальник ОЭиПЭ С. Н. Петров