**УТВЕРЖДАЮ**
**Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»**
**Пятигор Д.М.**

_____
"13" _____03_____ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## Лот № 207А

1. **Общая часть.**

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.

1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

1.3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента ее подачи.

2. **Технические требования к продукции.**

2.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

3. **Общие требования.**

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим требованиям.

3.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения провода должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Оборудование и материалы, указанные в данном техническом задании должны поставляться в упаковке завода-изготовителя. Способ укладки и транспортировки провода должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3.4. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

3.5. Срок изготовления продукции должен быть не более года до момента поставки.

4. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые оборудование и материалы, указанные в данном техническом, должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования и материалов, указанных в данном техническом, из строя, Поставщик обязан

направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Оборудование и материалы, указанные в данном техническом задании, должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы в запрашиваемых технических характеристиках данного технического задания (в техническом паспорте), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2.

6. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка оборудования и материалов, указанных в данном техническом задании, должна быть нанесена на видном месте и содержать в том числе следующие данные:

- обозначение типа и марку;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дату изготовления.

По всем видам оборудования и материалов, указанных в данном техническом задании, Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции, в т.ч.:

- паспорт товара;
- протоколы испытаний (если требуется);
- сертификат (на партию).

7. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия оборудования и материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Начальник управления**
**распределительных сетей** **Билащук А.В.**

**И.о. начальника департамента развития**
**услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами** **Харьков В.О.**

**Приложение 1**

| № п/п | Наименование материала | № материала | Ед. изм. | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1. | Лампа LED-A60-standard-11-E27 4000 ASD[1)] | 2348475 | шт. | 1 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 2. | Лампа NAV-T 250W E40 OSRAM[1)] | 2017824 | шт. | 4 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 3. | Лампа NAV-T 150W/E40 OSRAM[1)] | 2062073 | шт. | 7 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 4. | Лампа NAV-T 70W E27 OSRAM[1)] | 2218603 | шт. | 3 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 5. | Лампа NAV-T 100W/E40 OSRAM[1)] | 2218605 | шт. | 800 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 6. | Лампа PLED-HP-T120 40Вт E27 4000K[1)] | 2326418 | шт. | 1 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 7. | Лампа VIALOX NAV-T 400W E40 OSRAM[1)] | 2338436 | шт. | 500 | 27.40.15.150 | Ограничение |

[1)] – или эквивалент

**Приложение 2**

1. Лампа LED-A60-standard-11-E27 4000 ASD.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | светодиодная |
| Область применения | для освещения производственных помещений |
| Мощность, не более, Вт | 11 |
| Допустимое напряжение питания, В | 220 (50 Гц) |
| Световой поток, не менее, Лм | 990 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цоколь | E27 |
| Колба | Грушевидная, матовая |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 110 x 60 |
| Срок службы, не менее, ч | 30000 |

2. Лампа NAV-T 250W E40 OSRAM.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | натриевая высокого давления без внутреннего ЗУ |
| Назначение | для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |
| Область применения | для уличного освещения в светильниках типа ЖКУ |
| Соответствие | ГОСТ Р МЭК 62035-2021, ГОСТ Р 53073 |
| Мощность, не более, Вт | 250 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Напряжение погасания, не более, В | 135 |
| Напряжение на лампе, В | 100±15 |
| Ток лампы, не более, А | 3,0 |
| Напряжение / время зажигания, не более | 3300 В / 5 сек |
| Световой поток, не менее, Лм | 28 000 |
| Цветовая температура, К | 2500±500 |
| Цоколь | Е40 |
| Колба | трубчатая |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 260 x 48 |
| Срок службы, не менее, ч | 28 000 |

3. Лампа NAV-T 150W/E40 OSRAM.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | натриевая высокого давления без внутреннего ЗУ |
| Назначение | для исполнения муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |
| Область применения | для уличного освещения в светильниках типа ЖКУ |
| Соответствие | ГОСТ Р МЭК 62035-2021, ГОСТ Р 53073 |
| Мощность, не более, Вт | 150 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |
| Напряжение погасания, не более, В | 135 |
| Напряжение на лампе, В | 100±15 |
| Ток лампы, не более, А | 1,8 |
| Напряжение / время зажигания, не более | 3300 В / 5 сек |
| Световой поток, не менее, Лм | 15 000 |
| Цветовая температура, К | 2500±500 |
| Цоколь | Е40 |
| Колба | трубчатая |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 211 x 48 |
| Срок службы, не менее, ч | 28 000 |

4. Лампа NAV-T 70W E27 OSRAM.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | натриевая высокого давления без внутреннего ЗУ |
| Назначение | для исполнения муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |
| Область применения | для уличного освещения в светильниках типа ЖКУ |
| Соответствие | ГОСТ Р МЭК 62035-2021, ГОСТ Р 53073 |
| Мощность, не более, Вт | 70 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |
| Напряжение погасания, не более, В | 135 |
| Напряжение на лампе, В | 100±15 |
| Ток лампы, не более, А | 0,98 |
| Напряжение / время зажигания, не более | 3300 В / 5 сек |
| Световой поток, не менее, Лм | 6 000 |
| Цветовая температура, К | 2500±500 |
| Цоколь | Е27 |
| Колба | трубчатая |
| Рабочее положение | любое |

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Габариты, L x D, не более, мм | 156 x 39 |
| Срок службы, не менее, ч | 24 000 |

5. Лампа NAV-T 100W/E40 OSRAM.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | натриевая высокого давления без внутреннего ЗУ |
| Назначение | для исполнения муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |
| Область применения | для уличного освещения в светильниках типа ЖКУ |
| Соответствие | ГОСТ Р МЭК 62035-2021, ГОСТ Р 53073 |
| Мощность, не более, Вт | 100 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |
| Напряжение погасания, не более, В | 135 |
| Напряжение на лампе, В | 100±15 |
| Ток лампы, не более, А | 1,3 |
| Напряжение / время зажигания, не более | 3300 В / 5 сек |
| Световой поток, не менее, Лм | 9 000 |
| Цветовая температура, К | 2500±500 |
| Цоколь | Е40 |
| Колба | трубчатая |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 211 x 48 |
| Срок службы, не менее, ч | 28 000 |

6. Лампа PLED-HP-T120 40Вт Е27 4000К.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | светодиодная |
| Область применения | в закрытых светильниках для наружного и производственного освещения |
| Мощность, не более, Вт | 40 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |
| Световой поток, не менее, Лм | 3 400 |
| Цветовая температура, К | 4000±500 |
| Цоколь | Е27 |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 120x215 |
| Срок службы, не менее, ч | 25 000 |

7. Лампа VIALOX NAV-T 400W E40 OSRAM.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Тип | натриевая высокого давления без внутреннего ЗУ |
| Назначение | для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |
| Область применения | для уличного и производственного освещения |
| Соответствие | ГОСТ Р МЭК 62035-2021, ГОСТ Р 53073 |
| Мощность, не более, Вт | 400 |
| Допустимое напряжение питания, В | 230±10% (50 Гц) |
| Напряжение погасания, не более, В | 135 |
| Напряжение на лампе, В | 100±15 |

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Ток лампы, не более, А | 4,6 |
| Напряжение / время зажигания, не более | 3300 В / 5 сек |
| Световой поток, не менее, Лм | 48 000 |
| Цветовая температура, К | 2500±500 |
| Цоколь | Е40 |
| Колба | трубчатая |
| Рабочее положение | любое |
| Габариты, L x D, не более, мм | 292 x 48 |
| Срок службы, не менее, ч | 28 000 |