

ANEXA 3

V. VERIFICĂRI FUNCȚIONALE:									
V. 1 VERIFICĂRI LA RECE					DA	NU	N/A		
Verificare etanșeitate									
- circuit combustibil (presiune staticămbar)									
- circuit apă (presiunea de încercare.....bar/timp încercare.....minute) (unde este cazul)									
Verificare instalație electrică – tensiune.....V									
Verificarea legării la pământ									
V. 2 REGLAT SARCINĂ APARAT%									
V. 3 VERIFICĂRI LA CALD				Valori măsurate	DA	NU	N/A		
Tiraj.....natural/forțat.....(mbar)									
Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz (mbar)									
Presiunea gazului la intrare în arzător (mbar)									
Presiunea gazului la intrare în focar (mbar)									
Temperatura gazelor arse (C)									
Verificarea etanșeității circuitului de gaze arse									
Alte măsurători									
Verificarea funcțiilor de protecție aparat și instalații anexe									
Verificarea parametrilor realizați	Presiunea agentului termic (bar)		Temperatura agentului termic (°C)		Valori limită conform.....*)	Valori măsurate	DA	NU	N/A
	Apă	Abur	Apă tur/retur	Aer cald					
Analiza gazelor arse **) Analiza s-a realizat cu analizor tip..... seria..... verificarea metrologică expiră la data de.....			CO măsurat (ppm)						
			O ₂ măsurat %						
			NO _{2(x)} măsurat (ppm)						
			SO _{2(x)} măsurat (ppm)						
			CO ₂%						
			Exces de aer.....						
			Eficiență ardere.....%						
*) Se precizează norma aplicabilă									
**) Se anexează buletinul de analiză a gazelor arse									
VI. CONCLUZII:									
Aparatul îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de funcționare, conform prevederilor prescripției tehnice A1:									
- „ADMIS – aparatul poate funcționa până la scadența următoarei verificări, cu obligația respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prescripției tehnice A1”;									
- „RESPINS – aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia”.									
SCADENȚA următoarei verificări este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de									
Numele și prenumele RSL									
Numele și prenumele utilizatorului:									
Numele și prenumele personalului instruit.....									
Am fost instruit (semnătura):									
SEMNĂTURI:									
Persoană juridică autorizată (numele și prenumele semnătura și ștampila)		RVT (numele și prenumele, semnătura și ștampila)		Deținător/Utilizator (numele și prenumele, semnătura și ștampila (după caz)		RSVTI*) (numele și prenumele, semnătura și ștampila)			
.....				
*) În cazul instituțiilor de interes public									
Notă:									
1) Orice înregistrare negativă duce la sistarea procedurii de punere în funcțiune a aparatului până la remedierea neconformității.									
2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesită o nouă verificare.									
3) Prezentul formular se emite în 2 (două) exemplare/aparat; un exemplar pentru deținătorul/utilizatorul aparatului și un exemplar pentru persoana juridică autorizată.									