

สรุปวันที่ 22/1/14

สรุป รายการ ที่ต้องเปลี่ยน แบต และ ตู้ ไฟ Emergency

ลำดับ	สถานที่	26 Ah	ตู้ ไฟ LED		
ตึก C	Spa	15	ลูก		
ตึก BQ	ตึก Banquet	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น TR A	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น L A (Dessin)	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น B			6	ชุด
ตึก A	ชั้น L A (Dessin)			1	ชุด
ตึก A	ห้อง MBD			1	ชุด
	ห้อง น้า Fitness ข่ายหญิง			2	ชุด
ตึก B	TR B	1	ลูก		
ตึก B	บน Floor 2 กับ 3 ตึก B	3	ลูก		
	รวมทั้งหมด	31	ลูก	10	

แบตเตอรี่ 26 Ah 31 ลูก

ตู้ LED 16 Ah 10 ชุด

หมายเหตุ ถ้าสั่งซื้อตาม จำนวนนี้ ก็จะครบ 100%

วันที่ 25/10/2013 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCYล่าสุด

Building A Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT		REMARK
	บนเดชนไฟ สโตรค์ เมด	ทางเดินบน Floor	หนีไฟ บันไดกลาง	ทางเดิน บน Floor	หนีไฟ ฝั่ง ตึก A	ทางเดิน บน Floor	
F14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F12	ตู้ไฟหมด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F11	ตู้ไฟหมด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F9	สีใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F8	สีใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F7	ปกติ	ปกติ	สีใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F6	สีใหม่	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสงสะท้อน	ปกติ	ปกติ	
F5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F4	ปกติ	ไม่มีแสงสะท้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสง	
F2	สีใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ชั้น B	หน้าลิฟต์อาคารจอดรถ				1 ตัว	ปกติ	16A
	หน้าลิฟต์อาคารจอดรถ				1 ตัว	ปกติ	16A
	ทางเดินไปห้องน้ำ				1 ตัว	ปกติ	16A
	ในห้อง Main Electrical				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้องรวมเครื่องใช้				2 ตัว	ปกติ	
	ครัวรวม				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้อง Office Laundry				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ห้องน้ำชายข้างนอก				1 ตัว	ปกติ	
	ห้องน้ำหญิงข้างนอก				1 ตัว	ปกติ	
	ครัวรวม				1 ตัว	ปกติ	
ชั้น 1	บันไดจากครัวรวม				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	อาคาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	บันได Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ทางลง ลิฟต์				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้องน้ำชายหลังห้องพัก				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
	ในห้องน้ำหลังห้องพัก				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
	ในห้องน้ำชาย หน้าอาคาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ในห้องน้ำหลัง หน้าอาคาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	หน้าห้องพัก + หลังห้องพัก				4 ตัว	ปกติ	
	ลิ้นชักลิ้นชัก				1 ตัว	ปกติ	
ชั้น 1	อาคารชั้น 1				2 ตัว	ปกติ	
ชั้น TR	ในห้อง VERMILLION				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
	ในห้อง MABENTA				1 ตัว	ปกติ	
	ในห้อง FLAVIO				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	

ในห้อง TEMPERA			1 ตัว	ปกติ	
ในห้องน้ำหน้าห้อง TEMPERA			1 ตัว	ปกติ	
ในห้องน้ำหลังห้อง TEMPERA			1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
หน้าห้อง TEMPERA ทางเดิน			1 ตัว	ปกติ	
หน้าลิฟต์ชั้น 1			1 ตัว	ปกติ	
หน้าลิฟต์ชั้น 1			1 ตัว	ปกติ	

สี	สีน้ำเงิน FINEEN	1 คัน	สีน้ำเงิน (1 คัน 26A)
	สีน้ำเงิน FAUNA	1 คัน	สีน้ำเงิน (1 คัน 26A)
3	สีน้ำเงิน FIDELLA	1 คัน	สีน้ำเงิน (1 คัน 26A)
	สีน้ำเงิน FIDELLA	2 คัน	สีน้ำเงิน (1 คัน 26A)
	สีน้ำเงิน FINEEN	1 คัน	สีน้ำเงิน (1 คัน 26A)
-	สีน้ำเงิน FINEEN	2 คัน	สีน้ำเงิน ของ LED



วันที่ 25/10/2013 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCYล่าสุด

Building A Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT		REMARK
	บันไดหนีไฟ สโตร์ เมด	ทางเดินบน Floor	หนีไฟ บันไดกลาง	ทางเดิน บน Floor	หนีไฟ ฝั่ง ตึก A	ทางเดิน บน Floor	
F14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F12	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F11	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติใหม่	
F10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F9	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F8	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F7	ปกติ	ปกติ	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F6	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสงหลอด	ปกติ	ปกติ	
F5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F4	ปกติ	ไม่มีแสงหลอด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสง	
F2	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ชั้น B	หน้าลิฟต์	ปกติ			1 ตัว	ปกติ	16A
	หน้าลิฟต์	ปกติ			1 ตัว	ปกติ	16A
	ทางเดินไปลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	16A
	ในห้อง Main Electrical				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้องรวมเครื่องใช้				2 ตัว	ปกติ	
	ครัว				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้อง Office Laundry				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ห้องน้ำชายข้างนอน				1 ตัว	ปกติ	
	ห้องน้ำหญิงข้างนอน				1 ตัว	ปกติ	
	ครัวเย็น				1 ตัว	ปกติ	
	ที่ล้างจานครัวเย็น				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ในครัว Dessin				1 ตัว	ปกติ	
ชั้น L	ทางเดิน ลิฟต์				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	16A
	ในห้องน้ำชายหลังนอน				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
	ในห้องน้ำหญิงหลังนอน				1 ตัว	ไม่มีแสง (แสง 26A)	
	ในห้องน้ำชาย หน้าห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ในห้องน้ำหญิง หน้าห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	

	หน้าพจนานุกรม + หลังพจนานุกรม			4 ตัว	ปกติ	
	ก่อนหน้าหน้า			1 ตัว	ปกติ	
ชั้น M	หมวดอาหารขึ้นฉ่าย			2 ตัว	ปกติ	
ชั้น	ในชื่อ VERMILLION			1 ตัว	ไม่มีชื่อ (เลข 26A)	
TR	ในชื่อ MAGENTA			1 ตัว	ปกติ	
	ในชื่อ FLAVIO			1 ตัว	ไม่มีชื่อ (เลข 26A)	



วันที่เช็ก 25/09/2013 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCY

Building B Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT		REM
	บันไดหนีไฟ สโตร์เมด	ทางเดินบน Floor	หนีไฟ บันไดกลาง	ทางเดินบน Floor	หนีไฟ ฝั่ง ตึก B	ทางเดินบน Floor	
F14	ฟ.หลอด	ฟ.เสาใหม่	ฟ.ปกติ	ฟ.เสาใหม่	ตู้ใหม่	ฟ.ปกติ	
F12	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F11	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	
F10	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F9	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด+หลอด	
F8	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F7	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F6	ตู้ใหม่	ฟ.ปกติ	ฟ.ปกติ	ฟ.ปกติ	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F5	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.ปกติ	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F4	ตู้ใหม่	ฟ.ปกติ	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.แปด	
F3	ฟ.แปด	ฟ.แปด	ตู้ใหม่	ฟ.ปกติ	ฟ.แปด	ไม่มีขอร <แปด	
F2	ฟ.แปด	ฟ.แปด+หลอด	ฟ.แปด	(ไม่มีขอร)	ฟ.แปด	ไม่มีขอร <แปด	
ชั้น B	หน้าลิฟต์ขึ้น				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
	ทางเดินหลอดไฟลิฟต์ขึ้นข้างลิฟต์พนักงาน				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
ชั้น L	ในห้องครัว Chifan				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
ชั้น TR	ครัวพนักงาน				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
	ห้องแม่บ้าน				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	
ตึก C	หน้าลิฟต์ขึ้น				1 ตัว	ฟ.ปกติ	
	ทางเดินหน้าลิฟต์ขึ้น				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	
	หน้าห้องไฟฟ้า				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	
	ในห้องหน้าลิฟต์ขึ้น				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	
	ในห้องลิฟต์ขึ้น				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	
	1 ตัว				1 ตัว	ไม่มีขอร <แปด	

ในหอพักชาย			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ห้อง MANAGER SPA			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ในห้องน้ำสัฟฟารี			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร

ห้องเก็บผ้า			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ห้องลิฟท์			1 ตัว	ปกติ	
หน้าห้องเก็บผ้าสัฟฟารี			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
หน้าประตูทางลงลิฟท์			1 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ทางเดินบน Floor ชั้น 1			2 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ทางเดินบน Floor ชั้น 2			2 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร
ทางเดินบน Floor ชั้น 3			2 ตัว	ไม่มีขด	< 1 เมตร









MARK

26A >

26A >

26A >

26A >

26A >

26A >

26A >

26A >



26A>
26A>
26A>

26A>
26A>
26A>
26A>
26A>
26A>

