

วันที่ 25/10/2013 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCYล่าสุด

Building A Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT		REMARK
	บันไดหนีไฟ สโตร์ เมด	ทางเดินบน Floor	หนีไฟ บันไดกลาง	ทางเดิน บน Floor	หนีไฟ ฝั่ง ตึก A	ทางเดิน บน Floor	
F14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F12	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F11	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติใหม่	
F10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F9	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F8	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F7	ปกติ	ปกติ	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F6	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสงหลอดไฟ	ปกติ	ปกติ	
F5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F4	ปกติ	ไม่มีแสงหลอดไฟ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
F3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีแสง	
F2	ตู้ใหม่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ชั้น B	หน้าลิฟต์ลงลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	16A
	หน้าลิฟต์ขึ้นลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	16A
	ทางเดินไปลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	16A
	ในห้อง Main Electrical				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	16A
	ในห้องรวมเครื่องใช้				2 ตัว	ปกติ	
	ครัวรวม				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	16A
	ในห้อง Office Laundry				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	16A
	ห้องน้ำชายข้างลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	
	ห้องน้ำหญิงข้างลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	
	ครัวเย็น				1 ตัว	ปกติ	
	ที่ล้างจานครัวเย็น				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	16A
	ห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
ชั้น 6	ในครัว Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ทางลง ลิฟต์				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	16A
	ในห้องน้ำชายหลังฟรอนท์				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	
	ในห้องน้ำหญิงหลังฟรอนท์				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	
	ในห้องน้ำชาย หน้าห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	ในห้องน้ำหญิง หน้าห้องอาหาร Dessin				1 ตัว	ปกติ	
	หน้าฟรอนท์ + หลังฟรอนท์				4 ตัว	ปกติ	
	ลิฟต์ขึ้นลิฟต์				1 ตัว	ปกติ	
	ห้องอาหารขึ้นลิฟต์				2 ตัว	ปกติ	
ชั้น 1	ในห้อง VERMILLION				1 ตัว	ไม่มีแสง (หลอด 26A)	

TR	หน้าห้อง HABENTA			1 ตัว	ปกติ	
	หน้าห้อง FLAVIO			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)

หน้าห้อง	TEMPERA			1 ตัว	ปกติ	
หน้าห้องซ้ายหน้าห้อง	TEMPERA			1 ตัว	ปกติ	
หน้าห้องขวาหน้าห้อง	TEMPERA			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
หน้าห้อง	TEMPERA	ตรวจการเดิน		1 ตัว	ปกติ	
หน้าไฟลิเตอร์	รวม	อื่น TR		1 ตัว	ปกติ	
หน้าห้อง	PRIMER			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
หน้าห้อง	VERMILION	ตรวจการเดิน		1 ตัว	ปกติ	

หน้าห้อง	หน้าห้อง	FINEEN			1 ตัว	ปกติ	
	หน้าห้อง	SAUNA			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
	หน้าห้อง	FIDELLA			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
	หน้าห้อง	FIDELLA			2 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
	หน้าห้อง	FINEEN			1 ตัว	ไม่มีของ	(11พค 26A)
	หน้าห้อง	fitness			2 ตัว	ไม่มีของ	ดู LED

2 ตัว

16 ก 31 2 ตัว 11 พค 26A

8- TR	1. VERMILION			1. 1	1. 1	(1. 1 26A)
	2. MAGENTA			1. 1	1. 1	
	3. FLAVIO			1. 1	1. 1	(1. 1 26A)

สรุปวันที่ 22/1/14

สรุป รายการ ที่ต้องเปลี่ยน แบต และ ตู้ ไฟ Emergency

ลำดับ	สถานที่	26 Ah	ตู้ ไฟ LED		
ตึก C	Spa	15	ลูก		
ตึก BQ	ตึก Banquet	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น TR A	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น L A (Des	4	ลูก		
ตึก A	ชั้น B			6	ชุด
ตึก A	ชั้น L A (Dessin)			1	ชุด
ตึก A	ห้อง MBD			1	ชุด
	ห้อง น้ำ Fitness ข่ายหญิง			2	ชุด
ตึก B	TR B	1	ลูก		
ตึก B	บน Floor 2 กับ 3	3	ลูก		
	รวมทั้งหมด	31	ลูก	10	

แบตเตอรี่ 26 Ah 30 ลูก

ตู้ LED 16 Ah 10 ชุด

หมายเหตุ ถ้าสั่งซื้อตาม จำนวนนี้ ก็จะครบ 100%