



To : ผู้จัดการทั่วไป

From : Engineering Department

Subject : ขอส่งซ่อมซิลปั้มน้ำร้อนอาคาร A

Date : 1 เมษายน 2556

## MEMORANDUM

เรียน ผู้จัดการทั่วไป

เนื่องด้วยทางแผนกช่าง ต้องการที่จะส่งซ่อม ซิลปั้มน้ำอาคาร A ดังนี้ ปั้มน้ำร้อนจำนวน 2 ชุด และ ปั้มน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด รวมซิลปั้มน้ำที่จะซ่อมแซมทั้งหมดจำนวน 8 ตัว และ มีปั้มน้ำ ทั้งหมดจำนวน 16 ตัว ที่ต้องถอยเปลี่ยน จึงขอส่งซ่อมจำนวนเท่านี้ก่อน สาเหตุที่ต้องส่งซ่อม เนื่องจากซิลปั้มน้ำมีปัญหา ซิลแตก เพราแกน Router motor ปั้มน้ำ ลึก ต้องการส่งซ่อมเพื่อให้ทางจัดซื้อหาาร้านเพื่อตรวจเช็ค และ ซ่อมแซมดีปลอก เปลี่ยนซิล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ,

นาย โอภาส ดีสะมะะ  
หัวหน้าช่าง

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ความคิดเห็น

---

---

นาย สมคิด ดันสายเพ็ชร  
ผู้จัดการทั่วไป

ภาพปั๊มน้ำ (ซีลปั๊มน้ำที่ต้องการส่งซ่อม)

