

วันที่เช็ก 22/1/2014 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCY

Building B Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT	
	บันไดหนีไฟ สไตรเมด	ทางเดินข้างส ไตรเมด	หนีไฟบันได กลาง	ทางเดินหน้า ลิฟท์	หนีไฟ ฝั่งตึก B	ทางเดินเข้าหนี ไฟB
F14	เปลี่ยนหลอดไฟ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดี	ปกติ
F12	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่
F11	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่
F10	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่
F9	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่+หลอด
F8	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่
F7	ดี	แบตเตอรี่	ดี	เปลี่ยนแผง	ดี	แบตเตอรี่
F6	ดี	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่
F5	ดี	แบตเตอรี่	ดี	ปกติ	ดี	แบตเตอรี่
F4	ดี	ปกติ	ดี	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่
F3	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่	ดี	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่	รอบัด26A
F2	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่+หลอด	แบตเตอรี่	รอบัด 26A	แบตเตอรี่	รอบัด26A
ชั้น B	หน้าสไตรข้าง			1 ตัว	ปกติ	
	ทางเดินออฟฟิศข้างข้างลิฟต์พนักงาน			1 ตัว	ปกติ	
	ห้องน้ำชายตรงฟิตเนส			1 ตัว	รอดู LED	
	ห้องน้ำหญิงตรงฟิตเนส			1 ตัว	รอดู LED	
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล			1 ตัว	ปกติ	
ชั้น L	ในห้องครัว Chifan			1 ตัว	ปกติ	
ชั้น TR	ครัวพนักงาน 1 ตัว			1 ตัว	ปกติ	
	ห้องแม่บ้าน 1 ตัว			1 ตัว	รอบัด26A	
ตึก C	หน้าลิอบบีสปา			1 ตัว	ปกติ	
	ทางเดินหน้าป้ายสปา			1 ตัว	รอบัด26A	
	หน้าห้องไฟฉายแอร์			1 ตัว	รอบัด26A	
	ในห้องน้ำสปาชาย			1 ตัว	รอบัด26A	
	ในห้องสปาชาย			1 ตัว	รอบัด26A	
	ในห้องสติมทราย			1 ตัว	รอบัด26A	
	ห้อง MANAGER SPA			1 ตัว	รอบัด26A	

	ห้องน้ำสปาหญิง			1 ตัว	รอบแบริด26A	
	ห้องสตัฟ			1 ตัว	ปกติ	
	หน้าห้องปั้มน้ำสปาหญิง			1 ตัว	รอบแบริด26A	
	หน้าประตูทางลงสระ			1 ตัว	รอบแบริด26A	
	ทางเดินบนFloor ชั้น 1			2 ตัว	รอบแบริด26A	รอบแบริด26A
	ทางเดินบนFloor ชั้น 2			2 ตัว	รอบแบริด26A	รอบแบริด26A
	ทางเดินบนFloor ชั้น 3			2 ตัว	รอบแบริด26A	รอบแบริด26A

เปลี่ยนแบด ดีก B 35 ลูก

เปลี่ยนตู้ใหม่ 23 ตู้

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด