ตึก B

Floor 12	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	แผงวงจรเสีย
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 11	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	แผงวงจรเสีย
Floor 10	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 9	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 8	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงาน	ไม่มีตู้
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 7	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 6	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ตู้ชำรุด
	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงาน	ไม่มีตู้
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 5	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงาน	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 4	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	แผงวงจรเสีย
	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงาน	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	ไม่มีตู้
Floor 3	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก A	แผงวงจรเสีย
Floor 2	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงาน	ไม่มีตู้
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก A	แบต 26 Ah เสื่อม
ชั้น B	ห้องน้ำหญิง ตรง Fitness	ไม่มีตู้
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล	ไม่มีตู้
ตึก C	ทางเดินบน Floor ชั้น 1	แบต 26 Ah เสื่อม 1ตัว
	ทางเดินบน Floor ชั้น 2	แบต 26 Ah เสื่อม 1ตัว
	ทางเดินบน Floor ชั้น 3	แบต 26 Ah เสื่อม 2ตัว

ตึก A

Floor 14	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงา	แผงวงจรเสีย
Floor 11	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก B	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก B	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 10	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก B	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก B	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 9	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างหนีไฟตึก B	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 8	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ทางเดินข้างสโตร์เมด	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 6	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	แผงวงจรเสีย
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
Floor 5	บันไดหนีไฟข้างลิฟท์พนักงา	ไม่มีตู้
	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	แบต 26 Ah เสื่อม
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก B	แผงวงจรเสีย
Floor 3	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก B	ไม่มีตู้
Floor 2	ตรงบันไดหนีไฟสโตร์เมด	ไม่มีตู้
	ตรงบันไดหนีไฟ ข้างตึก B	ไม่มีตู้
	หน้าห้องจัดดอกไม้	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินไปครัว เมน	แบต 26 Ah เสื่อม
	ในห้องประชุม FLAVIO	แบต 26 Ah เสื่อม
	ห้องน้ำหญิงหน้าห้อง TEM	แบต 26 Ah เสื่อม
	ทางเดินหน้าห้อง TEMPER	แบต 26 Ah เสื่อม
	หนีไฟสโตร์เมด ชั้น TR	แบต 26 Ah เสื่อม
	หน้าห้อง PRIMERY	แบต 26 Ah เสื่อม