

โทรศัพท์ (038)225393 โทรสาร (038)367132

ผู้รับมอบอำนาจ/Authorized \_\_\_\_\_ วันที่/Date \_\_\_\_\_



16/5/56

To : ผู้จัดการทั่วไป

From : Engineering Department

Subject : ขอส่งซ่อมซิลปั๊มน้ำร้อนอาคาร A

Date : 1 เมษายน 2556


## MEMORANDUM

เรียน ผู้จัดการทั่วไป

เนื่องด้วยทางแผนกช่าง ต้องการที่จะส่งซ่อม ซิลปั๊มน้ำอาคาร A ดังนี้ ปั๊มน้ำร้อนจำนวน 2 ชุด และ ปั๊มน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด รวมซิลปั๊มที่จะซ่อมแซมทั้งหมดจำนวน 8 ตัว และ มีปั๊ม ทั้งหมดจำนวน 16 ตัว ที่ต้องถอยเปลี่ยน จึงขอส่งซ่อมจำนวนเท่านี้ก่อน สาเหตุที่ต้องส่งซ่อม เนื่องจากซิลปั๊มน้ำมีปัญหา ซิลแตก เพราแกน Router motor ปั๊ม สึก ต้องการส่งซ่อมเพื่อให้ทางจัดซื้อหาาร้านเพื่อตรวจเช็ค และ ซ่อมแซมตีปลอก เปลี่ยนซิล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ,

 9/4/56

นาย โอภาส คีสะเมาะ

หัวหน้าช่าง

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ความคิดเห็น

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

นาย สมคิด ดันสายเพชร

ผู้จัดการทั่วไป