

27.NOV.2012 09:45 038373519

TRANESRATA:BRANCH

#6371 P.001 / 0001

Document No.: CN-FM-EB-003  
Issue No.: 2002.07.01.01**TRANE**บริษัท แอร์โค จำกัด  
AIRCO LIMITED

ใบเสนอราคา / Quotation

Page 1 of 1

<b>Customer:</b> ANCHALEEWAN CO.,LTD. <b>Attn:</b> K.OPAS <b>Position:</b> <b>Tel:</b> 038-426785 <b>Fax:</b> 038-426784	<b>Q No:</b> Q4452-12-40021/R1 <b>Date:</b> 27/11/2012
<b>Subject:</b> QUOTATION REPAIR CHILLER RTAA100 <b>S/N :</b> U08K02173 CH-2 <b>Note:</b> REFER TERM & CONDITION ATTACH	<b>Term:</b> 30 Days <b>Validity:</b> 30 Days <b>Delivery:</b> 45-60 Days

We take pleasure in submitting our quotation for your consideration as follows:-

No. Item	Qty UOM	Price	Amount
1 FUSE; Control 10A, 600V, CLASS CC	1 Lot	820.00	820.00
2 SENSOR REFRIGERANT CIRCUIT EVAP SIDE	1 EA	21,600.00	21,600.00
3 REFRIGERANT R22 (13.6kgs)	3 CYL	4,250.00	12,750.00
4 IFM FLOW SWITCH	1 EA	18,500.00	18,500.00
5 SERVICE CHARGE	1 JOB	7,500.00	7,500.00
6 Spacial Discount 15 %	1 Lot	-9,175.50	-9,175.50

Inspection Chiller RTAA S/N U08K02173

-Sensor ตรวจจับน้ำยาทางด้าน Evap Circuit 2

-ผ่านค่าผิดพลาดจากค่าอุณหภูมิจริงของน้ำยา

- Flow Switch เสียเนื่องจาก ใบ Flow ชัดที่เกิดจาก

สนิมจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

-Fuse control 115V ขาดจึงเป็นผลทำให้ board Display

ไม่สามารถควบคุม Chiller ได้

**Payment:** 100% AFTER COMPLETION CREDIT 30 DAYS

Salesperson: Dechphon Kaewkiat

Tel: 038-373954, 038-374056, 038-375077

Fax: 038-373519

Mobile:

The company reserve the rights to provide services after receiving PO

Amount: 51,994.50

VAT: 3,639.62

TOTAL: 55,634.12



Dechphon k.

Dechphon Kaewkiat