

วันที่เช็ค 22/1/2014 ตารางตรวจเช็คไฟ EMERGENCY

Building B Floor	LEFT		CENTRAL		RIGHT	
	บันไดหนีไฟ สโตร์เมด	ทางเดิน ข้างสโตร์เมด	หนีไฟบันได กลาง	ทางเดินหน้า ลิฟท์	หนีไฟ ฝั่งตึก B	ทางเดินเข้า หนีไฟB
F14	เปลี่ยนหลอดไฟ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดีใหม่	ปกติ
F12	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F11	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่
F10	ปกติ	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F9	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่+หลอด
F8	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F7	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	เปลี่ยนแผง	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F6	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ปกติ	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F5	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	ปกติ	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F4	ดีใหม่	ปกติ	ดีใหม่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่
F3	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่	ดีใหม่	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่	รื้อแบตเตอรี่26A
F2	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่+หลอด	แบตเตอรี่	รื้อแบตเตอรี่ 26A	แบตเตอรี่	รื้อแบตเตอรี่26A
ชั้น B	หน้าสโตร์ข้าง			1 ตัว	ปกติ	
	ทางเดินออฟฟิศข้างข้างลิฟต์พนักงาน			1 ตัว	ปกติ	
	ห้องน้ำชายตรงฟิตเนส			1 ตัว	รื้อตู้ LED	
	ห้องน้ำหญิงตรงฟิตเนส			1 ตัว	รื้อตู้ LED	
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล			1 ตัว	ปกติ	
ชั้น L	ในห้องครัว Chifan			1 ตัว	ปกติ	
ชั้น TR	ครัวพนักงาน 1 ตัว			1 ตัว	ปกติ	
	ห้องแม่บ้าน 1 ตัว			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
ตึก C	หน้าลิโอบบี้สปา			1 ตัว	ปกติ	
	ทางเดินหน้าป้ายสปา			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
	หน้าห้องไฟฉายแอร์			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
	ในห้องน้ำสปาชาย			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
	ในห้องสปาชาย			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
	ในห้องสติมทราย			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	
	ห้อง MANAGER SPA			1 ตัว	รื้อแบตเตอรี่26A	

	ห้องน้ำสพาทหญิง			1 ตัว	รอมเบต26A	
	ห้องสตัฟ			1 ตัว	ปกติ	
	หน้าห้องปั้มน้ำสพาทหญิง			1 ตัว	รอมเบต26A	
	หน้าประตูทางลงสระ			1 ตัว	รอมเบต26A	
	ทางเดินบนFloor ชั้น 1			2 ตัว	รอมเบต26A	รอมเบต26A
	ทางเดินบนFloor ชั้น 2			2 ตัว	รอมเบต26A	รอมเบต26A
	ทางเดินบนFloor ชั้น 3			2 ตัว	รอมเบต26A	รอมเบต26A

เปลี่ยนเบต ตึก B 35 ลูก

เปลี่ยนตู้ใหม่ 23 ตู้

สรุปวันที่ 22/1/14

สรุป รายการ วัสดุของเบสย่น แบต และ ตู้ ไฟ Emergency

	ลำดับ	สถานที่	26 Ah		ตู้ ไฟ LED
	ตึก C	Spa	15	ลูก	
	ตึก BQ	ตึก Banquet	4	ลูก	
	ตึก A	ชั้น TR A	4	ลูก	
	ตึก A	ชั้น L A (Dessin)	4	ลูก	
	ตึก A	ชั้น B			6
	ตึก A	ชั้น L A (Dessin)			3
	ตึก A	ห้อง MBD			1
		ห้อง น้ำ Fitness ชายหญิง			2
	ตึก B	TR B	1	ลูก	
	ตึก B	บน Floor 2 กับ 3 ตึก B	3	ลูก	
		รวมทั้งหมด	31	ลูก	12

แบตเตอรี่ 26 Ah 31 ลูก

ตู้ LED 16 Ah 12 ชุด

หมายเหตุ ถ้าสั่งซื้อตาม จำนวนนี้ ก็จะครบ 100%

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด