

Vor dem Wallbox-Angebot: 5 Punkte am Zählerplatz

Zum Abhaken vor Ort. Gilt für Wallbox, Wärmepumpe und PV im Westnetz-Gebiet.



Bauart

Zählertafel nach DIN 43853 oder DIN-43870-Tafel mit Vorsicherung? Dann ist der Zählerplatz nicht weiterverwendbar → neuer Schrank nach DIN VDE 0603.

BDEW-TAB 2023, Anhang G



RfZ

Platz für Smart-Meter-Gateway und Steuerbox direkt über dem Zählerfeld:
Westnetz 1 × 10 TE + 1 × 5 TE.

TAB NS Westnetz, Kap. 9.2



RJ45 „CLS“

RJ45-Buchse im AAR oberhalb des RfZ, beschriftet „CLS“. Westnetz fordert sie auch bei Relaissteuerung.

TAB NS Westnetz, Kap. 9.2



Trennstelle

Hauptschalter oder RCD im AAR hinter jeder Messeinrichtung.

TAB NS Westnetz, Kap. 7.2



Über 12 kVA

Wallbox über 12 kVA ist genehmigungspflichtig, nicht nur anmeldepflichtig. Vor der Installation beantragen.

NAV § 19

Das alles automatisch prüfen?

Zählerklar: Foto rein, Maßnahmen mit Fundstelle raus.

Pilotbetriebe testen kostenlos.

WhatsApp: 0151 68837070

