



Data wykonania zlecenia: 09.03.2020

TEST2

UL. TEST2 2

Rozliczenie godzin:

Godzina rozpoczęcia: 6:30

Godzina zakończenia: 14:00

Zużyte materiały:

L.P.	NAZWA	ILOŚĆ
1	ZŁĄCZKI 2 ŚRUBOWE	98
2	ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE	76
3	ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE - BEDNARKA	8
4	NACIĄG 20 CM	6
5	KOTWY 18	6
6	KOTWY 20	7
7	BETONIKI	7
8	POLWINIT CZARNY	3
9	INNE	wkręty 15 - 100 szt.

Pomiary:

L.P.	PUNKT KONTROLNY	WYNIK POMIARU	IŁOŚĆ UZIOMÓW
1	ZK - 1	2	1
2	ZK - 2	14	6
3	ZK - 3	8,9	3
4	ZK - 4	17	6
5	ZK - 5	7,25	3

Rysunek obiektu:

